

DODATEČNÉ INFORMACE č.1

ZADAVATEL: Město Nýrsko
Sídlem: Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
Zastoupený: starostou města Ing. Miloslavem Rubášem
IČ: 00255921

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA NÝRSKA“

V Plzni dne **29. července 2013**

DODATEČNÉ INFORMACE č.1

Výše uvedený zadavatel Vám na základě dotazu uchazeče sděluje následující informace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce, zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále též „zákon“ nebo „ZVZ“), vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem **VZ 354219** dne 10.7.2013.

Dotaz č. 1 :

Dobrý den, u výše zmíněné akce nám není jasná položka č. 61 Sanace neúnosného podloží výměnou zeminy za štěrkodrt' v objektu SO_01 - In line dráha. V zadávací dokumentace-výkaz výměr je uvedena tloušťka 300mm, ale v technické zprávě je tl. 500 mm, která varianta platí do nabídkové ceny. Jedná se o výměru 4172,25 m2, což je opravdu hodně.

Odpověď č. 1 :

Směrodatný je výkaz výměr, je uvažováno se sanací 300 mm.

Dotaz č. 2 :

Žádám o upřesnění (**specifikaci**) položky č. 64 - Osazení a dodávka silniční závory v objektu SO_03 parkoviště

Odpověď č. 2 :

Zvedací ocelová závora dl. 6,5 m. Vyrobená z ocele, montovaná mezi dvěma dříky. Ocelová osa otáčení upevněná na kuličkovém ložisku. Protizávaží zabudované do skříně upevněné na závoře. Uzavření ve zvednuté pozici nebo uzavření závlačkou a dodaným visacím zámkem. Dodáno s ocelovým sloupkem držícím závoru v uzavřené poloze. Konečná úprava: bílý lak s červenými reflexními pruhy. Upevnění na nastavitelných patkách dodaných s háky k zabetonování.

Ilustrační foto:



S pozdravem

Ing. Michal Cvikl v.r.
za osobu pověřenou zastupováním zadavatele v řízení
MAZEPPA s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Plzni oddíl C, vložka 23432
IČ 27187039, DIČ: CZ27187039
tel. 723968521