

ATYPICKÁ REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK KONSTRUKCE S AL RÁMEČKEM SH.1200 MM. ROZMĚR OTVORU A POLOHU UPRAVIT DLE POUŽITÝCH DVÍŘEK

NOVÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR (VZT)

NOVÉ STOUP. POTRUBÍ VZT

OPĚTOVNÁ MONTÁŽ STÁV. KLOZETU (ZTI)

NOVÉ STOUP. POTRUBÍ KANALIZACE (ZTI)

NOVÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR (VZT)

NOVÉ STOUP. POTRUBÍ SV, TV, CÍRKULACE (ZTI)

STÁV. PLYNOVOD NOVÝ NÁTĚR

VYZTUŽENÍ UPRAVOVANÉ STĚNY SVISLÝM PROFILEM L30/30/3 KOTVENÝM DO STROPU A PODLAHY

ZASLEPENÍ OTVORU MŘÍŽKY NEREZOVÝM PLECHEM

NOVÝ ODSAVAČ PAR (VZT)

Z1

Z2

Z3

Z4

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	ZDIVO Z PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 50-100 MM NA TENKOVrstvou MALTU, PEVNOST TVÁRNIC P2, P4 A OBJ. HMOTNOST 500KG/M3
	PŘEDSAZENÁ SDK STĚNA NA KONSTRUKCI Z KOVOVÝCH PROFILŮ TL. 50 MM SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ, OPLAŠTĚNÁ 2x SDK DESKOU TL. 12,5MM URČENOU DO VLHKÁ,

UPOZORNĚNÍ: ZOBRÁZENÉ PŮDORYSY SOCIÁLNÍCH ZÁZEMÍ, JEJICH ROZMĚRY A VYBAVENÍ JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A MOHOU SE LIŠIT OD SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ. VZHLEDEM K MNOŽSTVÍ SOCIÁLNÍCH ZÁZEMÍ A JEJICH ORIGINÁLNÍMU PROVEDENÍ V ROZMĚRECH A VYBAVENÍCH, BYLY ZOBRÁZENÉ PŮDORYSY VYBRÁNY JAKO REPREZENTATIVNÍ PŘÍKLADY STÁVAJÍCÍCH PROSTOR, Z NICHŽ BYL ZPRACOVÁN VÝKAZ VÝMĚR.

- Před započatím prací je nutné provést průzkum stávajících vedení, jejich funkčnosti a možného použití popř. nutné výměny části vedení
- v případě zjištění informací jiných, než se kterými bylo uvažováno v projektu, je nutné neprodleně kontaktovat projektanta a zdržet se prací, které by mohly mít negativní vliv na stavby či okolí
- **Veškeré míry překontrolovat na stavbě, zjištěné rozdíly konzultovat s projektantem**
- **Veškeré změny proti projektu nutno odsouhlasit s projektantem**
- Všechny práce provádět podle platných norem a předpisů, případné nesrovnalosti je nutné konzultovat s projektantem
- stávající instalace kolidující se stavbou přeložit dle projektů jednotlivých profesí
- závěsy pro instalace elektro budou rozmístěny a kotveny do stropu či stěn dle projektů jednotlivých profesí
- všechny prostupy požární dělicími konstrukcemi budou řádně utěsněny na požadovanou požární odolnost (viz požární řešení)
- při provádění podlah nutno dodržet rovinnost 2mm na 2m lati a pravoúhlost podlah
- přesné umístění prázůz je nutno konzultovat na stavbě s montérem profese
- na veškeré dřevěné a ocelové prvky, jakožto i na prvky uvedených ve specifikacích bude dodavatelem zpracována dílenská dokumentace, která bude předložena investorovi a architektovi k odsouhlasení
- Všechny práce provádět podle technologických pokynů výrobců jednotlivých materiálů
- Veškeré nosné ocelové a dř. konstrukce musí být požárně ochráněny na pož. odolnost dle požárního řešení.
- materiálové a barevné řešení musí odsouhlasit investor a architekt objektu
- Při bourání je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a normy, zvláště související s bouracími pracemi a pracemi ve výškách. Při pracích musí být pracovníci vybaveni všemi předepsanými pomůckami a prostředky. Musí být seznámeni se všemi bezpečnostními předpisy. Bourací práce je nutné provádět

- W1 – MALBA OMYVATELNÁ (2X NÁTĚR –ODSTÍN BILÁ MAT)
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR VYROVŇÁVÁJÍCÍ SAVOST PODKLADU
 - PŘEDSAZENÁ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ SDK STĚNA NA KONSTRUKCI Z KOVOVÝCH PROFILŮ CW 50 MM KOTVENÝCH DO UW PROFILŮ 50 MM KOTVENÝCH DO PODLAHY A STROPU, OPLÁSTĚNÁ 2x SDK DESKOU TL. 12,5MM URČENOU DO VLHKA, (SPOJE DESEK VYTMELENY A VYZTUŽENY SKELNOU VÝZTUŽNOU PÁSKOU, PŘETMELENÍ SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ A PLOŠNÉ PŘEBROUŠENÍ)
- W2 – KERAMICKÝ OBKLAD (FORMÁT A DESIGN DLE STÁVAJÍCÍHO OBKLADU, POKUD JE V PRODEJI POPŘ. DESIGNOVĚ PODOBNÝ STEJNÉHO FORMÁTU), SPÁROVÁNÍ CEMENTOVOU SPÁROVACÍ HMOTOU BARVY DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ. VNITŘNÍ KOUTY STĚNA X STĚNA, VNĚJŠÍCH ROHŮ STĚN, NAPOJENÍ SOKLU NA PODLAHU BUDE PŘEVEDENO TYPOVÝMI LIŠTAMI POPŘ. KAMENICKY (V ZÁVISLOSTI NA DRUHU OBKLADU). DILATAČNÍ SPÁRY BUDOU SPÁROVÁNY SYSTÉMOVÝMI TMELY
 - SYSTÉMOVÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA OBKLADY
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR VYROVŇÁVÁJÍCÍ SAVOST PODKLADU
 - PŘEDSAZENÁ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ SDK STĚNA NA KONSTRUKCI Z KOVOVÝCH PROFILŮ CW 50 MM KOTVENÝCH DO UW PROFILŮ 50 MM KOTVENÝCH DO PODLAHY A STROPU, OPLÁSTĚNÁ 2x SDK DESKOU TL. 12,5MM URČENOU DO VLHKA, (SPOJE DESEK VYTMELENY A VYZTUŽENY SKELNOU VÝZTUŽNOU PÁSKOU, PŘETMELENÍ SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ A PLOŠNÉ PŘEBROUŠENÍ)

Orientace/Direction		Generální projektant/General designer		Autorizační razítko/Authorize by	
		INVIN s.r.o. Sochorova 23 616 00 Brno tel. +420 541 420 905			
Architekt: Architect:		-		Vypracoval: Produced by:	
HIP: Main engineer:		Ing. Zdeněk Hrouda		Ing. Zdeněk Hrouda	
Zodp. projektant: Resp. designer:		Ing. Zdeněk Hrouda		Kreslil: Drew by:	
				Ing. Zdeněk Hrouda	
Investor: Investor:		Městská část Praha 18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9			
Místo stavby: Construction site:		Praha 18 – LETŇANY		Kraj: Region:	
		Obec: Town:		Praha	
				-	
Název stavby: Building name:		BD RÝMAŘOVSKÁ 475 - stoupací vedení			
Stavební objekt: Part of building:					
Část: Part:		D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
Název dokumentu: Drawing title:		JÁDRO UMAKARTOVÉ TYP Č.3 - NAVRHOVANÝ STAV			
Kód dokumentu: Documentation code:		-			
		Část/Part		Příklad č./No.	
		D.1.1.B.		19	
		Revize/Revision		-	