

	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na zakázku DODÁVKY PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ včetně ostatních stavebních dílů a komponentů předizolovaného topného potrubí, ev.č. Z2017 – 021287	 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
---	---	---

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“ či „ZZVZ“)

Zástupce zadavatele, **Elektrárny Opatovice, a.s.**, poskytuje v souladu s ustanoveními § 98
zákona níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace na zakázku:

DODÁVKY PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ včetně ostatních stavebních dílů a komponentů předizolovaného topného potrubí ev.č. Z2017 – 021287

Dotaz č. 1

V sortimentu základních stavebních dílů jsou táhlé oblouky od dimenze DN25. Běžně tyto oblouky vyrábíme od dimenze DN100 a to z technických důvodů, kdy je potrubí menších dimenzí nereálné vyrobit, aby udrželo daný poloměr. Prosíme zadavatele o vyjádření, zda můžeme místo táhlých oblouků nabídnout rovné potrubí, které se upraví dle poloměru upraví na stavbě.

Odpověď zadavatele:

Trváme na specifikaci táhlých oblouků dle zadání. Požadované táhlé oblouky jsou od DN32. Uvedené hodnoty úhlů u jednotlivých dimenzí jsou maximální, uchazeč může nabídnout max. úhel dle svého výrobního standardu, který doloží katalogovým listem, viz. text v příslušném poli s popisem: „max. úhel ohybu (alternativně max. standard)“.

Dotaz č. 2

Potrubí o vnějším rozměru 670 mm není v souladu s normou EN253. Prosíme zadavatele o vyjádření zda můžeme dodat DN500/710 namísto DN500/670, DN450/710 namísto DN450/670 a DN400/710 namísto DN400/670?

Odpověď zadavatele:

Trváme na požadavku rozměru vnějšího pláště 670mm, vzhledem ke kompatibilitě se stávajícími předizolovanými potrubními systémy.

Dotaz č. 3

Smršťovací spojky průměrů větších než 1000 mm nedodáváme. Nad tento rozměr se doporučuje spojka elektrosvařitelná s ohledem na záruku a kvalitu těsnosti spoje. Je tedy možné smršťovací spojky nad rozměr 1000 mm vynechat?

Odpověď zadavatele:



	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na zakázku DODÁVKY PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ včetně ostatních stavebních dílů a komponentů předizolovaného topného potrubí, ev.č. Z2017 – 021287	 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
---	--	---

V případě, že uchazeč nemá v sortimentu rozměr smršťovací spojky příslušné dimenze, lze v těchto případech dodat spojku o stejné nebo lepší kvalitě, např. elektrosvařitelnou

Dotaz č. 4

Pro PEX potrubí nabízíme spojky šroubovací namísto lisovacích, které se vyznačují snadnější montáží. Můžeme tuto záměnu provést?

Odpověď zadavatele:

Požadujeme dodat lisovací spojky, vzhledem k vyšší kvalitě spoje.

Dotaz č. 5

V dvoutrubkovém systému PEX PN10 se náš výrobní program liší od požadovaných rozměrů a to:

Požadavek	Výrobce
25+20 mm	28+22 mm
32+20 mm	32+22 mm
63+32 mm	50+32 mm

Prosíme zadavatele o přezkoumání daných odchylek rozměrů a vyjádření, zda můžeme nabídnout danou variantu.

Odpověď zadavatele:

Trváme na požadavku rozměru potrubí PEX PN10 vzhledem ke kompatibilitě se stávajícími předizolovanými potrubními systémy a spojkami.

Požadovaný rozměr je uveden jako vnější průměr potrubí.

Dotaz č. 6

Tloušťka stěn u některých trubek PEX PN6 je odlišná od našich standardů:

Požadavek	Výrobce
25x2,3 mm	25x2,5 mm
75x6,8 mm	75x6,9 mm

Prosíme zadavatele o přezkoumání daných odchylek rozměrů a vyjádření, zda můžeme nabídnout danou variantu.

Odpověď zadavatele:

Trváme na požadavku rozměru potrubí PEX PN6 vzhledem ke kompatibilitě se stávajícími předizolovanými potrubními systémy a spojkami.

Handwritten signature

	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na zakázku DODÁVKY PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ včetně ostatních stavebních dílů a komponentů předizolovaného topného potrubí, ev.č. Z2017 – 021287	 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
---	--	---


Dotaz č. 7

V zadání je nejmenší průměr plášťové trubky 75 mm. Nejmenší průměr plášťové trubky, kterou dodáváme je 90 mm. Prosím zadavatele o přezkoumání rozměrů a vyjádření, zda můžeme nabídnout danou variantu.

Odpověď zadavatele:

Trváme na požadavku rozměru potrubí plášťové trubky 75mm vzhledem ke kompatibilitě se stávajícími předizolovanými potrubními systémy.

V Opatovicích nad Labem dne 5.10.2017



 Ing. Václav Pašek, Ph.D.
 Výkonný ředitel
 Elektrárny Opatovice, a.s.

Handwritten mark