



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky:	Komplexní energetické úspory ZŠ Šitbořice
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/8999a2c7-e19a-4cf3-9835-e6b94a6b7c0e
Identifikace projektu:	„Komplexní energetické úspory ZŠ Šitbořice“, reg. číslo žádosti nebylo dosud přiděleno

Název zadavatele:	Obec Šitbořice
Sídlo zadavatele:	Osvobození 92, 691 76 Šitbořice
Zastoupen:	Mgr. Lukáš Franěk, starosta
IČO:	00283622
DIČ:	CZ00283622

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	hlavacek@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 7. 1. 2025 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 10:

Dovolujeme si zadavatele požádat o vyjasnění zadávací dokumentace:

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.



naše žádost se vztahuje ke střešním konstrukcím - vzhledem ke skladbě střešní konstrukce nepůjde plášť fixovat kotvením do pláště původního a tím pádem tam bude kačírek pro fixaci nového střešního pláště. Musíme upozornit, že vrstva 50 mm kačírku je v tomto případě málo a nevyjde výpočet přitížení z ČSN EN 1991-1-4.

Prosíme o informaci, jakým způsobem je zamýšlena stabilizace hydroizolační fólie, případně o přepočítání výšky vrstvy kameniva, tak aby vyhověla na sání větru.

K dotazu č. 10 zadavatel uvádí následující:

Na střeše, kde je v Projektové dokumentaci navržena nová skladba s fóliovou střešní krytinou, je umístěna fotovoltaická elektrárna. Krytina je tedy zatížena nejen vrstvou kačírku, ale i konstrukcí a panely FVE, které jsou jednak kotveny do stropních panelů a jednak zatíženy balastní zátěží.

Panely jsou umístěny blízko podélným střešním atikám.

Po projednání se statikem doporučujeme navýšení vrstvy kačírku na celkovou tl. 8 cm podél štítových atik v pruhu šířky 2 m, kde jsou panely umístěny částečně ve vzdálenější pozici - viz schéma v příloze. Toto schéma již obsahově je součástí Projektové dokumentace. Položkový rozpočet byl aktualizován a je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

II.

Dne 8. 1. 2025 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 11:

Dovolujeme si zadavatele požádat o vyjasnění zadávací dokumentace:

Ve výpise výplní otvorů je u pozic PL/03, PL/10, PL/11, PL/14, PL/18, PL/19, PL/26 - PL/29, PL/33 a PL/34 uvedeno, že okno bude opatřeno vnitřní stínící žaluzií.

Ve VV tyto žaluzie nejsou uvedeny, mají být tedy oceněny v dodávce okna?

Prosíme zadavatele o vyjasnění.

K dotazu č. 11 zadavatel uvádí následující:

Ano, zadavatel požaduje, aby účastníci žaluzie u uvedených pozic nacenili, jako součást dodávky okna.

III.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení doplňuje následující dokumenty, které jsou součástí zadávacích podmínek v nové podobě – účastníci jsou povinni použít a vycházet z těchto dokumentů:

- Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Položkový rozpočet.

IV.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat nejpozději do 24. 1. 2025, 10:00 hodin.

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 VZD č. 4 – Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Položkový rozpočet
- Příloha č. 2 VZD č. 4 – FVE_půdorys střechy

V Brně dne 10. 1. 2025

Za zadavatele – Obec Šitbořice:

Ing. Radek Hlaváček

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci