

Stadion Viktoria Žižkov – rekonstrukce zázemí a tribun – montované zázemí, II. vyhlášení

Poř. č.	Žádost o vysvětlení ZD	Datum	Vysvětlení / změna ZD	Datum
1	1. Dobrý den, je k dispozici stavební povolení a průkaz PENB?	29.06.2023	Ad 1. Zadavatel uveřejňuje stavební povolení. PENB k dispozici není.	03.07.2023
Toto vysvětlení má za následek prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se prodloužuje, a to do 18. 7. 2023 do 10:00 hod. Ostatní podmínky zadávací dokumentace zůstávají beze změny.				
2	1. Prosím o informaci, zda je v tomto VŘ platné a závazné upřesnění rozsahu díla dle Evidence vysvětlení/změn zadávací dokumentace (č. 1 až 5) z I. vyhlášení veřejné zakázky, případně jak byla tato upřesnění implimentována do PD.	10.07.2023	Ad 1. Zadavatel uvádí, že upřesnění/vysvětlení uvedená ve vysvětlení ZD č. 1 až 5, resp. ve vysvětlení ZD č. 3 až 5 (<i>pro dotazy účastníků ze dne 12.1.2023, 26.1.2023 a 8.2.2023</i>) u přechodního zadávacího řízení s názvem: " Stadion Viktoria Žižkov – rekonstrukce zázemí a tribun – montované zázemí (dále jen "předchozí ZŘ")" jsou platná. Změny v dokumentech u: - PD (02 PŮDORYS R1_revize a "03 POHLEDY R1 RAL 7016_revize), - <i>zadávací dokumentace včetně výzvy k podání nabídek,</i> - <i>závazného vzoru smlouvy o dílo a</i> - <i>soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr,</i> provedené v rámci vysvětlení/změn ZD č. 1 až 5, resp. 3 až 5, u přechodního zadávacího řízení, jsou již zakomponovány v rámci dokumentace tohoto aktuálního zadávacího řízení. Zadavatel však upozorňuje, že zadávací dokumentace pro II. vyhlášení není totožná se zadávací dokumentací předchozí veřejné zakázky. Je výhradně na účastníkovi, aby se se zadávací dokumentací důkladně seznámil.	10.07.2023
Toto vysvětlení nemá za následek prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek zůstává, a to do 18. 7. 2023 do 10:00 hod. Ostatní podmínky zadávací dokumentace zůstávají beze změny.				
3	1. Dobrý den, prosím o informaci ohledně ocelových konstrukcí: ve výkrese ocelových konstrukcí se píše: "ocelové konstrukce opatřit základním nátěrem resp.žárovým pozinkováním. Která z možností platí? 2. Prosím o informaci ohledně velikosti vymezeného pracovního prostoru po dobu konání veřejných akcí nastadionu. 3. Prosím o informaci, jak bude do celkové doby provádění prací (termínu) započítávána doba, kdy budeme v práciomezováni akcemi pořádanými na stadionu.	11.07.2023	Dotaz byl obdržen po zákonné lhůtě. Zadavatel se rozhodl na dotaz odpovědět. Ad 1. Nosná konstrukce schodiště vč. pororoštů bude žárově pozinkovaná. Natírána v základním nátěru a následně RAL bude na ocelových konstrukcích pouze zábradlí viz. pohledy. Na VV tato informace nemá vliv. Ad 2. Konání veřejných akcí se předpokládá pravidelně jeden víkendový den týdně. V tomto dni musí být zachován průchozí koridor v šířce 3 metrů od vstupu u „VIP objektu“ k jižní tribuně. Ad 3. V celkové době realizace je počítáno i s tímto omezením	12.07.2023

Toto vysvětlení nemá za následek prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek zůstává, **a to do 18. 7. 2023 do 10:00 hod.** Ostatní podmínky zadávací dokumentace zůstávají beze změny.



DPU REVIT s.r.o.
Běchovická 701/26

100 00 Praha 10 - Strašnice

Aktualizováno: 12. 7. 2023
za zadavatele: Ing. Sandra Fialová
DPU REVIT
s.r.o.



Městská část
Havlíčkovo nám.

130 00 Praha 3