

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Společnost **Spielberk Business Park, spol. s r.o.**, sídlem Humpolec, CTPark Humpolec 1571, PSČ 395 01, IČO: 280 84 501, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 24435, jako zadavatel v rámci výběrového řízení na stavební práce „Výměna zdroje chladu a výměna ventilátorů ve stávajících VZT jednotkách – 2. vyhlášení“

tímto odpovídá na žádost o vysvětlení, která byla zadavateli doručena dne 22. 9. 2022:

Otázka:

Dobrý den,

Mám připomínku k vysvětlení č.1 ohledně izolací. Dle TZ má být izolováno veškeré potrubí. Ale délky izolací níže uvedených položek nesedí. Máme skutečně nacenit pouze VV?

Objekt C:

7	M	28377R05	tepelná izolace návleková na bázi kaučuku, velikost buňky 0,136 mm ² , DN 100 tl. 23 mm	m	37,000		0,00	
75	K	733121228	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 108/4,0	m	73,000		0,00	CS ÚRS 2021 01

Objekt D:

7	M	28377R05	tepelná izolace návleková na bázi kaučuku, velikost buňky 0,136 mm ² , DN 125 tl. 23 mm	m	32,000		0,00	
8	M	28377R06	tepelná izolace návleková na bázi kaučuku, velikost buňky 0,136 mm ² , DN 150 tl. 23 mm	m	24,000		0,00	
9	M	28377R07	tepelná izolace návleková na bázi kaučuku, velikost buňky 0,136 mm ² , DN 200 tl. 23 mm	m	34,000		0,00	
75	K	733121232	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 133/4,0	m	66,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
76	K	733121235	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 159/4,5	m	24,000		0,00	CS ÚRS 2021 01



77	K	733121239	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 219/6,3	m	59,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	---	--------	--	------	----------------

Objekt E:

7	M	28377R05	<i>tepelná izolace návleková na bázi kaučuku, velikost buňky 0,136 mm², DN 125 tl. 23 mm</i>	m	34,000		0,00	
8	M	28377R06	<i>tepelná izolace návleková na bázi kaučuku, velikost buňky 0,136 mm², DN 150 tl. 23 mm</i>	m	25,000		0,00	
9	M	28377R07	<i>tepelná izolace návleková na bázi kaučuku, velikost buňky 0,136 mm², DN 200 tl. 23 mm</i>	m	28,000		0,00	
75	K	733121232	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 133/4,0	m	70,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
76	K	733121235	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 159/4,5	m	25,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
77	K	733121239	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 219/6,3	m	53,000		0,00	CS ÚRS 2021 01

Objekt F:

7	M	28377R05	<i>tepelná izolace návleková na bázi kaučuku, velikost buňky 0,136 mm², DN 125 tl. 23 mm</i>	m	34,000		0,00	
8	M	28377R06	<i>tepelná izolace návleková na bázi kaučuku, velikost buňky 0,136 mm², DN 150 tl. 23 mm</i>	m	23,000		0,00	
9	M	28377R07	<i>tepelná izolace návleková na bázi kaučuku, velikost buňky 0,136 mm², DN 200 tl. 23 mm</i>	m	27,000		0,00	

76	K	733121232	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 133/4,0	m	68,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
77	K	733121235	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 159/4,5	m	23,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
78	K	733121239	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 219/6,3	m	52,000		0,00	CS ÚRS 2021 01

Odpověď:

Je třeba ocenit Výkaz výměr.

Rozpor izolací je proto, že jsou zde dva druhy izolací. Vnitřní návleková (uvedená v dotazu) která se používá do interiéru [m]. A pak druhá, která má oplechování a ta se používá do exteriéru [m2].

Př:

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součásti oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí	m2	48,000
<i>povrchová úprava plech Al Embos 0,8 mm</i>	<i>m2</i>	<i>48,000</i>

Tyto izolace „doplň“ chybějící návlekovou izolaci tak, aby vše bylo izolované.

V Brně dne 23. 9. 2022

Spielberk Business Park, spol. s r.o.

v. z. JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.