

- FVE panely: 58 ks panely 460 Wp,

dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

OCHRANNÉ PÁSMO FOTOVOLTAICKÉHO ZDROJE
DLE ZÁKONA Č. 458/2000 Sb. ENERGETICKÝ ZÁKON,
§ 46, BOD 7, PÍSMENO E)

ROZVRŽENÍ PANELŮ MUSÍ RESPEKTOVAT
STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ SOUSTAVU
MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST PANELŮ A KONSTRUKCÍ
OD JÍMACÍHO VEDENÍ BUDE 0,5 m

SOLÁRNÍ POLE HLAVNÍ STŘECHA
CELKEM 58 KS PANELŮ 460 Wp
ORIENTACE PANELŮ JIH 147°
SKLON 41°

R-AC	- ROZVÁŽEC NA AC STRANĚ STŘÍDAČE
ST	- MĚNICE 12 kW
R-DC	- ROZVÁŽEC NA DC STRANĚ STŘÍDAČE
RH	- STAVAJÍCÍ HLAVNÍ ROZVÁŽEC
BAT	- BATERIE
	DC KABELOVÁ TRASA
	AC KABELOVÁ TRASA
	CYA 16
	MĚNICE
	EXPIKOTIVNĚNÍ SVORKOVNICE
	AC A DC ROZVODNICE A ROZVÁŽEČE
	ELIOTR ROZVÁŽEC
	ELEKTROMEROVÝ ROZVÁŽEČ
	FVE PANEL

VYPRACOVAL	ING. ZEMÁNEK M.	ZOD. PROJEKTANT	ING. ZEMÁNEK M.	
ZHOTOVITEL PD	Alumbrado s.r.o., Rašínova 103/2, Brno, 602 00, IČO: 291 94 911			
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	OKRES	BRNO-MĚSTO	 Alumbrado
KATASTR. ÚZEMÍ	ŽIDENICE			
MÍSTO STAVBY	BD Meluzínova 2, 4/6, 8, 615 00 Brno Židenice			
STAVEBNÍK	BD Meluzínova 2, 4/6, 8, 615 00 Brno Židenice			
NÁZEV STAVBY	FVE BD Meluzínova 49/4, 26,68 kWp			
NÁZEV VÝKRESU	Rozvržení panelů			Č. STAVBY: 3-2023-014
				DATUM: 08-2023
				FORMÁT: A2
				STUPĚŇ PD: DS
				MĚŘÍTKO: 1:100
				Č. VÝKRESU: D2.1.2