

RotaGroup a.s.
Anna Vohládalová
Na Nivách 956/2
141 000 PRAHA

Váš dopis značky | ze dne
- / 10.5.2021

Naše značka
MJAN/1445/2021

linka
Janků / 2330

Místo odeslání | dne
Praha 18.5.2021

Parkovací dům Neratovice

zákres zájmového území do katastrální mapy

Stavbou budou dotčena stávající rozvodná tepelná zařízení (RTZ) Tepla Neratovice, spol. s r.o. (dceřiné společnosti Pražské tepleárenské a.s.). Přikládáme situaci č.j. **323/2021** se zákresem stávajícího zařízení jako podklad pro jeho zpracování do projektové dokumentace.

- souběhy a křížení navržených inženýrských sítí se stávajícím zařízením Tepla Neratovice, spol. s r.o. požadujeme vyřešit v souladu s ČSN 73 6005 pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení a doložit okótovanými řezy
- při návrhu stavby požadujeme respektovat zákonné ochranné pásmo RTZ

Zákonné ochranné pásmo tepelných rozvodů (§87 zákona č. 458/2000 Sb.) u uložení potrubí v klasickém kanále je oboustranně a do hloubky 2,5 m, měřeno od vnější stěny kanálu (včetně tloušťky hydroizolace) a u předizolovaného potrubí oboustranně a do hloubky 2,5 m, měřeno od uložení předizolovaného potrubí v pískovém loži v ochranné geotextilii (nikoliv od vnějšího pláště předizolované trubky či od osy trubky). Výškově není ochranné pásmo omezeno.

Tzn.: do zákonného ochranného pásma tepelných rozvodů neumísťovat stavební objekty, opěrné zdi, vnější schodiště, balkóny (upozorňujeme, že ochranné pásmo RTZ není výškově omezeno), terasy, vjezdové závory, sloupy veřejného osvětlení, sloupy světelné signalizace, sloupy oplocení, skříňe pro hlavní uzávěr plynu, přípojkové a rozpínací skříňe, stanoviště kontejnerů, reklamní sloupy, dopravní značky, firemní loga atp.

Za správné přenesení informací o poloze vedení technické infrastruktury poskytnutých Pražskou tepleárenskou a.s. do výkresové části projektové dokumentace zodpovídá autor projektové dokumentace. Podrobnější podklady z dokumentace GIS (souřadnice, hloubky, řezy) poskytne na požádání projektanta oddělení GIS naší společnosti (kontaktní osoba: vedoucí oddělení GIS Ing. Hana Smáhová, tel.: 266 752 774, e-mail: hsmahova@ptas.cz) s odkazem na naši značku tohoto sdělení. V dotazu prosím uvádějte konkrétní místa kolize Vaší stavby se zařízením Pražské tepleárenské a.s., ke kterým požadujete údaje zaslat.

Toto sdělení nenahrazuje vyjádření Pražské tepleárenské a.s. k žádnému stupni projektové dokumentace ani souhlas s výkopovým povolením. Vyjádření naší společnosti k této stavbě vydáme po předložení projektové dokumentace stavby.

Ing. Marcela Janků
specialista rozvoje tepelných sítí II

Příloha: 1 x situace se zákresem vedení Tepla Neratovice, spol. s r.o. v oblasti stavby

 **Pražská tepleárenská**

Pražská tepleárenská a.s.
Úsek obchodní
170 00 Praha 7, Partyzánská 1/7

5



Grafické poznámky

GP Připravené stavy

Nová RTZ

Překlenutá RTZ

TPS Tepelná síť

TPS Přívod - geodetický

Přímá

Sekundární

TPS Přívod - orientační

Přímá

Sekundární

TPS Zpětná - geodetický

Přímá

Sekundární

TPS Zpětná - orientační

Přímá

Sekundární

TPS Hrana kotelu

KOL Kolektor

TPS Šachta

TPS Armáturní poklop

TPS Čistička

TPS Otvor

TPS Mimo provoz

TPS Přívod - Mimo provoz

TPS Zpětná - Mimo provoz

TPS Hrana kotelu - Mimo provoz

TPS Ochranné pásmo

Ostatní síť ve správě PT

OS SLAB Sdružení kabel

OS SLAB Optický kabel

OS PLYN Vedení

OS KAN Vedení

OS ELE Vedení

OS ELE PRIS

OS ELE Trasebnice

OS VOD Vedení

OS PROD Most

OS PROD Potrubí


RUJAN


RUJAN Ulice

RUJAN Stavba

RUJAN Parcela

Akce:	Parkovací dům Neratovice	Č.jednací:	323/2021
Žadatel:	Rotagroup a.s.	Datum:	18. 05. 2021
Katastr:	Neratovice	Metřko:	1:500
Vystavil:	Janků Marcela	Platnost podkladu pro PD je 1 rok Nehrázile vyláčení k ÚR ani SP	

**Pražská tepleárenská**

**Pražská tepleárenská a.s.**

Úsek obchodu

170 00 Praha 7, Partýzánská 1/7

5