

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA:

OZNAČENÍ, POPIS:	MNOŽSTVÍ:
OTOČ. PŘÍRUBA DN 80	1 ks
TĚSNĚNÍ PLOCHÉ S KOVOVOVU VLOŽKOU DN 80	1 ks
LEMOVÝ NÁKRUŽEK PE Ø90 mm SDR 17	1 ks
PE - ELEKTROSPojKA Ø90 mm SDR 17	1 ks
PE - ELEKTROKOLENO Ø90 mm - 90° - SDR 17	4 ks
MULTITOLERANČNÍ SPOJKA S JIŠŤ. č. 7974 - DN 80	1 ks
LITIN. NAVRT. PAS č. 5310 - ØC90 mm / G 1"	1 ks
ZÁVITOVÁ SPOJKA - 1"	1 ks
ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL - č. 9876 - 1"	1 ks
POTRUBÍ PE 100 Ø90 x 5,4 mm SDR 17 (PN10)	70,0 m

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA:

OZNAČENÍ, POPIS:	MNOŽSTVÍ:
Š DN 50 AVK 3.1	1 ks
Š DN 80 AVK 3.1	3 ks
TĚSNĚNÍ PLOCHÉ S KOVOVOU VLOŽKOU DN 80	10 ks
TĚSNĚNÍ PLOCHÉ S KOVOVOU VLOŽKOU DN 50	2 ks
MULTITOL. PŘÍRUBOVÁ SPOJKA S JIŠTĚNÍM DN 80	2 ks
MULTITOL. PŘÍRUBOVÁ SPOJKA S JIŠTĚNÍM DN 50	1 ks
T-KUS DN 80/50	1 ks
PATKOVÉ KOLENO N 80	2 ks
TOV. IZOL. KOLENO - MMQ DN 80 - 90°, JIŠT. SP.	2 ks
LITINOVÝ NAVRT. PAS - DN 80 / G 1"	1 ks
ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL - č. 9876 - 1"	1 ks
VÝZTUŽ. NEREZ VLOŽKA PRO PE Ø90 mm	2 ks
VÝZTUŽ. NEREZ VLOŽKA PRO PE Ø63 mm	1 ks
OTOČ. PŘÍRUBA DN 80	4 ks
LEMOVÝ NÁKRUŽEK PE Ø90 mm SDR 17	4 ks
POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ 7.2.4.	4 ks
ZEMNÍ SOUPRAVA ŠOUPÁTKOVÁ 7.5.5.	4 ks
PODKLADOVÁ DESKA 7.2.9.	4 ks
KULOVÝ VENTIL 1"	1 ks
PE - OBLUK PE100 RC SDR 17 - 22°	2 ks
PE - ELEKTROSPOJKA Ø90 mm	8 ks
VODIČ (HLEDACÍ) CYY 6 mm2	31,0 m
POTRUBÍ PE 100 RC Ø90 x 5,4 mm SDR 17 (PN10)	31,0 m
POTRUBÍ IZOL. TV. LITINA DN 80, TR. C 100, JIŠT. S.	38,0 m
SLOUPEK POPLASTOVANÝ + ORIENT. TABULKY	2 ks

- VŠECHNY PŘIRUBOVÉ SPOJE BUDOU TĚSNĚNY PLOCHÝM TĚSNĚNÍM S KOVOVOU VLOŽKOU

SO 301

DUSP+PDPS

SOUHRADNÍČNÍ SYSTÉM: S–JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	ING. TOMAŠ RŮŽIČKA
ZPRACOVAL:	ING. TOMAŠ RŮŽIČKA
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. ZDENĚK PILAŘ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. ZDENĚK PILAŘ
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA
KRAJ: VYSOČINA	OKRES: ŽDĀR NAD SÁZAVOU
OBEC: HAMRY NAD SÁZAVOU	
INVESTOR: OBEC HAMRY NAD SÁZAVOU, HAMRY NAD SÁZAVOU 322, 591 01 HAMRY NAD SÁZAVOU	
AKCE:	
MOST V OBCI PŘES ŹELEZNIČNÍ TRATĚ HAMRY NAD SÁZAVOU	
OBJEKT: D.3. SO 301 – PŘELOŽKA VODOVODU	
OBSAH:	
KLADEČSKÉ SCHÉMA	

**MDS
PROJEKT**

FÖRSTEROVA 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ



STUPEŇ:	DUPST+PDPS
ZAK.ČÍSLO:	2881–23–3
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2881
DATUM:	08–11/2023
FORMÁT:	4 x A4
MĚŘITKO:	SCHÉMA
ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
	D.3.5.

