


PODZEMNÍ ŠOUPĚ



POZNÁMKY:

- PŘI OSAZENÍ V KOMUNIKACI BUDE ÚPRAVA OKOLÍ POKLOPŮ PROVEDENA DLE POŽADAVKU PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE KOMUNIKACE
- IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CYY 6 mm2 BUDE SMYČKOU BEZ PŘERUŠENÍ VYVEDEN CCA 50 cm NAD TERÉN A NÁSLEDNĚ VOLNĚ ULOŽEN POD POKLOP
- PŘI OSAZENÍ V INTRAVILÁNU BUDE OSAZEN ORIENTAČNÍ SLOUPEK S TABULKOU (PŘÍPADNĚ POUZE TABULKA, NA STĚNĚ DOMU, APOD., POKUD NENÍ MOŽNÉ OSADIT SLOUPEK).
- ORIENTAČNÍ SLOUPEK - OCELOVÝ TYČ DL. 1750 mm S BÍLO-MODRÝMI PRUHY ŠÍŘKY 250 mm, VÍČKO 150x150 mm Z OCELOVÉHO PLECHU. NÁTĚR ODOLNÝM PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM. LZE OSADIT ORIENTAČNÍ SLOUPEK S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ZHOTOVENOU POPLASTOVÁNÍM.

SO 301
DUSP+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:		S-JTSK	 FÖRSTEROVA 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
VÝŠKOVÝ SYSTÉM:		BpV		
KRESLIL:	TYPOVÝ VÝKRES			
ZPRACOVAL:	ING. TOMAŠ RŮŽIČKA			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. ZDENĚK PILAŘ			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. ZDENĚK PILAŘ			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
KRAJ: VYSOČINA	OKRES: ŽDĀR NAD SÁZAVOU	OBE C: HAMRY NAD SÁZAVOU	STUPEŇ:	DUSP+PDPS
INVESTOR: OBE C HAMRY NAD SÁZAVOU, HAMRY NAD SÁZAVOU 322, 591 01 HAMRY NAD SÁZAVOU			ZAK.ČÍSLO:	2881-23-3
AKCE: MOST V OBCI PŘES ŹELEZNIČNÍ TRATĚ HAMRY NAD SÁZAVOU OBJEKT: D.3. SO 301 – PŘELOŹKA VODOVODU			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2881
			DATUM:	08-11/2023
			FORMÁT:	2 x A4
			MĚŘÍTKO:	---
OBSAH: VZOROVÝ VÝKRES ŠOUPĚTE			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.3.6.