



Všem účastníkům zadávacího řízení

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název VZ: **REKONSTRUKCE ČOV OKŘÍŠKY,
OKŘÍŠKY – KANALIZACE, 4. ETAPA**

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007247

Evidenční číslo zakázky: **Z2019-009436**

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) – otevřené řízení

Identifikační údaje zadavatele:

Městys Okříšky
Jihlavská 1, 675 21 Okříšky
Zastoupen: Zdeňkem Ryšavým, starostou městyse
IČ: 00290050
DIČ: CZ00290050

Smluvní zástupce zadavatele v souladu s ustanovením § 43 zákona:

JANČÁLEK s.r.o.
Zastoupen: Ing. Hanou Valovou, jednatelekou s.r.o.
U Tržiště 3166/22, 690 02 Břeclav
IČ: 26234149

Zadavatel tímto v souladu § 98 a 99 zákona a s čl. 11 zadávacích podmínek poskytuje toto vysvětlení zadávací dokumentace ve formě odpovědi na níže uvedené dotazy:

Dotaz č. 7:

Soubor Preambule

Strana 3, část POLOŽKY. Je zde např. uvedeno ... Jednotkové a paušální ceny uvede dodavatel pro každou položku ve výkazu výměr, ať jsou množství uvedena, nebo ne. U nákladů na položky, u nichž dodavatel neuvedl sazbu nebo cenu, se má za to, že budou pokryty jinými sazbami nebo cenami uvedenými v oceněném výkazu výměr.

Dotaz:

Kterého výkazu výměr se dané konstatování týká? Neplete si zadavatel výkaz výměr se soupisem stavebních prací a dodávek?

Zde je nutné odkázat zadavatele dále na zákon §92, odst. 1, písm. B, respektive prováděcí vyhlášku č. 230/2012 Sb.

Odpověď č. 7:

Zadavatel na základě tohoto dotazu vysvětluje zadávací dokumentaci následovně:

Zadavatel upřesňuje zadávací dokumentaci a zároveň zveřejňuje svazek 5 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zadávací dokumentace – rev. 2 – viz. zveřejněné dokumenty na profilu zadavatele, ve kterém byl upravený soubor „Preamble“

Dotaz č. 8:

Rozpočet – nejsou uvedeny metry, počet a typ armatur, co a jak má být izolováno ... ve výkresové části je pouze zakreslena trasa s uvedením ON, bez metrů a popisů armatur atd.

Potrubí, armatury, pomocný montážní materiál

- *slouží k potrubním propojům v rámci PS 01 (podrobnější rozpis větví bude součástí dalšího stupně projekční dokumentace); součástí jsou i výměny některých propojovacích potrubí, které jsou běžně v rámci stavební dodávky; např. bude provedena úprava stávajícího rozvodu užitkové vody v provozní budově v části hrubého předčištění a jeho přivedení k novému integrovanému hrubému předčištění - součástí prací na položce jsou veškeré práce spojené s připojením zařízení na nový rozvod užitkové vody včetně D+M montáže tvarovek a armatur, D+M materiálu*
- *na odpadní vodě a kalech nesmí být použity jako uzavírací členy klapky*
- *materiálové provedení potrubí a potrubních částí (příruby, šrouby, konzoly ...) nerez DIN1.4301, nebo v případě potřeby lepší I u rozvodů vody a tlak. vzduchu menších dimenzí je možné použít i plast*
- *svařování potrubí je požadováno metodou TIG 141 – v ochranné atmosféře s ochranou kořene inertním plynem*
- *součástí položky jsou i veškeré nezbytné izolace potrubí*

Dotaz:

Jaký stupeň projekční dokumentace má zadavatel mysli? Bude v dané veřejné zakázce, ještě dále něco projektovat? Pouze konstatujeme, že soupis stavebních prací s výkazem výměr je neúplný a neobsahuje zákonem předepsané náležitosti.

Zde je nutné odkázat zadavatele dále na zákon §92, odst. 1, písm. B, respektive prováděcí vyhlášku č. 230/2012 Sb.

Odpověď č. 8:

Zadavatel na základě tohoto dotazu vysvětluje zadávací dokumentaci následovně:

Zadávací dokumentace odpovídá požadavkům zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. a jeho prováděcích předpisů ve stupni pro provedení stavby. Další projektové dokumentace, které zadavatel předpokládá, že budou zpracovány, jsou dodavatelskou dokumentací. Zpracování této dokumentace závisí na zvolených materiálech, dodávkách, organizaci práce, harmonogramech a technologických postupech zhotovitele a musí být zpracovány dle konkrétních podmínek zhotovitele, podle jeho potřeby a na jeho náklady.

Poznámka:

Předpokládáme, že účastník zadávacího řízení měl na mysli § 92 Technické podmínky veřejné zakázky na stavební práce Zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Vyhláška 230/2012 Sb. byla zrušena k 1.10.2016.

Dotaz č. 9:

Svazek 3 Technické podmínky, strana 25, část 0.10.4 ČOV

Mimo jiné uvedeno Zhotovitel zajistí vlastní dočištění nádrží a připraví případná provizoria pro zachování provozu (např. náhradní čerpadla, dmychadla, potrubní rozvody, elementy, provizorní rozvody NN, apod.)

Dotaz:

Co znamená dočištění? Jaká je měrná jednotka apod.? Co znamenají případná provizoria? Jaké jsou měrné jednotky apod.? Pouze konstatujeme, že soupis stavebních prací s výkazem výměr je neúplný a neobsahuje zákonem předepsané náležitosti, neboť tyto činnosti vůbec neobsahuje, nebo jen částečně.

Zde je nutné odkázat zadavatele dále na zákon §92, odst. 1, písm. B, respektive prováděcí vyhlášku č. 230/2012 Sb.

Odpověď č. 9:

Zadavatel na základě tohoto dotazu vysvětluje zadávací dokumentaci následovně:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je úplný a obsahuje zákonem předepsané náležitosti.

Dočištění = vyčištění.

Vlastní položky týkající se například vyčištění nádrží a například navržených provizorních potrubí včetně měrných jednotek jsou uvedeny ve Svazku 5 v příslušných položkách jednotlivých dílčích stavebních souborů – namátkou např. DSO 01.2. např. položka 26, 27 nebo např. DSO 04.9 položky 1 až 11 a další. V příslušných položkách příslušných DSO, případně DPS, provede účastník zadávacího řízení ocenění.

Poznámka:

Předpokládáme, že účastník zadávacího řízení měl na mysli § 92 Technické podmínky veřejné zakázky na stavební práce Zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Vyhláška 230/2012 Sb. byla zrušena k 1.10.2016.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Břeclavi dne 9. 4. 2019

Ing. Hana Valová

JANČÁLEK s.r.o.

smluvní zástupce zadavatele v souladu s ustanovením § 43 zákona

Doplňené, změněné a upravené části zadávací dokumentace zveřejněné na profilu zadavatele současně s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace č. 2:

- Svazek 5 zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – rev. 2