

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 8

k veřejné zakázce s názvem

„Tělocvična ZŠ TGM Poděbrady“

Zadavatel k dotazům dodavatelů poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1 Obklad tělocvičny z perforovaných cementotřískových desek má být dle PD a akustické studie pouze na stěně naproti oknům od výška 2m do výšky 4m, což je cca 60 m². Zbytek plochy do 4 m výšky má být z plného obkladu. Ve výkazu výměr je ale započítáno mnohem více ploch s perforovaným obkladem. Žádáme o upřesnění v jakém rozsahu a na kterých plochách bude perforovaný obklad proveden. Z výpočtu ve výkazu výměr to není zřejmé.

303	K	71410021.x	D+M Obklad tělocvičny perforovaný akustický	m2	244,937
	PP		D+M Obklad tělocvičny perforovaný akustický, cementotřískové desky tl. 16 mm, nosný kovový rošt s podpěrami á 312 mm, vč. kotvení, příslušenství, dle PD		
	WV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3		
	WV		1NP		
	WV		"105"		
	WV		2*18,3*2,05		75,030
	WV		13,2*2,05		27,060
	WV		2,5*2,05-1,3*0,68		4,241
	WV		1,0*2,05		2,050
	WV		1,0*2,05		2,050
	WV		v místě OT		
	WV		7,0*4,05		28,350
	WV		3,25*4,05		13,163
	WV		5,5*4,05		22,275
	WV		3,7*4,05		14,985
	WV		6,9*2,1		14,490
	WV		7,5*4,05		30,375
	WV		záklon		
	WV		(9*3,25+1,8)*0,35		10,868
	WV		Součet		244,937
304	K	71410022.x	D+M Obklad tělocvičny plný	m2	126,012
	PP		D+M Obklad tělocvičny plný, cementotřískové desky tl. 16 mm, nosný kovový rošt s podpěrami á 312 mm, vč. kotvení, příslušenství, dle PD		
	WV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3		
	WV		1NP		
	WV		"105"		
	WV		2*18,3*2,0		73,200
	WV		-(2*1,7*2,02)		-8,868
	WV		13,2*2,0		26,400
	WV		2,5*2,0-1,3*2,0		2,400
	WV		1,0*2,0		2,000
	WV		1,0*2,0		2,000
	WV		12,8*2,1		26,880
	WV		Součet		126,012

Odpověď: Zadavatel provedl opravu výkazu výměr na listu D.1.1.P – ASŘ – Přístavba tělocvičny u položek č. 305 a 306.

Dotaz č. 2 Dle PD a výkazu výměr je navržen akustický obklad tělocvičny z perforovaných cementotřískových desek tl. 16 mm. V této tloušťce se tyto desky ale nevyrábí, standartní výrobní tloušťka je 8 a 10 mm, což zmiňuje i akustická studie. Žádáme o upřesnění v jaké tloušťce mají být tyto obklady provedeny.

Odpověď: Zadavatel posoudil podnět tazatele a po konzultaci s projektantem setrvává na použití navržených cementotřískových desek tl 16 mm. Je ověřeno, že na trhu je tento obklad dostupný.

Dotaz č. 3 Dle akustické studie má být do dutiny za akustický perforovaný obklad tělocvičny vložena minerální vata tloušťky 50 mm. Ve výkazu výměr jsme nenašli položku pro ocenění této izolace. Žádáme o doplnění výkazu výměr a specifikaci parametrů minerální vaty.

Odpověď: Zadavatel potvrzuje nesoulad mezi výkazem výměr a ostatními částmi projektové dokumentace a proto jsou ve výkazu výměr na listu D.1.1.P – ASŘ – Přístavba tělocvičny doplněny položky 286 a 287 a upravena položka č. 303.

Dotaz č. 4 Ve výkazu výměr mají položky kazetového podhledu (SV16) a kazetového podhledu do vlhkých prostor (SV17) chybně vypočítanou výměru. Většina místností, které mají mít dle půdorysů podhledů podhled SV17 je započítána do položky podhledu SV16. Žádáme o opravu výkazu výměr.

315	K	767001.x	D+M Kazetový minerální stropní podhled s viditelnou konstrukcí	m2	732,600
PP			D+M Kazetový minerální stropní podhled s viditelnou konstrukcí, nosné profily, závěsy, desky s bakterioidní a fungistatickou úpravou, 600x600x15 mm, vč. veškerého kotvícího, spojovacího a pomocného materiálu, okrajových profilů, označení piktogramů jednotlivých uzávěrů v podhledu		
P			Poznámka k položce: bližší specifikace dle PD		
VV			viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3		
VV			1S		
VV			S01		
VV			50,6		50,600
VV			S04		
VV			15,7		15,700
VV			S05		
VV			49,9		49,900
VV			S06		
VV			8,2		8,200
VV			S07		
VV			5,2		5,200
VV			S08		
VV			2,5		2,500
VV			S10		
VV			28,0		28,000
VV			S11		
VV			5,4		5,400
VV			S12		
VV			2,9		2,900
VV			S13		
VV			39,3		39,300
VV			S14		
VV			4,6		4,600
VV			S15		
VV			17,4		17,400
317	K	767002.x	D+M Kazetový minerální stropní podhled s viditelnou konstrukcí do vlhkých provozů	m2	39,600
PP			D+M Kazetový minerální stropní podhled s viditelnou konstrukcí do vlhkých provozů, nosné profily, desky s bakterioidní a fungistatickou úpravou, 600x600x19 mm, vč. veškerého kotvícího, spojovacího a pomocného materiálu, okrajových profilů, označení piktogramů jednotlivých uzávěrů v podhledu		
P			Poznámka k položce: bližší specifikace dle PD		
VV			viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3		
VV			1S		
VV			S09		
VV			2,6		2,600
VV			S20		
VV			8,6		8,600
VV			S22		
VV			8,1		8,100
VV			S24		
VV			8,1		8,100
VV			S26		
VV			8,6		8,600
VV			Součet		36,000
VV			36*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		39,600

Odpověď: Zadavatel provedl opravu výkazu výměr na listu D.1.1.P – ASŘ – Přístavba tělocvičny u položek č. 317 a 319.

Zadavatel zveřejňuje **NOVOU přílohu zadávací dokumentace č. 2 Výkaz výměr**. Účastníci jsou povinni pro stanovení nabídkové ceny použít tuto novou přílohu. Nabídka, součástí které bude původní příloha č. 2 může být ze zadávacího řízení vyloučena.

V Poděbradech dne 26. 2. 2026

JUDr.
Tatiana
Jirásková
Datum: 2026.02.26
13:32:12 +01'00'

Město Poděbrady
zastoupeno JUDr. Tatianou Jiráskovou