

Obec Ruda nad Moravou
9.května 40
789 63 Ruda nad Moravou
IČ: 00303313
(dále jen „zadavatel“)

Název veřejné zakázky: Výstavba chatek na koupališti po povodni v Rudě nad Moravou
Zahájení zadávacího řízení: 16. února 2026

V Šumperku dne: viz el. podpis

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Zadavatel v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Výstavba chatek na koupališti po povodni v Rudě nad Moravou“, zveřejněné na profilu zadavatele dne 16. února 2026.

1) Vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazů dodavatele

1. základy či patky. Jsou stávající/ nejsou? – chatky jsou založeny na betonových základových pasech a stěnách z tvárnice ztraceného bednění, podlahovou konstrukci tvoří ŽB deska, naceňte položky z výkazu výměr
2. přívody elektřiny. Jsou stávající/ nejsou? – hlavní přívod silnoproudé elektroinstalace k chatkám bude řešen samostatně, oceňte pouze rozvod vnitřní elektroinstalace dle přílohy, viz. příloha
3. provedení nových chatek
 - 3.1. Opláštění vnější – naceňte položky z výkazu výměr, obvodové stěny dvojchatek bude tvořit dřevěný nosný modulový rám ze předem připravených stěnových dílců na bázi lehké prefabrikace,

(součástí ZD je vypracování výrobní dokumentace)

- 3.2. opláštění vnitřní – naceňte položky z výkazu výměr
- 3.3. provedení oken, dveří, jaká? – okna plastová, barva rámu bílá/bílá, zasklení izolačním trojsklem – naceňte položky z výkazu výměr
- 3.4. krytina, svody, okapy? – naceňte položky z výkazu výměr
- 3.5. podlahové krytiny – naceňte položky z výkazu výměr
- 3.6. sociální zařízení? – naceňte položky z výkazu výměr
- 3.7. keram. obklady soc. zařízení? – naceňte položky z výkazu výměr
- 3.8. rozvody vody, odpady? – naceňte položky z výkazu výměr, napojení na areálové rozvody inženýrských sítí nejsou předmětem ZD, všechny rozvody inženýrských sítí budou ukončeny 1 m od vnější hrany konstrukce ŽB základové desky
- 3.9. elektroinstalační zařízení... Kam, kde, jaké...? – naceňte dle přílohy
4. přívod pitné vody? – naceňte položky z výkazu výměr - napojení na vnitroareálový rozvod pitné vody není součástí ZD, bude řešeno samostatně
5. napojení na kanalizaci? kde kam? – naceňte položky z výkazu výměr - napojení na vnitroareálový rozvod dešťové kanalizace není součástí ZD, bude řešeno samostatně
6. Napojení na stávající jímky? kde, kam? – naceňte položky z výkazu výměr – napojení na vnitroareálový rozvod splaškové kanalizace není součástí ZD, vnitřní rozvod splaškové kanalizace bude ukončen 1 m od vnější hrany konstrukce ŽB základové desky
7. některé jsou dvouchatky... – všechny jsou dvouchatky
8. některé samostatně stojící? – vždy jsou to dvouchatky samostatně stojící
9. některé jako řadové chatky... – vždy samostatně stojící dvouchatka

Přílohy:

- 1) Výkres rekreační dvouchatky – se zakreslením elektro

Děkuji Vám za akceptaci těchto změn a zůstávám s pozdravem,

Tereza
Nikodýmová
Schreiberová

Digitálně podepsal
Tereza Nikodýmová
Schreiberová
Datum: 2026.02.20
12:26:52 +01'00'

.....
Ing. Tereza Nikodýmová Schreiberová, MBA
zástupce zadavatele,
jednající na základě plné moci