

Zadavatel, Severočeská teplotní společnost, a.s., obdržel, v souladu s ustanovením článku 4, odst. 4.1 Zadávací dokumentace, níže uvedené žádosti na vysvětlení zadávacích podmínek (Zadávací dokumentace) na zakázku:

„Modernizace rozvodů tepla Most ST, a. s. v roce 2020 - REKO TN Vršany“ (ev. č. zakázky: ST-2019-003-D),

ke kterým tímto uvádí následující vysvětlení k zadávacím podmínkám (odpověď):

Soupis dotazů účastníků a odpovědí zadavatele Vysvětlení zadávacích podmínek (dodatečná informace) č. 5

Dodatečná informace č. 5

Dotaz:

Dobrý den.

Máme dotaz k akci Most 003 „REKO TN Vršany, úsek hřiště Čepirohy – odbočka VS Hrabák“. Součástí dodávky zhotovitele by mělo být podélně svařované ocelové potrubí včetně montáží a izolací pro nadzemní uložení. Byla by možná záměna za předizolované potrubí (ocel/PE s deklarovanou UV odolností)? Děkuji

Odpověď zadavatele:

V Zadávací dokumentaci pro shora uvedenou zakázku, v Příloze č. 8 (PD) je projektantem stavby uvedeno použití podélně svařovaného ocelového potrubí včetně montáží a izolací pro nadzemní uložení.

Toto řešení je navrženo projektantem na základě jeho výpočtů a tyto předepsané parametry vyhovují optimálnímu technickému řešení na realizaci stavby.

Zadavatel tedy požaduje použití předepsaného ocelového potrubí, podélně svařovaného, včetně montáží a izolací pro nadzemní uložení.

V Mostě - Komořanech dne: 12.06.2019

Za zadavatele

Diana Stejskalová
kontaktní osoba zadavatele
Severočeská teplotní společnost, a.s.