

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství
Druh zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	nadlimitní
Zadavatel:	město Jičín
Sídlo zadavatele:	Žižkovo náměstí 18 Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
IČO:	00271632
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	JUDr. Jan Malý

V Jičíně dne 2. 8. 2021

Výše uvedený zadavatel obdržel dne 29. 7. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. V této souvislosti Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz:

- 1) V položkovém rozpočtu je uvedeno několik druhů povrchových úprav (obložení) prefabrikovaných den šachet. Žádáme zadavatele o upřesnění materiálu, druhu a rozsahu obložení dna.
- 2) U spadišťových šachet není zřejmé, zda je obložení 180° nebo 360°. Žádáme o upřesnění této nejasnosti.

Odpověď:

- 1) Všechna šachtová dna na splaškové kanalizaci (SO-300 Kanalizace splašková) budou vyložena kameninou, a to na celou výšku šachtového dna.
Šachtová dna ŠD3a a ŠD3b (O-301 Kanalizace dešťová) – obklad kynety a nástupnice kameninou, ostatní šachtová dna budou dodána bez obložení.
- 2) U spadišťových šachet objektů SO-300 Kanalizace splašková, SO-301 Kanalizace dešťová v rámci připojovacího bodu má být Obložení 360°.

Zadávací podmínky na předmětnou zakázku vyjma výše uvedeného zůstávají ~~BEZ ZMĚNY~~.

JUDr. Jan Malý, starosta města

