

Zadavatel, Elektrárny Opatovice, a.s., obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek k Zadávací dokumentaci na zakázku:

Pce PS C 018

Na základě obdržené žádosti poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1: Prosím o informaci, co se týká cirkulačních čerpadel, tak potřebujeme znát hodnotu Q a H. Bez těchto hodnot nemůžeme čerpadla nacenit.

Odpověď zadavatele:

Průtok čerpadla cirkulace DN 65 Q- 8,5 l/s a tlak H 8.3 m je v projektové dokumentaci na výkrese D.1.4.2-2.02 PS Půdorys – nové rozvody vodovodu

V Opatovicích nad Labem dne 1.12.2020

.....
Ing. Pavel Svatoň
ředitel pro výrobu
Elektrárny Opatovice, a.s.