



Legenda:

- Dodatečná horizontální izolace zdiva technologií dvouřadých chemických injektáží silikonovým mikroemulzním koncentrátem, předinjektáž vápennou výplňovou maltou pomocí vrtů Ø 16-18 mm v osové vzdálenosti 300 mm, vrtý Ø 12 mm pro vlastní injektáž ve dvou řadách - výškově nad sebou 80 mm a v osové vzdálenosti 150 mm
- Dodatečná vertikální izolace zdiva technologií jednořadých tlakových injektáží pro zamezení přenosu vlhkosti, vrtý Ø 12 mm v osové vzdálenosti 100-120 mm
- Kladná síťová elektroda průběžná, š. 250 mm - systém aktivní (mírné-drátové) elektroosmózy
- Záporné elektrody šikmé, Ø 20 mm, dl. 650 mm, uložení do vrtů Ø 30 mm, hl. 950 mm, sklon 60° - systém aktivní (mírné-drátové) elektroosmózy
- Vodivé propojení kladné elektrody - systém aktivní (mírné-drátové) elektroosmózy
- Řídící jednotka aktivní (mírné-drátové) elektroosmózy
- Aplikace sanačního omítkového systému
- Výška aplikace sanačního omítkového systému [cm]
- Aplikace sanačního tepelně izolačního systému, popř. tepelně izolační desky
- Výška aplikace tepelně izolačního omítkového systému [cm]
- Aplikace sanačního tepelně izolačního omítkového systému na stropěch
- Aplikace sanačního tepelně izolačního omítkového systému na zešikmených parapetech oken, popř. tepelně izolační desky
- Aplikace hydroizolační stěrky
- Výška aplikace hydroizolační stěrky [cm]
- Hloubka provedení odkopu, hloubka 80 cm
- Provedení rubové izolace zdiva podrovnáním zdiva, cementosilikátovou hydroizolační stěrkou, extrudovaným polystyrenem a ochrannou nopovou fólií s ukončovací lištou, zásyp jílovou těsnící izolací

Poznámka:
Umístění řídicí jednotky a záporných elektrod aktivní (mírné-drátové) elektroosmózy může být upřesněno při realizaci.
U anglického dvorku bude provedeno vyspravení betonového dna, prasklin a provedení zpevňovacího nátěru vč. vyčištění.



Hl. inženýr projektu	Zodp. projektant	Kreslila	 Čechova 19,750 02 Pířev Tel./fax: 581 201 454
Ing. Josef Kolář	Ing. Josef Kolář	Bc. Lenka Jelínková	
Zadavatel: Město Planá, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá			Formát: 2xA4
Okres: Tachov	Místo: Na Valech 143, 348 15 Planá		Datum: 02/2022
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLANÁ SO 02 BUDOVA NA VALECH D.1.4.6 Sanace vlhkého zdiva			Stupeň: DPS
			Měřítko: 1:100
Obsah: SO 02. 04 - PŮDORYS 1.PP - NÁVRH SANAČNÍCH OPATŘENÍ			Z.č.: 24695
			Výkr.č.: D.1.4.6.4