


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAHA	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY
	PAVILON UV 11	m ²	DRUH
2. 01	SCHODIŠTĚ	14,40	keramická dlažba protiskluz - schodovky
2. 02	KABINET	18,50	PVC + koberec sokl - lišta PVC
2. 03	CHODBA	145,42	PVC sokl - lišta PVC
2. 04	ŘEDITELNA	18,61	PVC + koberec sokl - lišta PVC
2. 05	SKLAD	3,48	PVC sokl - lišta PVC
2. 06	ZÁSTUPCE ŘEDITELE	10,75	PVC + koberec sokl - lišta PVC
2. 07	ÚČTÁRNA	16,75	PVC + koberec sokl - lišta PVC
2. 08	SBOROVNA	13,21	PVC + koberec sokl - lišta PVC
2. 09	KABINET	14,23	PVC + koberec sokl - lišta PVC
2. 10	KABINET	34,03	PVC sokl - lišta PVC
2. 11	UČEBNA	70,37	PVC sokl - lišta PVC
2. 12	UČEBNA	68,77	PVC sokl - lišta PVC
2. 13	UČEBNA	67,74	PVC sokl - lišta PVC
2. 14	UČEBNA	72,16	PVC sokl - lišta PVC

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy
doplňněná – doplňujícím pospojováním neživých částí
– proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA



VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ČÁST DOKUMENTACE :	Marek Punčochář	
Marek Punčochář	Ing. arch. Zdeněk GOTTWALD	SO 01	Sportovní 575 687 61 Vlčnov IČO: 05923808	
INVESTOR :	OBEČ ŠITBOŘICE, Osvobození 92 691 76 ŠITBOŘICE IČ: 00283622		DATUM : KVĚTEN / 2024	ZAKÁZKA ČÍS.: 24 / 02
STAVBA :	Komplexní energetické úspory ZŠ Šitbořice Nikolčická 531 - parc.č. 861 - k.ú. Šitbořice		STUPEŇ P.D. : DPS	FORMÁT: 3 A 4
OBSAH :	PAVILON UV 11 ELEKTROINSTALACE 2NP		PROFESE : D.1.4-c	VÝKRES ČÍSLO : 2