



VYPRACOVATEL:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	STAVEBNÍ PROJEKT	Josef Urbanek Osovozan 433 69176 Striborčice IČ:88846407
Josef Urbanek	Ing.arch. Zdeněk Gotwald	SO 01	
INVESTOR:	OBC STŘEBORČICE, Osovozan 92 691 76 Striborčice IČ: 00038922	FORMÁT: 3 x A 4	KALEND.: DÁVNĚ / 24
STAVBA:	Komplexní energetické napojení ZŠ Striborčice Striborčice 531 - parčík 861 - z.ú. Striborčice	ZAK.CÍSLO:	24 / 02
OBJEKT:	Fotovoltaická elektrárna 60,42kWp	STUPEN:	DPS
OBSAH:	PAYMENT UVII ROZVADĚČ RP.3	CISLO VÝKRESU:	D 14.e.10

VŠECHNY VÝVODY Z JISTIČÍCH PRVKŮ
ZAKONČIT NA ŘADOVÝCH SVORKÁCH
INSTALAČNÍ KABELY NESMÍ BÝT
NAPOLJENY PŘÍMO NA SVORKY JISTIČŮ

ROZVADĚČ MUSÍ BÝT VYROBEN A SESTAVEN
V SOULADU S POŽADAVKY ČSN EN 61439-1ed.2
a ČSN EN 61 439-2 ed.2

ELEKTROKRE NÁPLNĚNI: +N+PEL, AC 50Hz, 400V/TN/5
I+N+PEL, AC 50Hz, 230V/TN/5
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33
normální - zabránění izolační žvýčce úrazu, předpínání a kryty
- automatickým odpojením - při zářezí proudem
- doplněním pospojování namožených úseků
- imobilizací úraznické a výkvarovacího proudem 30mA

ROZVADĚČ RP - 3
Oceloplechová skříň pro 256
mod.
Krytí IP54 / 20 EI 30