

ROZVADĚČ R.FVE - 1.
Oceloplechová skříň
Krytí IP54 / 20

EX1	1.1	EX2	2.1	EX3	3.1	EX4	4.1

VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	STAVEBNÍ PROJEKT	Josef Urbánek Osvobození 433 691 76 Štíbořice IČ: 88846407	
Josef Urbánek	Ing. arch. Zdeněk Gottwald	SO 01		
INVESTOR:	OBEC ŠTÍBOŘICE, Osvobození 92 691 76 ŠTÍBOŘICE IČ: 00283622		FORMÁT: 3 x A 4	DATUM: KVĚTEN / 24
STAVBA:	Komplexní energetické úspory ZŠ Štíbořice Nikolická 531 - parc.č. 861 - k.ú. Štíbořice		ZAK.ČÍSLO:	24 / 02
OBJEKT:	Fotovoltaická elektrárna 60,42kWp		STUPĚŇ:	DPS
OBSAH:	ROZVADĚČ R.FVE-1		ČÍSLO VÝKRESU:	D 1.4.e.5

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
normální
- základní izolaci živých částí, překážkami a kryty
- automatickým odpojením v případě poruchy
doplňena
- doplňujícím pospojováním neživých částí
- proudovým chrátem s vyřazovacím proudem 30mA
- proudovým chrátem s vyřazovacím proudem 30mA

ROZVADĚČ MUSÍ BÝT VÝROBEN A SESTAVEN
V SOULADU S POŽADAVKY ČSN EN 61439-1ed.2
a ČSN EN 61 439-2 ed.2

VŠECHNY VÝVODY Z JISTIČÍCH PRAKŮ
ZAKONČIT NA ŘADOVÝCH SVORKÁCH
INSTALAČNÍ KABELY NESMÍ BÝT
NAPojENY PŘÍMO NA SVORKY JISTIČŮ