





POZNÁMKA:
Tato dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace DUR + DSP dle vyhlášky 499/2006 Sb. Projektant upozorňuje stavebníka a zhotovitele na případnou nutnost zpracování prováděcí či dodavatelské dokumentace, který zpřesní řešení navržené v tomto projektovém stupni. V případě nejasností či vyvolaných změn je zhotovitel povinen kontaktovat projektanta. V případě neprovádění autorského dozoru neručíme za skutečné provedení díla IN-SITU!
Nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva D.1.1.1 upřesňující rozsah a provedení prací nepostižitelných ve výkresové části. Dále jsou součástí projektové dokumentace všechny její přílohy, závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Při provádění stavby je nutné provést řádnou koordinaci stavební části se stavebními úpravami jednotlivých profesí (prostupy, dražky a pod.). Vedení stavby bude prováděno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Při provádění veškerých stavebních prací je třeba se řídit ustanoveními platných norem ČSN, technologických předpisů a pravidel, řídit se podmínkami bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce a vyhláškách Státního úřadu inspekce práce.

± 0,000 = Stávající podlaha 1.NP

Název stavby: PŘÍSTAVBA K BYTOVÉMU DOMU			Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autora: atelier nla, s.r.o. Výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným jiným způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.		
Místo stavby: Králíky 193, KÚ Králíky, parc. č. st. 1015, 1822/8 a 1822/12					
Investor: Město Králíky Velké náměstí 5 561 69 Králíky	Generální projektant: atelier nla web: www.ateliernolimits.cz email: office@ateliernolimits.cz tel.: +420 734 468 552 datová schránka: xe343fu		Autorizační razítko:		
Zástupce investora pro akci na základě PM: Ing. arch. Tereza Ježková Údolní 552/31, 602 00, Brno - Brno-město mobil: 734 468 552 email: jezkova@ateliernolimits.cz			Zodpovědný projektant: Ing. arch. Martin Štěpánek, Ph.D., ČKA 04938		
HIP: Ing. arch. Martin Štěpánek, Ph.D.	Vypracoval: Ing. Tomáš Žajdlík	Architekt: Ing. arch. Tereza Ježková	Datum: 05 2023		
Profese: STAVEBNÍ			Revize:		
			Stupeň: DUR + DSP		
Název přílohy: VÝPIS OKEN A DVEŘÍ			Kontroloval:		
			Měřítko:	Číslo výkresu: D.1.1.22	Paré

OZN.	KS	NÁHLED (ZE STRANY OTEVŘENÍ)	Š. [mm]	V. [mm]	SPECIFIKACE
001	1		1 750	2 480	VSTUPNÍ DVEŘE DO OBJEKTU - JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ S BOČNÍ SVĚTLÍKEM $U_D:$ $U_{MAX} = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot K$ RÁM: TŘÍKOMOROVÝ HLINÍKOVÝ DVEŘNÍ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, RÁM TL. 86 MM (NAPŘ. ALUPROF MB-86N SI); $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2 K$ ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO: $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 K$; SOLÁRNÍ FAKTOR $g=0,5$; TEPLÝ DIST. RÁMEČEK; BEZPEČNOSTNÍ POTISK PRÁH: NÍZKÝ BEZBARIÉROVÝ PRÁH S PŘERUŠENÝM TĚSNĚNÍM NEPRŮVZDUŠNOST: TŘÍDA 4 PN-EN 12207, 3 OBVODOVÁ CENTRÁLNÍ TĚSNĚNÍ POŽ. ODOLNOST: BEZ PO KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ - TŘÍBODOVÝ MECHANICKÝ ZÁMEK Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA, VNĚ KOULE BAREVNOST: RÁMY UVNITŘ I VNĚ, PANTY - RAL 7040 MONTÁŽ: OSAZENÍ NA VNĚJŠÍ HRANU NOSNÉ KONSTRUKCE (VČETNĚ PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PÁSEK). SOUČÁSTÍ VÝROBKU BUDE NAKAŠÍROVANÝ PURENIT PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU PRO SKLADBU PODLAHY TL. 290MM PŘÍSLUŠENSTVÍ: 4 SADY KLÍČŮ; BEZPEČNOSTNÍ POTISK ZASKLENÍ DLE POŽADAVKŮ ČSN
002	1		1 000	2 480	OKNO - JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ/SKLOPNÉ $U_w:$ $U_{MAX} = 0,9 \text{ W/m}^2 \cdot K$ RÁM: TŘÍKOMOROVÝ HLINÍKOVÝ OKENNÍ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, RÁM TL. 86 MM (NAPŘ. ALUPROF MB-86N SI); $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2 K$ ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO: $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 K$; SOLÁRNÍ FAKTOR $g=0,5$; TEPLÝ DIST. RÁMEČEK; BEZPEČNOSTNÍ POTISK NEPRŮVZDUŠNOST: TŘÍDA 4 PN-EN 12207, 3 OBVODOVÁ CENTRÁLNÍ TĚSNĚNÍ POŽ. ODOLNOST: BEZ PO KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ; Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA RAL DLE BARVY OKEN OKEN BAREVNOST: RÁMY UVNITŘ I VNĚ, PANTY - RAL 7040 MONTÁŽ: OSAZENÍ NA VNĚJŠÍ HRANU NOSNÉ KONSTRUKCE (VČETNĚ PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PÁSEK). SOUČÁSTÍ VÝROBKU BUDE NAKAŠÍROVANÝ PURENIT PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU PRO SKLADBU PODLAHY TL. 290MM PŘÍSLUŠENSTVÍ: BEZPEČNOSTNÍ POTISK ZASKLENÍ DLE POŽADAVKŮ ČSN
003	1		1 250	2 480	VSTUPNÍ DVEŘE DO OBJEKTU - JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ $U_D:$ $U_{MAX} = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot K$ RÁM: TŘÍKOMOROVÝ HLINÍKOVÝ DVEŘNÍ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, RÁM TL. 86 MM (NAPŘ. ALUPROF MB-86N SI); $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2 K$ ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO: $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 K$; SOLÁRNÍ FAKTOR $g=0,5$; TEPLÝ DIST. RÁMEČEK; BEZPEČNOSTNÍ POTISK PRÁH: NÍZKÝ BEZBARIÉROVÝ PRÁH S PŘERUŠENÝM TĚSNĚNÍM NEPRŮVZDUŠNOST: TŘÍDA 4 PN-EN 12207, 3 OBVODOVÁ CENTRÁLNÍ TĚSNĚNÍ POŽ. ODOLNOST: BEZ PO KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ - TŘÍBODOVÝ MECHANICKÝ ZÁMEK Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA, VNĚ KOULE BAREVNOST: RÁMY UVNITŘ I VNĚ, PANTY - RAL 7040 MONTÁŽ: OSAZENÍ NA VNĚJŠÍ HRANU NOSNÉ KONSTRUKCE (VČETNĚ PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PÁSEK). SOUČÁSTÍ VÝROBKU BUDE NAKAŠÍROVANÝ PURENIT PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU PRO SKLADBU PODLAHY TL. 290MM PŘÍSLUŠENSTVÍ: 4 SADY KLÍČŮ + BEZPEČNOSTNÍ POTISK ZASKLENÍ DLE POŽADAVKŮ ČSN
004	1		1 000	2 000	OKNO - JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ/SKLOPNÉ + FIXNÍ ČÁST $U_w:$ $U_{MAX} = 0,9 \text{ W/m}^2 \cdot K$ RÁM: TŘÍKOMOROVÝ HLINÍKOVÝ OKENNÍ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, RÁM TL. 86 MM (NAPŘ. ALUPROF MB-86N SI); $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2 K$ ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO: $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 K$; SOLÁRNÍ FAKTOR $g=0,5$; TEPLÝ DIST. RÁMEČEK NEPRŮVZDUŠNOST: TŘÍDA 4 PN-EN 12207, 3 OBVODOVÁ CENTRÁLNÍ TĚSNĚNÍ POŽ. ODOLNOST: BEZ PO KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ; Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA RAL DLE BARVY OKEN OKEN BAREVNOST: RÁMY UVNITŘ I VNĚ, PANTY - RAL 7040 MONTÁŽ: OSAZENÍ NA VNĚJŠÍ HRANU NOSNÉ KONSTRUKCE (VČETNĚ PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PÁSEK). SOUČÁSTÍ VÝROBKU BUDE NAKAŠÍROVANÝ PURENIT PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU




POZNÁMKY:

TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU EXTERIÉROVÝCH OKEN A DVEŘÍ. TU VYPRACUJE DODAVATEL EXTERIÉROVÝCH OKEN A DVEŘÍ PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ STAVEBNÍCH OTVORŮ.

TENTO VÝPIS JE NADŘÁZENÝ VÝKRESŮ POHLEDŮ A FASÁDY.

PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY EXTERIÉROVÝCH OKEN A DVEŘÍ BUDE DODAVATELEM PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ.

BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ ZE STRANY ARCHITEKTA, HLAVNÍHO PROJEKTANTA A INVESTORA NESMÍ BÝT S VÝROBOU ZAPOČATO !!!

OZN.	KS	NÁHLED (ZE STRANY OTEVŘENÍ)	Š. [mm]	V. [mm]	SPECIFIKACE
O05	1		1 250	2 000	OKNO - JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ/SKLOPNÉ + FIXNÍ ČÁST U_w: U_{MAX} = 0,9 W/m².K RÁM: TŘÍKOMOROVÝ HLINÍKOVÝ OKENNÍ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, RÁM TL. 86 MM (NAPŘ. ALUPROF MB-86N SI); U_f = 1,3 W/m²K ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g = 0,5 W/m²K; SOLÁRNÍ FAKTOR g=0,5; TEPLÝ DIST. RÁMEČEK NEPRŮVZDUŠNOST: TŘÍDA 4 PN-EN 12207, 3 OBVODOVÁ CENTRÁLNÍ TĚSNĚNÍ POŽ. ODOLNOST: BEZ PO KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ; Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA RAL DLE BARVY OKEN OKEN BAREVNOST: RÁMY UVNITŘ I VNĚ, PANTY - RAL 7040 MONTÁŽ: OSAZENÍ NA VNĚJŠÍ HRANU NOSNÉ KONSTRUKCE (VČETNĚ PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PÁSEK). SOUČÁSTÍ VÝROBKU BUDE NAKAŠÍROVANÝ PURENIT PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU
O06	1		2 000	1 500	OKNO - JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ/SKLOPNÉ + FIXNÍ ČÁST U_w: U_{MAX} = 0,9 W/m².K RÁM: TŘÍKOMOROVÝ HLINÍKOVÝ OKENNÍ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, RÁM TL. 86 MM (NAPŘ. ALUPROF MB-86N SI); U_f = 1,3 W/m²K ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g = 0,5 W/m²K; SOLÁRNÍ FAKTOR g=0,5; TEPLÝ DIST. RÁMEČEK NEPRŮVZDUŠNOST: TŘÍDA 4 PN-EN 12207, 3 OBVODOVÁ CENTRÁLNÍ TĚSNĚNÍ POŽ. ODOLNOST: BEZ PO KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ; Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA RAL DLE BARVY OKEN OKEN BAREVNOST: RÁMY UVNITŘ I VNĚ, PANTY - RAL 7040 MONTÁŽ: OSAZENÍ NA VNĚJŠÍ HRANU NOSNÉ KONSTRUKCE (VČETNĚ PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PÁSEK). SOUČÁSTÍ VÝROBKU BUDE NAKAŠÍROVANÝ PURENIT PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU
O07	1		600	600	OKNO - FIXNÍ U_w: BEZ POŽADAVKU RÁM: ŠESTIKOMOROVÝ PLASTOVÝ OKENNÍ SYSTÉM RÁM TL. 76 MM (NAPŘ. DECEUNINCK Elegante); U_f = 0,93 W/m²K ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO MATNÉ SKLO NEPRŮVZDUŠNOST: TŘÍDA 4 PN-EN 12207, 3 OBVODOVÁ CENTRÁLNÍ TĚSNĚNÍ POŽ. ODOLNOST: BEZ PO KOVÁNÍ: FIXNÍ OKNO BAREVNOST: RÁMY UVNITŘ I VNĚ - BÍLÝ ODSÍTÍN MONTÁŽ: OSAZENÍ NA VNĚJŠÍ HRANU NOSNÉ KONSTRUKCE (VČETNĚ PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PÁSEK). SOUČÁSTÍ VÝROBKU BUDE NAKAŠÍROVANÝ PURENIT PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU
O08	1		CCA 1 800	CCA 1 000	OKNO - JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ/SKLOPNÉ U_w: U_{MAX} = 0,9 W/m².K RÁM: ŠESTIKOMOROVÝ PLASTOVÝ OKENNÍ SYSTÉM RÁM TL. 76 MM (NAPŘ. DECEUNINCK Elegante); U_f = 0,93 W/m²K ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g = 0,5 W/m²K; SOLÁRNÍ FAKTOR g=0,5; TEPLÝ DIST. RÁMEČEK NEPRŮVZDUŠNOST: TŘÍDA 4 PN-EN 12207, 3 OBVODOVÁ CENTRÁLNÍ TĚSNĚNÍ POŽ. ODOLNOST: BEZ PO KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ; Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA RAL DLE BARVY OKEN OKEN BAREVNOST: RÁMY UVNITŘ I VNĚ, PANTY - RAL DLE STÁVAJÍCÍ BARVY OKEN (IMITACE DŘEVA) - PŘESNÝ DEKOR JE NUTNÉ VZORKOVAT PŘÍMO NA STAVBĚ DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN MONTÁŽ: OSAZENÍ NA VNĚJŠÍ HRANU NOSNÉ KONSTRUKCE (VČETNĚ PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PÁSEK). SOUČÁSTÍ VÝROBKU BUDE NAKAŠÍROVANÝ PURENIT PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU





POZNÁMKY:

TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU EXTERIÉROVÝCH OKEN A DVEŘÍ. TU VYPRACUJE DODAVATEL EXTERIÉROVÝCH OKEN A DVEŘÍ PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ STAVEBNÍCH OTVORŮ.

TENTO VÝPIS JE NADŘÁZENÝ VÝKRESŮ POHLEDŮ A FASÁDY.

PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY EXTERIÉROVÝCH OKEN A DVEŘÍ BUDE DODAVATELEM PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ.

BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ ZE STRANY ARCHITEKTA, HLAVNÍHO PROJEKTANTA A INVESTORA NESMÍ BÝT S VÝROBU ZAPOČATO !!!

OZN.	KS	NÁHLED (ZE STRANY OTEVŘENÍ)	Š. [mm]	V. [mm]	SPECIFIKACE
O09	1		CCA 1 700	CCA 1 300	OKNO - TROJKŘÍDLÉ OTOČNÉ/SKLOPNÉ $U_w:$ $U_{MAX} = 0,9 \text{ W/m}^2 \cdot K$ RÁM: TŘÍKOMOROVÝ HLINÍKOVÝ OKENNÍ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, RÁM TL. 86 MM (NAPŘ. ALUPROF MB-86N SI); $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2 K$ ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO: $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 K$; SOLÁRNÍ FAKTOR $g=0,5$; TEPLÝ DIST. RÁMEČEK NEPRŮVZDUŠNOST: TŘÍDA 4 PN-EN 12207, 3 OBVODOVÁ CENTRÁLNÍ TĚSNĚNÍ POŽ. ODOLNOST: BEZ PO KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ; Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA RAL DLE BARVY OKEN OKEN BAREVNOST: RÁMY UVNITŘ I VNĚ, PANTY - RAL 7040 MONTÁŽ: OSAZENÍ DO VNĚJŠÍ POLOVINY NOSNÉ KONSTRUKCE (VČETNĚ PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PÁSEK). SOUČÁSTÍ VÝROBKU BUDE NAKAŠÍROVANÝ PURENIT PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU
O10	1		CCA 1 650	CCA 1 300	OKNO - TROJKŘÍDLÉ OTOČNÉ/SKLOPNÉ $U_w:$ $U_{MAX} = 0,9 \text{ W/m}^2 \cdot K$ RÁM: TŘÍKOMOROVÝ HLINÍKOVÝ OKENNÍ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, RÁM TL. 86 MM (NAPŘ. ALUPROF MB-86N SI); $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2 K$ ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO: $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 K$; SOLÁRNÍ FAKTOR $g=0,5$; TEPLÝ DIST. RÁMEČEK NEPRŮVZDUŠNOST: TŘÍDA 4 PN-EN 12207, 3 OBVODOVÁ CENTRÁLNÍ TĚSNĚNÍ POŽ. ODOLNOST: BEZ PO KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ; Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA RAL DLE BARVY OKEN OKEN BAREVNOST: RÁMY UVNITŘ I VNĚ, PANTY - RAL 7040 MONTÁŽ: OSAZENÍ DO VNĚJŠÍ POLOVINY NOSNÉ KONSTRUKCE (VČETNĚ PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PÁSEK). SOUČÁSTÍ VÝROBKU BUDE NAKAŠÍROVANÝ PURENIT PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU
O11	1		CCA 1 700	CCA 1 300	OKNO - TROJKŘÍDLÉ OTOČNÉ/SKLOPNÉ $U_w:$ $U_{MAX} = 0,9 \text{ W/m}^2 \cdot K$ RÁM: TŘÍKOMOROVÝ HLINÍKOVÝ OKENNÍ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, RÁM TL. 86 MM (NAPŘ. ALUPROF MB-86N SI); $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2 K$ ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO: $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 K$; SOLÁRNÍ FAKTOR $g=0,5$; TEPLÝ DIST. RÁMEČEK NEPRŮVZDUŠNOST: TŘÍDA 4 PN-EN 12207, 3 OBVODOVÁ CENTRÁLNÍ TĚSNĚNÍ POŽ. ODOLNOST: BEZ PO KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ; Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA RAL DLE BARVY OKEN OKEN BAREVNOST: RÁMY UVNITŘ I VNĚ, PANTY - RAL 7040 MONTÁŽ: OSAZENÍ DO VNĚJŠÍ POLOVINY NOSNÉ KONSTRUKCE (VČETNĚ PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PÁSEK). SOUČÁSTÍ VÝROBKU BUDE NAKAŠÍROVANÝ PURENIT PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU
O12	1		CCA 1 700	CCA 1 300	OKNO - TROJKŘÍDLÉ OTOČNÉ/SKLOPNÉ $U_w:$ $U_{MAX} = 0,9 \text{ W/m}^2 \cdot K$ RÁM: TŘÍKOMOROVÝ HLINÍKOVÝ OKENNÍ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, RÁM TL. 86 MM (NAPŘ. ALUPROF MB-86N SI); $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2 K$ ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO: $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 K$; SOLÁRNÍ FAKTOR $g=0,5$; TEPLÝ DIST. RÁMEČEK NEPRŮVZDUŠNOST: TŘÍDA 4 PN-EN 12207, 3 OBVODOVÁ CENTRÁLNÍ TĚSNĚNÍ POŽ. ODOLNOST: BEZ PO KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ; Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA RAL DLE BARVY OKEN OKEN BAREVNOST: RÁMY UVNITŘ I VNĚ, PANTY - RAL 7040 MONTÁŽ: OSAZENÍ DO VNĚJŠÍ POLOVINY NOSNÉ KONSTRUKCE (VČETNĚ PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PÁSEK). SOUČÁSTÍ VÝROBKU BUDE NAKAŠÍROVANÝ PURENIT PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU





POZNÁMKY:

TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU EXTERIÉROVÝCH OKEN A DVEŘÍ. TU VYPRACUJE DODAVATEL EXTERIÉROVÝCH OKEN A DVEŘÍ PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ STAVEBNÍCH OTVORŮ.

TENTO VÝPIS JE NADŘÁZENÝ VÝKRESŮ POHLEDŮ A FASÁDY.

PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY EXTERIÉROVÝCH OKEN A DVEŘÍ BUDE DODAVATELEM PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ.

BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ ZE STRANY ARCHITEKTA, HLAVNÍHO PROJEKTANTA A INVESTORA NESMÍ BÝT S VÝROBOU ZAPOČATO !!!

OZN.	KS	NÁHLED (ZE STRANY OTEVŘENÍ)	Š. [mm]	V. [mm]	SPECIFIKACE
O13	1		CCA 1 690	CCA 1 300	OKNO - TROJKŘÍDLÉ OTOČNÉ/SKLOPNÉ U _w : U _{MAX} = 0,9 W/m ² .K RÁM: TŘÍKOMOROVÝ HLINÍKOVÝ OKENNÍ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, RÁM TL. 86 MM (NAPŘ. ALUPROF MB-86N SI); U _f = 1,3 W/m ² K ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO: U _g = 0,5 W/m ² K; SOLÁRNÍ FAKTOR g=0,5; TEPLÝ DIST. RÁMEČEK NEPRŮVZDUŠNOST: TŘÍDA 4 PN-EN 12207, 3 OBVODOVÁ CENTRÁLNÍ TĚSNĚNÍ POŽ. ODOLNOST: BEZ PO KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ; Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA RAL DLE BARVY OKEN OKEN BAREVNOST: RÁMY UVNITŘ I VNĚ, PANTY - RAL 7040 MONTÁŽ: OSAZENÍ DO VNĚJŠÍ POLOVINY NOSNÉ KONSTRUKCE (VČETNĚ PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PÁSEK). SOUČÁSTÍ VÝROBKU BUDE NAKAŠÍROVANÝ PURENIT PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU
O14	1		CCA 1 710	CCA 1 300	OKNO - TROJKŘÍDLÉ OTOČNÉ/SKLOPNÉ U _w : U _{MAX} = 0,9 W/m ² .K RÁM: TŘÍKOMOROVÝ HLINÍKOVÝ OKENNÍ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, RÁM TL. 86 MM (NAPŘ. ALUPROF MB-86N SI); U _f = 1,3 W/m ² K ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO: U _g = 0,5 W/m ² K; SOLÁRNÍ FAKTOR g=0,5; TEPLÝ DIST. RÁMEČEK NEPRŮVZDUŠNOST: TŘÍDA 4 PN-EN 12207, 3 OBVODOVÁ CENTRÁLNÍ TĚSNĚNÍ POŽ. ODOLNOST: BEZ PO KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ; Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA RAL DLE BARVY OKEN OKEN BAREVNOST: RÁMY UVNITŘ I VNĚ, PANTY - RAL 7040 MONTÁŽ: OSAZENÍ DO VNĚJŠÍ POLOVINY NOSNÉ KONSTRUKCE (VČETNĚ PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PÁSEK). SOUČÁSTÍ VÝROBKU BUDE NAKAŠÍROVANÝ PURENIT PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU
O15	1		CCA 1 710	CCA 1 300	OKNO - TROJKŘÍDLÉ OTOČNÉ/SKLOPNÉ U _w : U _{MAX} = 0,9 W/m ² .K RÁM: TŘÍKOMOROVÝ HLINÍKOVÝ OKENNÍ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, RÁM TL. 86 MM (NAPŘ. ALUPROF MB-86N SI); U _f = 1,3 W/m ² K ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO: U _g = 0,5 W/m ² K; SOLÁRNÍ FAKTOR g=0,5; TEPLÝ DIST. RÁMEČEK NEPRŮVZDUŠNOST: TŘÍDA 4 PN-EN 12207, 3 OBVODOVÁ CENTRÁLNÍ TĚSNĚNÍ POŽ. ODOLNOST: BEZ PO KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ; Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA RAL DLE BARVY OKEN OKEN BAREVNOST: RÁMY UVNITŘ I VNĚ, PANTY - RAL 7040 MONTÁŽ: OSAZENÍ DO VNĚJŠÍ POLOVINY NOSNÉ KONSTRUKCE (VČETNĚ PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PÁSEK). SOUČÁSTÍ VÝROBKU BUDE NAKAŠÍROVANÝ PURENIT PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU
O16	1		CCA 1 710	CCA 1 300	OKNO - TROJKŘÍDLÉ OTOČNÉ/SKLOPNÉ U _w : U _{MAX} = 0,9 W/m ² .K RÁM: TŘÍKOMOROVÝ HLINÍKOVÝ OKENNÍ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, RÁM TL. 86 MM (NAPŘ. ALUPROF MB-86N SI); U _f = 1,3 W/m ² K ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO: U _g = 0,5 W/m ² K; SOLÁRNÍ FAKTOR g=0,5; TEPLÝ DIST. RÁMEČEK NEPRŮVZDUŠNOST: TŘÍDA 4 PN-EN 12207, 3 OBVODOVÁ CENTRÁLNÍ TĚSNĚNÍ POŽ. ODOLNOST: BEZ PO KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ; Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA RAL DLE BARVY OKEN OKEN BAREVNOST: RÁMY UVNITŘ I VNĚ, PANTY - RAL 7040 MONTÁŽ: OSAZENÍ DO VNĚJŠÍ POLOVINY NOSNÉ KONSTRUKCE (VČETNĚ PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PÁSEK). SOUČÁSTÍ VÝROBKU BUDE NAKAŠÍROVANÝ PURENIT PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU

POZNÁMKY:

TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU EXTERIÉROVÝCH OKEN A DVEŘÍ. TU VYPRACUJE DODAVATEL EXTERIÉROVÝCH OKEN A DVEŘÍ PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ STAVEBNÍCH OTVORŮ.

TENTO VÝPIS JE NADŘÁZENÝ VÝKRESŮ POHLEDŮ A FASÁDY.

PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY EXTERIÉROVÝCH OKEN A DVEŘÍ BUDE DODAVATELEM PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ.

BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ ZE STRANY ARCHITEKTA, HLAVNÍHO PROJEKTANTA A INVESTORA NESMÍ BÝT S VÝROBOU ZAPOČATO !!!