

Zadavatel:

United Energy, a.s.

se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03

IČO: 273 09 959

Veřejná zakázka:

„Výstavba paroplynového cyklu v Teplárně Komořany“

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 (obdržena dne 25. 1. 2024):

Dotaz 1)

G18040_Blokove schema_Block diagram_fin

Jakým médiem bude ohříván vzduch do GT v případě, kdy bude provoz na bypassový komín, tj. HRSG bude mimo provoz?

Informace zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že jako zdroj tepla pro ohřev vzduchu pro „anti-icing“ systém případně další spotřebiče plynové turbíny v případě, že je spalínový kotel mimo provoz, může být použita oběhová voda ze stávajícího rozvodu dle specifikace v zadávací dokumentaci KNIHA „A“ část A.3.6. Garantované parametry.

Dotaz 2)

G18040_Blokove schema_Block diagram_fin

Jakým médiem bude ohříván zemní plyn do GT v případě, kdy bude provoz na bypassový komín, tj. HRSB bude mimo provoz?

Informace zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že jako zdroj tepla pro ohřev zemního plynu v případě, že je spalínový kotel mimo provoz, může být použita oběhová voda ze stávajícího rozvodu dle specifikace v zadávací dokumentaci KNIHA „A“ část A.3.6. Garantované parametry.

Dotaz 3)

ČÁST „B.1“ – TECHNICKÁ ČÁST - Technická zpráva - Str.40 / bod 13 Bypassová klapka / část B. Všeobecné technické požadavky

Ovládaní klapky musí být hydraulického typu.

Je požadavka na hydraulicky ovládanou klapku ve smyslu zadání striktní a neměnná ? Nebo je možnost dodat klapku s elektrickým ovládáním se servopohonem ?

Informace zadavatele:

Zadavatel umožňuje u bypassové klapky použití elektropohonu.

Dotaz 4)

Podklady od dodávky GT

Prosíme o poskytnutí informace ohledně statického zatížení od nasávacího krku (Air Intake Duct) do střechy strojovny.

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, že informace a specifikace uvedené v zadávací dokumentaci KNIHA „B“ část B1 – Příloha č. 5 „Podklady od dodávky plynové turbíny“ jsou pro zpracování předběžné nabídky dostačující (zadávací podmínky zadavatel poskytl v podrobnostech nezbytných pro podání předběžné nabídky). Zadavatel předpokládá projednání problematiky statického zatížení od nasávacího krku (Air Intake Duct) do střechy strojovny v rámci jednání o předběžných nabídkách.

Dotaz 5)

ČÁST „B.1“ – TECHNICKÁ ČÁST - Technická zpráva - 2.4.- Část MAR a ASŘPT-PS03 -2.4.1.1

Rozšíření ŘS ION enterprise o měřicí modul pro měření výkonu, proudu a napětí včetně měřících transformátorů a kabeláže.

Dle právě dorazivších informací od Schneideru je už ION enterprise nahrazen SW PME. V prvním kroku je nutné provést upgrade na současnou verzi a poté lze řešit rozšíření...

Upgrade celého systému bude drahý a hlavně asi i mimo rozsah díla PPC – generátor není v rozsahu zhotovitele¹.

Pokud je nutné to nacenit, prosíme o dokumentaci ke stávajícímu ŘS ION - číslo verze, rozsah instalace, počet měřidel (vše PM5331?).

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, upgrade celého systému ION Enterprise není v rozsahu plnění zhotovitele. V rozsahu plnění zhotovitele a součástí DÍLA je dodávka a implementace inteligentního elektroměru ION a jeho zprovoznění pro měření výkonu generátoru PLYNOVÉ TURBÍNY.

Praha dne dle elektronického podpisu

United Energy, a.s.

i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

JUDr. Petr Novotný, LL.M., jednatel

(podepsáno elektronicky)

¹ Označení účastníka zadávacího řízení bylo anonymizováno.