

Žádost ze dne: 26.09.2024
Číslo jednací: VASTR-7119/2024-Ča
Vyřizuje: Ing. Helena Čachotská
Tel.: +420 568 899 126
Email: helena.cachotska@vodarenska.cz
Datum: 02.10.2024

Žadatel:

Ing. Pavel Jenerál
Janáčkova 168, 676 02 Moravské
Budějovice

Vyjádření pro řízení o povolení záměru - povolení stavby nebo zařízení § 211

Stavba(projekt): Nové Syrovice – Přístavba třídy pro dětskou skupinu k ZŠ a MŠ

Územní lokalizace: k.ú. Nové Syrovice, parc. č. 96/1

Stavebník: Obec Nové Syrovice, Nové Syrovice 2, 675 41 Nové Syrovice

Projektant: Ing. Pavel Jenerál, Janáčkova 168, 676 02 Moravské Budějovice

Popis stavby:

Přístavba k budově školy a školky, napojeno na technickou infrastrukturu ze stávající části komplexu. Dojde k přesunu stávající vodoměrné šachty mimo plochu přístavby, v níž bude osazena vodoměrná sestava pro ZŠ a MŠ a dále pro RD č.p. 198, p.č. st. 2/1. Z důvodu plánovaného umístění přístavby bude zrušena a nově vybudována vodovodní přípojka k rodinnému domu č.p. 197, p.č. st. 96/2.

Údaje o vodovodní přípojce

Délka přípojky od odbočení z vodovodu po vodoměr	17,4 m + 22,0 m dopojení
Profil přípojky	32x3,0 mm
Materiál přípojky	PE100 SDR 11 PN16
Umístění fakturačního vodoměru	vodoměrná šachta
Způsob napojení přípojky	nová navrtávka

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen "VAS") je provozovatelem technické infrastruktury (vodovodů a/nebo kanalizace) na základě uzavřené pachtovní (nájemní) a provozní smlouvy s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace (Svazek vodovodů a kanalizací, obec, městys, město). VAS v souladu s uzavřenou provozní smlouvou vydává toto vyjádření.

V dané lokalitě **provozujeme** vodovod pro veřejnou potřebu, ochranná pásma jsou či mohou být stavbou dotčena.

K předložené projektové dokumentaci, za jejíž obsah dle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. zodpovídá projektant, vydává VAS následující stanovisko:

1. Stanovisko k povolení záměru:

- Souhlasíme s napojením na vodovod pro veřejnou potřebu dle § 8, odst. 5. zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.
- Souhlasíme se stavbou v ochranném pásmu vodovodů a/nebo kanalizací dle § 23, odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.
- Veškeré změny oproti schválené dokumentaci stavby, které zasáhnou do ochranného pásma vodovodů a/nebo kanalizací, jsou možné pouze s písemným souhlasem VAS.
- Při návrhu a realizaci drobné stavby požadujeme respektovat technické standardy, které jsou zveřejněny na webových stránkách <http://vodarenska.cz/technicke-standardy/>.

2. Podmínky pro realizaci záměru:

- Před zahájením realizace požadujeme provést vytýčení trasy dotčených sítí ve správě VAS:
Radek Klika radek.klika@vodarenska.cz 568 899 167 603 754 147
- Pokud není investor vlastníkem pozemku, do něhož se přípojka umísťuje, je její realizace možná pouze s písemným souhlasem vlastníka tohoto pozemku.

- Vlastní přesun vodoměrné šachty a napojení na vodovod je nutné předem dohodnout s vedoucím příslušného provozu.

K jednání je nutné předložit:

- vyjádření VAS;
- dokumentaci stavby.
- Montáž vodovodní přípojky mezi napojením na veřejný vodovodní řad a vodoměrnou sestavou provedou pracovníci VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Provedení vodovodní přípojky jiným dodavatelem je možné pouze se souhlasem vedoucího příslušného provozu.
- Pro budoucí zjištění polohy potrubí z PE, uloženého v zemi, doporučujeme v ose trasy vodovodní přípojky osadit kovový vytyčovací vodič.
- Vodovodní potrubí napojené na veřejný vodovod nesmí být propojeno s vodovodním potrubím užitkové a provozní vody ani s potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému – viz. § 15 vyhlášky 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.
- Při souběhu a křížení přípojky s technickou infrastrukturou je nutno dodržet minimální odstupové vzdálenosti dle ČSN 736005 – Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.
- Při provádění zemních prací v ochranném pásmu vodovodu a/nebo kanalizace nesmí dojít k poškození námi provozovaných inženýrských sítí (vč. veřejných částí přípojek) nebo omezení jejich provozuschopnosti. V ochranném pásmu požadujeme provádět výkopové práce ručně.
- Při zasahování do terénu, včetně zásahů do pozemních komunikací nebo jiných staveb v ochranném pásmu vodovodu a/nebo kanalizace, je stavebník, v jehož zájmu se tyto zásahy provádějí, povinen na svůj náklad neprodleně přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a/nebo kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu. Tyto práce lze provádět pouze s vědomím a se souhlasem VAS.
- Zhotovitel stavby je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu a/nebo kanalizace vedoucímu příslušného provozu, případně na dispečink provozovatele – tel. 568 899 116. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady zhotovitele stavby po předložení objednávky, případně zhotovitelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka příslušného provozního střediska, který pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem!
- Po dokončení stavby požadujeme respektovat ochranné pásmo, které činí u vodovodní přípojky 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany. V ochranném pásmu se nesmějí umisťovat stavby, vysazovat stromy a musí zůstat přístupné pro případné opravy.
- **Upozorňujeme, že ke zřízení vodovodního připojení musí mít vlastník připojované nemovitosti s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. aktualizovanou smlouvu o dodávce pitné vody.**
- V průběhu realizace stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků příslušného provozu VAS.

Kontakt na příslušný provoz:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Třebíč

Provoz vodovodu a kanalizace Moravské Budějovice, Fibichova 1271,676 02 Moravské Budějovice

Vedoucí provozu Ing. Václav Horák vaclav.horak@vodarenska.cz 568 420 084 603 513 695

Doba platnosti tohoto vyjádření je 2 roky od data jeho vydání.



Digitálně podepsal
Ing. Helena Čachotská
Datum: 2024.10.02
12:41:19 +02'00'