

Oskořínek – veřejné osvětlení ul.Novodvorská – příloha TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA SVĚTELNÁ MÍSTA

světelné místo č.	stožár, výložník	počet ks	konstantní světelný tok	minimální počet LED ve svítidle	maximální příkon svítidla při plném výkonu na počátku životnosti	maximální příkon svítidla při plném výkonu na konci životnosti	maximální časově průměrný příkon svítidla se zohledněním autonomní regulace vztahený k době životnosti 100.000 hodin ^{a)}
V.01 – V.21 (21 x světelné místo)	kuželový ocelový, h=8m, použití výložníku – viz tabulka níže	21	9 100 lm	40 ks	75 W	82 W	62 W
V.22 až V.26 (5 x světelné místo)	kuželový ocelový, h=8m, použití výložníku – viz tabulka níže	5	6 800 lm	30 ks	57 W	61 W	47 W
N.01 až N.11 (13 x světelné místo- vč. N.9a a N.9b)	kuželový ocelový, h=6m, bez výložníku	13	4 800 lm	30 ks	43 W	46 W	33 W

světelné místo č.	předpokládaná vzdálenost umístění stožáru od okraje pojezdové plochy (m)	délka výložníku (m)
V.01	2,0	0,0
V.02	4,0	2,0
V.03	1,5	0,0
V.04	4,5	2,0
V.05	3,5	1,0
V.06	4,0	1,5
V.07	3,5	1,0
V.08	2,5	0,0
V.09	2,5	0,0
V.10	2,5	0,0
V.11	2,0	0,0
V.12	1,5	0,0
V.13	1,5	0,0

světelné místo č.	předpokládaná vzdálenost umístění stožáru od okraje pojezdové plochy (m)	délka výložníku (m)
V.14	1,5	0,0
V.15	2,0	0,0
V.16	2,5	1,0
V.17	3,0	1,5
V.18	1,5	0,0
V.19	3,5	2,0
V.20	4,0	2,0
V.21	5,5	2,0
V.22	1,5	0,0
V.23	1,5	0,0
V.24	2,0	2,0
V.25	1,5	0,0
V.26	1,5	0,0

Doporučené kombinace:

stožár h=8m, bez výložníku (svítidlo přímo na stožáru):
stožár h=8m, výložník 1m (svítidlo přímo na výložníku):
stožár h=8m, výložník 1,5m (svítidlo přímo na výložníku):
stožár h=8m, výložník 2m (svítidlo přímo na výložníku):
stožár h=6m, bez výložníku (svítidlo přímo na stožáru):

Azteca 8/60 15 ks
Azteca 8/60 + UD 1/60-1000 3 komplety
Icon 8/76 + UD 1/76-1500 2 komplety
Temgeist 8/89 + UD 1/89-2000 6 kompletů
Azteca 6/60 13 ks

Zde uvedené referenční výrobky jsou z produkce výrobce AMAKO. V realizaci mohou být pro každou jednotlivou aplikaci použity všechny typy stožárů libovolných výrobců, které ve všech bodech splní technické (konstrukční) parametry (minimální průměry, minimální síla stěn, minimální vetknutí do země, minimální kontrolní hmotnost, minimální vrcholový tah) a které staticky vyhoví pro danou aplikaci, případně vyhoví pro danou aplikaci s výložníkem.