

městská část Praha 3  
Úřad městské části  
Havlíčkovo náměstí 700/9  
130 85 Praha 3  
Č.j.: UMCP3-326729/2022

V Praze dne 27. 10. 2022  
Počet listů: 1

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 - dotaz k Podmínkám soutěže o návrh na vyústění Žižkovského tunelu na Tachovské náměstí - podle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)**

Dne 05. 09. 2022 zadavatel vyhlásil otevřenou výtvarnou jednofázovou soutěž o návrh odesláním protokolu „Oznámení o zahájení řízení soutěže o návrh“ do Věstníku veřejných zakázek a následně dne 07. 09. 2022 zveřejnil „Podmínky soutěže o návrh“ na profilu zadavatele. Dne 20. 10. 2022 byl doručen prostřednictvím portálu E-ZAKÁZKY dotaz č. 3:

„Dobrý den, z výkresů 2.a a 3.a vyplývá, že pravá a levá stěna jsou odlišně vysoké.

V zadávací dokumentaci jsou obě stěny vysoké stejně. V úvodním textu projektu se píše, že vyrovnání terénu pravé a levé strany je pro úpravu náměstí zásadní.

Dotaz č.1- jsou obě opěrné zdi stejně vysoké? Na výkrese 2.a je stupňovité členění cesty do tunelu, které v zadávací dokumentaci není zřejmé.

Dotaz č.2- je k dispozici řez cesty do tunelu, zachycující pravou a levou stranu dohromady? Ze zaslaných výkresů nedokážu vyvodit reálný stav.

Dotaz č.3- jaké rozměry má rozvodná skříň umístěná ve zdi?“

Odpověď zpracovatele Podmínek soutěže o návrh:

K dotazu č. 1 – Předmětný výkres 2.a je konstrukčním výkresem, který neznázorňuje celou zeď, ale pouze nově budovanou část bez stávající části opěrné zdi. Obě opěrné zdi mají ve finálním stavu stejnou výšku tak, jak je znázorněno ve „výkresech 02\_pohledy na stěny“.

K dotazu č. 2 - Pro účely této soutěže o návrh je k dispozici „Soutěžní podklad P03 – Pohledy na stěny“.

K dotazu č. 3 - Rozměry rozvaděče jsou následující: šířka 1870 mm, výška 940 mm, hloubka 250 mm.

**Mgr. Helena Skorkovská**  
Odbor kancelář úřadu  
Oddělení právní a veřejných zakázek  
právník