



* M U N Y M 1 5 7 5 9 1 2 4 *

Spisová značka: MUNYM-100/47811/2024
Číslo jednací: MUNYM-100/7345/2025/Nov
Vyřizuje: Ing. Monika Nováková
Telefon: 325 501 452
Datum: 03.02.2025

dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Nymburk, Odbor životního prostředí, jako obecní stavební úřad příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a věcně příslušný podle § 107a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), podle § 25 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích) a podle § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nový stavební zákon) v souladu s § 330 nového stavebního zákona ve společném územním a stavebním řízení (dále jen společné řízení) posoudil podle § 94o zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) žádost o vydání společného povolení na soubor staveb, kterou dne 28.06.2024 podala

Obec Netřebice, IČO 00640581, Netřebice č.p. 80, 288 02 Nymburk 2,

kterou zastupuje Ondřej Pavelka, IČO 03609103, Oškobrh č.p. 7, Opolany, 289 06 Sány

(dále jen žadatel), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94j odst. 1 a 2 a § 94p odst. 1 stavebního zákona

schvaluje stavební záměr

na soubor staveb:

**Parcely Z2 v obci Netřebice
vodovod, splašková kanalizace a přípojky**

(dále jen stavba) na pozemku parc. č. 331/2 (ostatní plocha), parc. č. 362/4 (ostatní plocha), parc. č. 1047 (ostatní plocha), parc. č. 1051 (orná půda) v katastrálním území Netřebice u Nymburka.

Soubor staveb obsahuje:

- vodovodní řad
- kanalizační řad
- vodovodní přípojky
- kanalizační přípojky

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Netřebice
Identifikátory katastrálních území	704016
Název katastrálního území	Netřebice u Nymburka
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	viz výše
Čísla hydrologického pořadí	1-04-05-052
Hydrogeologický rajón	4360 (Labská křída)
Přímé určení místa napojení vodovodního řadu na stávající vodovod (souřadnice X, Y)	1035734.372, 689571.347
Přímé určení místa napojení kanalizačního řadu na stávající kanalizaci (souřadnice X, Y)	1035731.529, 689595.698
Přímé určení konce nového vodovodního řadu (souřadnice X, Y)	1035570.142, 689477.688
Přímé určení konce nové splaškové kanalizace (souřadnice X, Y)	1035570.862, 689478.708

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název stavby:	Parcely Z2 v obci Netřebice
Účel stavby	vodovod, splašková kanalizace a přípojky
Stavby kanalizačních stok	zásobování obyvatelstva pitnou vodou a odvádění odpadních vod
Kanalizační soustava	stoková síť - tlaková
Účel kanalizační sítě	kanalizace pro veřejnou potřebu, oddílná
Stavba vodovodních řadů	odvádění odpadních vod na ČOV
Odběry pro pitné účely	zásobovací síť
Stavební objekty, parametry stavby	zásobování obyvatelstva
	viz níže

Stavební objekty a parametry stavby:**Splašková kanalizace a přípojky****IO.1 Tlaková splašková kanalizace**

Materiál	PE100 RC d63 SDR11
Délka kanalizace	273,80 m
Vzdušníková šachta	plastová o velikosti 1,0x1,1 m, výška 1,6 m
Proplachovací šachty	
Sekční šoupata	

IO.1 Čerpací stanice ČS a výtlačky z ČS

Materiál přípojek	PE100 RC SDR11 d40
Čerpací jímka	objem 1,0 m ³ , vystrojená čerpadlem, napojení na rozvaděč
Počet přípojek a ČS	7 ks
Celková délka přípojek	56,7 m

Vodovod a vodovodní přípojky**IO.2 Vodovod**

Materiál	PE100 RC d90x8,2 SDR11
Délka vodovodu	251,40 m
Uzavírací armatury	
Kalníky – podzemní hydranty	
Vzdušníky – podzemní hydranty	

IO.2 Vodovodní přípojky

Materiál	PE100 RC d32x3,0 SDR11
Vodoměrné šachty	
Počet přípojek	7 ks
Celková délka	48,5 m

Záměrem je výstavba nového vodovodního a kanalizačního řadu za účelem napojení nové lokality na vodovod a kanalizaci. Součástí stavby je 7 vodovodních přípojek a 7 kanalizačních přípojek pro možnost napojení budoucích RD. K napojení na stávající řady dojde před č. p. 101 Netřebice.

II. Podle § 94p stavebního zákona stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, kterou vypracovala společnost Projekce dopravních staveb Ing. Ondřej Pavelka (IČ 03609102), autorizoval Ing. Tomáš Mach, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT - 0013811), datováno 11/2023. Projektová dokumentace obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku a požadovaným umístěním stavby.

III. Podle § 94p stavebního zákona stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Projekce dopravních staveb Ing. Ondřej Pavelka (IČ 03609102), autorizoval Ing. Tomáš Mach, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT - 0013811), datováno 11/2023; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele.
3. Žadatel dále oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) zahájení stavby,
 - b) ukončení stavby.
4. Před zahájením prací budou vytyčena všechna podzemní vedení.
5. Bude dodrženo závazné stanovisko a vyjádření Městského úřadu Nymburk, Odboru životního prostředí č. j. MUNYM-100/46069/2024/Saj ze dne 30.07.2024:
 - a) Nakládání s odpady a doklady o odstranění jednotlivých odpadů, které ze stavby budou vznikat, mohou být kontrolovány kdykoli v průběhu stavby, případně budou tyto doklady předloženy Městskému úřadu Nymburk, odboru životního prostředí, do 10 dnů od ukončení stavebních prací.
 - b) Během stavebních činností nesmí dojít k poškození stávající vzrostlé zeleně, tzn. k oděrům kůry, polámání větví, poškození kořenů a zatížení kořenového systému dřevin ukládáním výkopové zeminy v jeho okolí. Z tohoto důvodu je nutné dřeviny chránit před případným poškozením oplocením či obedněním do výšky alespoň 2,5 m. Výkopové práce v blízkosti dřevin budou prováděny výhradně ručně. Případné oděry kůry či kořenů je nutné zahladit a ošetřit vhodným fungicidním přípravkem pro zamezení vzniku houbové infekce. Dále požadujeme dodržet normu ČSN 83 9061 - Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
6. Bude dodrženo závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. j. KHSSC 66059/2024 ze dne 19.09.2024:
 - a) Nejpozději ke kolaudaci stavby investor předloží Krajské hygienické stanici Středočeského kraje rozbor vody z nové koncové části vodovodního řadu v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 5, rozsah krácený).
 - b) Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží, že při realizaci stavby byly pro přímý styk s pitnou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak stanoví § 5 odst. 11 zákona č. 258/2005Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Bude dodrženo vyjádření Městského úřadu Nymburk, Odboru správy městského majetku č. j. MUNYM-050/46071/2024/Kol ze dne 16.07.2024:
 - a) V předstihu min. 30 dní před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel o stanovení přechodné úpravy provozu.
8. Bude dodrženo vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s. značka 1980/2024 ze dne 24.07.2024:
 - a) Při realizaci dojde k souběhu a křížení s podzemními zařízeními ve správě a majetku VaK Nymburk a.s. Před zahájením stavby požádá zhotovitel díla o vytyčení stávajících vedení (tel. 325/513243, 725/215440 p. Ivo Brzák, brzak@vak-nymburk.cz). Dále požadujeme dodržení ochranného pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. a podmínek ČSN 73 6005 (Prostorové

- upořádání sítí technického vybavení). Povrchové znaky vodovodní a kanalizační sítě požadujeme umístit do nivelety upravovaných ploch.
- b) Nejpozději po kolaudaci stavby požádá investor stavby (obec Netřebice) o rozšíření smlouvy o výpůjčce sítí k provozování, v opačném případě požadujeme v místě napojení vybudovat měření odváděných vod.
 - c) Napojení na vodovodní a kanalizační síť, kontrolu uloženého potrubí před záhozem a osazení vodoměru provede VaK Nymburk, a.s., středisko Městec Králové (tel. 602/485793 p. Leoš Brzák). Termín zahájení realizace musí být v předstihu oznámen středisku Městec Králové (cov.mk@c-box.cz). Zástupce střediska bude zván na pravidelné kontrolní dny.
 - d) Koncové větve tlakové kanalizace požadujeme osadit proplachovacími armaturami v mechanickém provedení. Navržená síť tlakové kanalizace bude v místě napojení a v uzlových bodech vybavena sekčními šoupaty. Z provozních důvodů požadujeme veškeré armatury tlakové kanalizace provést z výrobků fy. „Hawle“, vlastní potrubí z PE, SDR 11, PN 16.K potrubí požadujeme uložit signalizační vodič (CY 6 mm²), vyvedený k ovládacím vřetenům armatur.
 - e) Veškeré dešťové vody budou likvidovány vsakováním, se zaústěním do kanalizační sítě nesouhlasíme.
 - f) Po kolaudaci stavby bude naší a.s. jako budoucímu provozovateli předáno zaměření skutečného provedení stavby, doklady o provedených zkouškách, atesty použitých materiálů, smlouvy o věcných břemenech s majiteli dotčených pozemků a ostatní doklady související s výstavbou (vyjádření a stanoviska účastníků řízení – viz. směrnice č.1 ŘS/2009 VaK Nymburk, a.s.).
 - g) Zahájení odvádění splaškových vod je možné až po předání vybudované infrastruktury. K jednomu č. p. je možné přivést pouze 1 přípojku.
 - h) Nesouhlasíme s odváděním organického odpadu do kanalizační sítě.
 - i) Vzhledem k unifikaci čerpadel doporučujeme osadit DČS výrobky od firmy Presskam, případně Sigma EFRU. V případě jiné technologie nebudeme schopni zajistit operativní výměnu čerpadla v případě havárie.
 - j) Elektrické napájení domovních čerpacích stanic musí být realizováno z rozvodů u připojovaných nemovitostí. Ovládací kabely požadujeme umístit do chráničky PE DN 40, zaústění chráničky do čerpací šachty musí být 400 mm od spodní hrany poklopu. V ovládací skříni ČS požadujeme osadit proudový chránič. Čerpadla na 230 V požadujeme osadit pouze ve výjimečných případech, pouze pokud není možnost napojení na 400 V. Kanalizační přípojky požadujeme osadit jak šoupatky v místě napojení, tak i kulovými ventily v čerpacích jímkách. Rozpojovací matice na potrubí v čerpacích jímkách požadujeme umístit 400 mm pod hranou spodní části poklopu. Totéž platí i pro uchycení plováku v čerpacích šachtách. Poklopy jímek umístěných v chodnicích požadujeme umístit do nivelity zpevněného povrchu. V ostatních případech požadujeme poklopy umístit cca 50 mm nad terén. Vrchní část jímek musí být řádně obetonována. Gravitační nátok do čerpací šachty bude zaústěn nejméně 0,9 m ode dna šachty. Zároveň upozorňujeme, že musí být zajištěn přístup k čerpacím stanicím pro kanalizační mechanizaci (pro vyčerpání akumulačního prostoru v případě havárie a pod.). Čerpací šachty zůstanou v majetku a provozní správě majitele připojované nemovitosti.
 - k) Před zahájením provozu sepíší majitelé připojených nemovitostí na VaK Nymburk a. s. smlouvu o odvádění odpadních vod.
9. Bude dodrženo vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s. značka 001149690256 ze dne 02.07.2024 a značka 001149690248 ze dne 02.07.2024.
10. Bude dodrženo vyjádření společnosti CETIN a. s. pod č. j. 201415/24 ze dne 01.07.2024.
11. Po dokončení stavby bude vodoprávní úřad požádán o vydání kolaudačního rozhodnutí. Ke kolaudaci bude mimo jiné doloženo zaměření skutečného provedení stavby, doklady o provedených tlakových

zkouškách, atesty použitých materiálů, rozborů vody, dohoda o provozování a stanovisko Krajské hygienické stanice.

IV. Rozhoduje podle § 14 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích o upuštění od zpracování nového kanalizačního řádu.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Netřebice, Netřebice č.p. 80, 288 02 Nymburk 2

Odůvodnění:

Dne 28.06.2024 podal žadatel žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu (soubor staveb). Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 07.08.2024 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno (č. j. MUNYM-100/55557/2024/Nov). Žádost byla kompletně doplněna dne 25.11.2024.

Vodoprávní úřad poté oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům (č. j. MUNYM-100/81751/2024/Nov ze dne 25.11.2024). Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Dále vodoprávní úřad oznámil, že po uplynutí této lhůty bude ukončeno shromažďování podkladů a dokazování ve výše uvedené věci, a proto se k němu mohou účastníci řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit až do doby vydání rozhodnutí a upozornil, že rozhodnutí bude vydáno po uplynutí 5 dnů od termínu pro podání námitek.

Projektovou dokumentaci vypracovala společnost Projekce dopravních staveb Ing. Ondřej Pavelka (IČ 03609102), autorizoval Ing. Tomáš Mach, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT - 0013811), datováno 11/2023.

K záměru stavby vydal Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona pod č. j. MUNYM-110/53563/2024/Šta ze dne 29.07.2024. Záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný.

K záměru stavby vydal Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby závazné stanovisko č. j. MUNYM-110/81792/2024/Nol ze dne 25.11.2024 podle § 94j odst. 2 stavebního zákona. Záměr je z hlediska povolení vedlejších staveb v rámci souboru staveb přípustný.

Stanoviska, vyjádření a rozhodnutí sdělili:

- Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby č. j. MUNYM-110/53563/2024/Šta ze dne 29.07.2024 a č. j. MUNYM-110/81792/2024/Nol ze dne 25.11.2024
- Městský úřad Nymburk, Odbor životního prostředí č. j. MUNYM-100/46069/2024/Saj ze dne 30.07.2024
- Městský úřad Nymburk, Odbor školství, kultury a památkové péče č. j. MUNYM-060/46068/2024/Va ze dne 06.08.2024

- Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku č. j. MUNYM-050/46071/2024/Kol ze dne 16.07.2024
- Obec Netřebice ze dne 06.05.2024
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. j. KHSSC 66059/2024 ze dne 19.09.2024
- Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s. značka 1980/2024 ze dne 24.07.2024
- ČEZ Distribuce, a. s. značka 0102172391 ze dne 0102172391 ze dne 26.06.2024, značka 001149690256 ze dne 02.07.2024 a značka 001149690248 ze dne 02.07.2024
- ČEZ ICT Services, a. s. značka 0700865785 ze dne 26.06.2024
- Telco Infrastructure značka 1100136550 ze dne 26.06.2024
- Telco Pro Services, a. s. značka 0201750347 ze dne 26.06.2024
- CETIN a. s. pod č. j. 201415/24 ze dne 01.07.2024
- GasNet Služby, s. r. o. značka 5003112197 ze dne 29.06.2024
- ČEPRO, a. s. pod č. j. 10541/24 ze dne 29.06.2024
- T-Mobile Czech Republic a. s. značka E39278/24 ze dne 08.07.2024
- Vodafone Czech Republic a. s. značka 240629-1838709601 ze dne 29.06.2024

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Vodoprávní úřad dále rozhodl podle § 14 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích o upuštění od zpracování nového kanalizačního řádu, protože rozšíření kanalizační sítě nevyvolá jinou změnu v území než změnu v údajích o její délce.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí (v rozsahu, v jakém se dotýkají předmětu povolení).

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu - další dotčené osoby:

ČEZ Distribuce, a. s., Jan Říha, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Kamil Peřina, Maksym Kozlovskyy, Michal Nebor, Lenka Neborová, Marta Šífová, Martina Ivičicová, Marek Šíř, Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., CETIN a.s.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s § 81 až 83 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha podáním u zdejšího správního orgánu.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Monika Nováková

Ing. Monika Nováková
referent odboru životního prostředí

**Obdrží:**

účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky):

Ondřej Pavelka, IDDS: 6mjcs7y (zastupuje žadatele)

účastníci podle § 27 odst. 2 správního řádu (dodejky):

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Jan Říha, Netřebice č.p. 2, 288 02 Nymburk 2

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

Kamil Peřina, Netřebice č.p. 15, 288 02 Nymburk 2

Maksym Kozlovskyy, Kaštanová č.p. 722, Mladá, 289 24 Milovice nad Labem 3

Michal Nebor, Bořivojova č.p. 2431/5, 130 00 Praha 3-Vinohrady

Lenka Neborová, Bořivojova č.p. 2431/5, 130 00 Praha 3-Vinohrady

Marta Šífová, Netřebice č.p. 101, 288 02 Nymburk 2

Martina Ivičičová, Sportovní č.p. 845/20, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101

Marek Šíř, Netřebice č.p. 101, 288 02 Nymburk 2

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Na vědomí

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

DOSS

Městský úřad Nymburk, Odbor životního prostředí, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk

Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk 2

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Nymburk, IDDS: hhcai8e

Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk 2



Spisová značka: MUNYM-100/47811/2024
Číslo jednací: MUNYM-100/19440/2025/Nov
Vyřizuje: Ing. Monika Nováková
Telefon: 325 501 452
Datum: 24.03.2025

dle rozdělovníku

DOLOŽKA PRÁVNÍ MOCI

Rozhodnutí č. j. MUNYM-100/7345/2025/Nov ze dne 03.02.2025 nabylo právní moci dne 05.03.2025.

Monika Nováková

Městský úřad Nymburk
odbor životního prostředí
-7-

Ing. Monika Nováková
referent odboru životního prostředí