

Váš dopis zn.:
Ze dne:

Sp. zn.: S - KHSSC 49126/2024
Č. j.: KHSSC 66059/2024

Ing. Ondřej Pavelka
Projekce dopravních staveb
Oškobrh 7
289 06 Opolany

Vyřizuje: Ing. Milena Marečková
Tel.: 310 014 553
E-mail: milena.mareckova@khsstc.cz

Datum: 19. září 2024

Projektová dokumentace na stavbu „Parcely Z2 v obci Netřebice – vodovod, splašková a tlaková kanalizace a přípojky“ – závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Na základě žádosti investora Město Netřebice, Netřebice 80, 288 02 Nymburk, IČO, ze dne 01.07.2024, zastoupeného na základě doložené plné moci Ing. Ondřejem Pavelkou, Oškobrh 7, 289 06 Opolany, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258“), místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona 258 a podle § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), projektovou dokumentaci na stavbu – „Parcely v obci Netřebice – vodovod, splašková a tlaková kanalizace a přípojky“, v rozsahu právní úpravy provedené § 3 zákona 258 a na základě § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vydává v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 149 odst. 1 správního řádu toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o:

S projektovou dokumentací na stavbu „Parcely Z2 v obci Netřebice – vodovod, splašková a tlaková kanalizace a přípojky“ **se s o u h l a s í.**

Předmětem posouzení z hlediska orgánu ochrany veřejného zdraví je výstavba vodovodu, ve věci kanalizace není orgán ochrany veřejného zdraví dotčeným orgánem.

V souladu s § 77 zákona se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1/ Nejpozději ke kolaudaci stavby investor předloží KHS rozbor vody z nové koncové části vodovodu v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 5, tabulka A - rozsah „krácený“).

2/ Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží, že při realizaci stavby byly pro přímý styk s pitnou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak stanoví § 5 odst. 12 zákona 258.

Odůvodnění:

Dne 01. 07. 2024 byla KHS doručena žádost o stanovisko k projektové dokumentaci na stavbu – „Parcely Z2 v obci Netřebice – vodovod, splašková a tlaková kanalizace a přípojky“. Žádost byla podána investorem Město Netřebice, Netřebice 80, 288 02 Nymburk, IČO, zastoupeným Ing. Ondřejem Pavelkou, Oškobrhlík 7, 289 06 Opolany.

Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Ondřej Pavelka, autorizoval Ing. Tomáš Mach Ph.D. (ČKAIT 0013811), č. paré neuvedeno.

Předmětem posouzení z hlediska orgánu ochrany veřejného zdraví je výstavba vodovodu, ve věci kanalizace není orgán ochrany veřejného zdraví dotčeným orgánem.

Projektová dokumentace řeší výstavbu inženýrských sítí pro plochu Z2 (splašková tlaková kanalizace a vodovod) pro budoucí výstavbu RD. Pozemky na kterých se stavba umísťuje: 331/2, 362/4, 1047, 1051, k.ú. Netřebice.

Vodovod bude napojen na stávající vodovodní řad v obci a bude proveden v délce 251,40 m.

Vzhledem k tomu, že budou prováděny nové rozvody pitné vody a bude nutno ověřit kvalitu vody z nových rozvodů, byl stanoven požadavek č. 1 a 2 ve výrokové části.

Požadavek č. 1 ve výrokové části vyplývá z § 3 odst. 2 zákona 258. Požadavek č. 2 vyplývá z § 5 odst. 12 téhož zákona.

Vzhledem k tomu, že předmětná dokumentace není v rozporu s platnými předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, vydala k ní KHS kladné stanovisko.

v.z. Ing. Milena Marečková

Bc. Eva Jouklová

vedoucí odd. hygieny obecné a komunální pro okresy Mladá Boleslav a Nymburk

Rozdělovník

Adresát – DS

KHS – ÚP Nymburk (HK)