

VYSVĚTENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 zák. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „**Rozšíření mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem**“.

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Název veřejné zakázky:	„ Rozšíření mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem “
------------------------	--

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Město Lysá nad Labem
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Husovo náměstí 23, Lysá nad Labem, PSČ 289 22
IČO:	00239402
DIČ:	CZ00239402
Osoba jednající za zadavatele:	Romana Fischerová, místostarostka města

3. ŽÁDOST O VYSVĚTENÍ DOKUMENTACE

Zadavatel obdržel dne 18.01.2021 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace tohoto znění:

Dobrý den,

Dle čl.11 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Rozšíření mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem“ Vás žádáme o doplnění-upřesnění zadání:

- U položek bourání ZTI, ÚT, Elektro je uvedena jednotka kpl. Pro správné ocenění by měly být demontáže upřesněny dle jednotlivých prací a jejich množství. Nejednoznačné zadání.*

Odpověď zadavatele:

Zadavatel považuje zadávací podmínky (Soupis prací) v tomto bodě za dostatečně určité pro potřeby zpracování cenové nabídky. Položky předpokládají, že se uchazeč seznámí s DPP a že se případně zúčastní prohlídky místa plnění, kterou pro tyto účely zadavatel umožnil všem dodavatelům, a následně uchazeč jednotlivé položky ocení podle svých odborných znalostí a zkušeností.

- Rozpočet ÚT je v rozporu s výkresy !!! Podlahové vytápění je v rozpočtu na fólii a lišty. (Bez polystyrenu.) Ve výkresech je podlahové vytápění na systémové desky.*

Odpověď zadavatele:

Jedná se o opakující se připomínku dodavatele. Zadavatel na stejný dotaz reagoval již ve Vysvětlení dokumentace III ze dne 15.01.2021 uveřejněném na profilu zadavatele dne 15.01.2021, kdy tuto připomínku uznal jako důvodnou. V návaznosti na tuto skutečnost pak zadavatel provedl změnu zadávacích podmínek spočívající v opravě DPP a Soupisu prací – vše uveřejněno na profilu zadavatele dne 18.01.2021. Tato připomínka, byť byla důvodná, byla již napravena.

. . .

Zadavatel dále obdržel dne 19.01.2021 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace tohoto znění:

Dobrý den,

Dle čl.11 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Rozšíření mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem“ Vás žádáme o doplnění-upřesnění zadání:

- *Obsahují položky č. 39, 40 vs V.V. obj.149 rovněž výztuž dle výkr.č.D1-01-2.2.2. Popis ji neuvádí?*

Odpověď zadavatele:

Podle mínění zadavatele je žádost o vyjasnění dodavatele chybně formulovaná, dodavatel požaduje patrně vysvětlení k položkám č. 38 a 39, které řeší pilíře z pórobetonových tvárnic. Tyto položky jsou bez výztuže. Výztuž je v rámci položky č. 63 Výztuž ztužujících pásů a věnců z bet. oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 – ta odkazuje na výkres D1-01-2.2.2. a jeho výpis prutové výztuže.

Položky č. 40 a 41 řeší kování pro výše zmíněné pilíře, jejichž specifikace je také na výše zmíněném výkresu.

• • •

Zadavatel doporučuje všem dodavatelům, aby se před podáním nabídek seznámili s obsahem všech předchozích vysvětlení zadávací dokumentace uveřejněných na profilu zadavatele a dále se změnami zadávací dokumentace uveřejněnými rovněž na profilu zadavatele.

V Lysé nad Labem dne 19.01.2021

Romana Fischerová,
místostarosta Města Lysá nad Labem