


Legenda:



FVE panel

Rozměr:1640 x 992 x 35 (V x Š v H)

Stringování:

- S1,S2

(1-Měnič Fronius SYMO 10.0)
- S3,S4,S5,S6

(2-Měnič Fronius SYMO 20.0)
- S7,S8,S9,S10

(3-Měnič Fronius SYMO 20.0)
- S11,S12,S13,S14


(4-Měnič Fronius SYMO 20.0)
- S15,S16,S17,S18


(5-Měnič Fronius SYMO 20.0)


Počet panelů ve stringu: S1- S18 - 18 x panel

Každý string zapojit do samostatného vstupu

- 

Prostup střechou v připravených chráničkách, kabelová trasa
- 

DC, vedeno v instalačních žlábech
- 

pořadí panelu ve stringu
- 

číslo stringu

- Poznámka:
- řady Ř1 - Ř54: 6 panelů v řadě
 - RP a RHFVE zakresleny orientačně
 - umístěny v hale

Sklon panelů: 30°
Orientace: 324 ks - 15° J

ZODP. PROJEKTANT	AUTORIZOVANÝ ING.	VYPRACOVAL	KRESLIL		
Petr Jiroudek		Martin Ryba	Martin Ryba		
MÍSTO STAVBY: Brod nad Dyjí, p.č. st. 403/4		KRAJ: Jihomoravský		Zakázkové č.	03-08-010
STAVEBNÍK: ABRO Zdražilek s.r.o., Litobratřická 763, 671 67 Hrušovany n. Jevišovkou		Stupeň PD:	DPS + DPS		
FVE ABRO Zdražilek s.r.o., Brod nad Dyjí - 89,1 kWp		Datum:	04/2018		
		Formát:	1xA3		
		Měřítko:	-		
Stringování				Výkres číslo:	06