



13 Rentgen - schéma místností					
Oddělení	Ozn.	Název místnosti	Plocha [m2]	Nášípná vrstva	LED osvětlení [lx/m2]
13 Rentgen					
	1.14	WC	2,50	Keramická dlažba	>200; výměna světel
	1.15	Snímkovna	29,51	PVC - antistat.	>200; výměna světel
	1.16	Ovladovna	9,60	PVC - antistat.	>200; výměna světel
	1.17	Převlékací box	1,05	PVC	>200; výměna světel
	1.18	Převlékací box	1,08	PVC	>200; výměna světel
	1.19	Temná komora	8,93	Keramická dlažba	<200; výměna světel
	1.20	Světla komora	9,87	Keramická dlažba	>200; výměna světel
			62,54 m²		

Mistnosti č. 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 - Radiodiagnostické oddělení
- prostory pro provedené rekonstrukci
- při původní rekonstrukci byla vyměněna okna, změněna dispozice zázemí a rozvody
- v prostoru provedeny barytové omítky (zatížení zdroji záření RTG)
- v místnosti č. 1.15 (snímkovna) v minulosti opadala omítka ze stropu, nově je proveden kazetový strop
- požadavek v místnosti č. 1.16 (ovladovna) opravy omítek stropu - kazetový podhled
- nutná oprava omítek pod okny v m. č. 1.16 a 1.19
- požadavek na výmalbu převlékacích boxů m.č. 1.17 a 1.18 omyvatelnou barvou
- vytápění původní

**Upravovane
konstrukce**

Nutná koordinace s Vyhláškou č.92/2012 Sb. - účinné od 1.4.2012  **konstrukce**
(Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče)

KOMPLETACE POŽADAVKŮ (DLE PROVOZOVATELE)

- oprava vnitřních omítek (příp. vnější omítky), nová výmalba či keramický obklad, příp. částečná úprava povrchu stěn
 - požadavky na barevnost, typ, povrchové vlastnosti, omyvatelnost, atd.
- výměna nášlapné vrstvy podlahy - keramická dlažba, PVC s antistatickou povrchovou úpravou, odolnost proti dezinfekcím
 - požadavky na barevnost, typ, povrchové vlastnosti atd.
- výměna (příp. úprava) podhledů - SDK či kazetové, povrchová úprava (primárně v hygienických míst.)
- kompletní výměna dveří, typ dveří, kování, kliky a koule, práh, průchozí rozměry
- ~~provedení výměny stoupacího potrubí ZTI~~
- ~~provedení výměny elektroinstalace (silnoproud / slaboproud), umístění zárovek a vypínačů~~
- ~~provedení výměny jiných profesí (např. vzduchotechnika...)~~
- výměna světelných rozvodů, požadavky na osvětlení jednotlivých místností či pracovišť
- ~~výměna zařizovacích předmětů - jednotlivá pracoviště, příp. společné prostory~~
- standardy společných místností (viz již zrekonstruovaná podlaží)

 Sestavy spínačů (světla, ventilátory) - nutno upřesnit
Standardní výška = cca 1250 mm

 Žásuvky 230V/16A - nutno upřesnit
Standardní výška = cca 350 mm

 Sestava EI (trojice zásuvek 230V/16A; datová PC zásuvka)
Standardní výška = 350 mm

Pozice světel a ostatní elektroinstalace viz související části PD

Autor/ zodpovědný projektant		Ing. Jan Kupec	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	D.1.1.7.3	Paré	
Vedoucí projektant		Ing. Petr Olijnyk	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby			
Projektant		Ing. Karel Veselý	vesely@studio-a.cz			
Název akce				Datum	11/2024	Archivační číslo 1698/A
Stavební úpravy vnitřních prostor Polikliniky Vinohradská, č.p.1513/176				Stupeň projektu	DPS	
				Měřítko	1:50	
				Studio A s.r.o. architektonická a projektční kancelář Strachovská 333 39301 Pelhřimov		 STUDIO A ARCHITEKTI
Investor	Městská část Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, Žižkov, 13000 Praha 3			tel.:	+420 565 323 563 +420 724 189 100	
Uloženo	V:\1698 - Poliklinika Vinohradská			e-mail:	info@studio-a.cz	
Obsah výkresu				web:	www.studio-a.cz	
Karta místností: 13 Rentgen						