



22 Ordinace ORL - schéma místností					
Oddělení	Ozn.	Název místnosti	Plocha [m2]	Nášlapná vrstva	LED osvětlení [lx/m2]
22 Ordinace ORL					
	2.21	Denní místnost	6,99	PVC	>200; komplet rozvody
	2.22	Audiokomora	6,81	PVC - antistat.	>200; komplet rozvody
	2.23	Ordinace	22,80	PVC - antistat.	>200; komplet rozvody
	2.24	Přípravná	17,54	PVC - antistat.	>200; komplet rozvody
			54,15 m²		

POZNÁMKY - stavební úpravy dle provozovatele

- Místnosti č. 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 - ORL ordinace**
- konstrukce a technologie v původním stavu
 - výměna nášlapné vrstvy z PVC, antistatické, odolné proti dezinfekci (pastelová mátová barva)
 - do výšky zárubní proveden keramický obklad
 - elektroinstalace bude upřesněna
 - m.č. 2.22 (audiokomora) - nutné dodání podkladů zařízení

POZNÁMKY - požadavky

Nutná koordinace s Vyhláškou č.92/2012 Sb. - účinné od 1.4.2012
(Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče)

KOMPLETACE POŽADAVKŮ (DLE PROVOZOVATELE):

- oprava vnitřních omítek (příp. sanační omítky), nová výmalba či keramický obklad, příp. částečná úprava povrchu stěn
- požadavky na barevnost, typ, povrchové vlastnosti, omyvatelnost, atd.
- výměna nášlapné vrstvy podlahy - keramická dlažba, PVC s antistatickou povrchovou úpravou, odolnost proti dezinfekci
- požadavky na barevnost, typ, povrchové vlastnosti atd.
- výměna (příp. úprava) podhledů - SDK či kazetové, povrchová úprava (primárně v hygienických míst.)
- kompletní výměna dveří, typ dveří, kování, klika / koule, práh, průchozí rozměry
- provedení výměny stoupačního potrubí ZTI
- provedení výměny elektroinstalace (silnoproud / slaboproud), umístění zásuvek + vypínačů
- provedení výměny jiných profesí (např. vzduchotechnika...)
- výměna světelných rozvodů, požadavky na osvětlení jednotlivých místností či pracovišť
- výměna zařizovacích předmětů - jednotlivá pracoviště, příp. společné prostory
- standardy společných místností (viz již zrekonstruovaná podlaží)

LEGENDA PRVKŮ - elektroinstalace

- Sestavy spínačů (světla, ventilátory) - nutno upřesnit
Standardní výška = cca 1250 mm
- Zásuvky 230V/16A - nutno upřesnit
Standardní výška = cca 350 mm
- Sestava EI (trojice zásuvek 230V/16A; datová PC zásuvka)
Standardní výška = 350 mm

Pozice světla a ostatní elektroinstalace viz související části PD

Autor/ zodpovědný projektant		Ing. Jan Kupec	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	D.1.1.7.6	Paré	
Vedoucí projektant		Ing. Petr Olijnyk	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby			
Projektant		Ing. Karel Veselý	vesely@studio-a.cz			
Název akce				Datum	11/2024	Archivační číslo 1698/A
Stavební úpravy vnitřních prostor Polikliniky Vinohradská, č.p.1513/176				Stupeň projektu	DPS	
				Měřítko	1:50	
				Studio A s.r.o. architektonická a projekční kancelář Strachovská 333 39301 Pelhřimov		
Investor	Městská část Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, Žižkov, 13000 Praha 3					 STUDIO A ARCHITEKTI
Uloženo	V:\1698 - Poliklinika Vinohradská					
Obsah výkresu						
Karta místností: 22 Ordinace ORL						
				tel.:	+420 565 323 563 +420 724 189 100	
				e-mail:	info@studio-a.cz	
				web:	www.studio-a.cz	