

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO :	533/22	INVESTOR :	Město Třebenice	Ing. Tomáš Klášterka
DATUM :	07/2022		Paříkovo nám. 1, 411 13 Třebenice	PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
STUPEŇ PROJEKTU :	DPS	STAVBA :	Základní škola Třebenice, Paříkovo náměstí 133, Třebenice	J.Seiferta 178, 276 01 MĚLNÍK
PROJEKTANT :	ing. Klášterka		Stavební úpravy, snížení energetické náročnosti	e-mail: TOMAS@KLASTERKA.COM
KONTROLOVAL :	Dočekalová ČKAIT 0003148		Parcela č. 236/1, 206, K.Ú. Třebenice [769606]	WWW.KLASTERKA.COM
VYPRACOVAL :	ing. Klášterka	H. I. P. :	ProRea CZ s.r.o. - Ing. Miroslav Matiaš	MĚŘÍTKO :
			Božený Jandlové 2132/3 , 143 00 Praha 4	FORMÁT :
			ČKAIT 0014543	A4
NÁZEV :	D 1.4.2 Technika prostředí staveb - Silnoproudá elektrotechnika			PŘÍLOHA :
	Specifikace materiálu			D1.4.2
				ARCHIVNÍ ČÍSLO :
				03
				LIST :
				1/2

SPECIFIKACE MATERIÁLU					
Základní škola Třebenice, Paříkovo náměstí 133, Třebenice Hromosvod					
	PŘÍSTROJ - ZAŘÍZENÍ	Označení	VÝROBCE	CELKEM	mj
1	Drát 8 AlMgSi T/4	Z415	TREMIS	270	m
2	Drát 10 Fe/Zn	Z215	TREMIS	50	m
3	Zemnicí pásek Fe/Zn 30x4	Z250	TREMIS	60	m
4	Svorka křížová SK (FeZn)	V050	TREMIS	30	ks
5	Svorka na okap.žlaby SOb (FeZn)	V080	TREMIS	13	ks
6	Svorka univerzální SÚ (FeZn)	V005	TREMIS	30	ks
7	Svorka spojovací SS (FeZn)	V015	TREMIS	40	ks
8	Podpěra vedení PV 1p-55 (PVC) - svody	Z610	TREMIS	90	ks
9	Podpěra vedení PV 23	V270	TREMIS	150	ks
10	Podpěra vedení PV 21	V250	TREMIS	40	ks
11	Nástavec PV 21c	VS100	TREMIS	40	ks
12	Víčko PV 21c	VS105	TREMIS	40	ks
13	Jímač 1000 mm (Ø 10 mm)			8	ks
14	Jímač 1500 mm (Ø 10 mm) včetně konzole			0	ks
15	Oddálený jímač OJ 3,0 m (včetně konzole, dilatačních tyčí,držáků)			0	ks
16	Ochranná trubka OT 1,7 (FeZn)	V370	TREMIS	8	ks
17	Držák ochr.trubky DJBpp (FeZn)	V344	TREMIS	16	ks
18	Svorka zkušební SZ b (FeZn)	V030	TREMIS	8	ks
19	Štítek označení svodu č.1,2,3,4 -12	VS001,05,10,15	TREMIS	8	ks
20	Zemnicí tyč ZT 2,0k se svorkou (FeZn)	V473	TREMIS	8	ks
21	Záv.tyč + chem.kotva pro PV 1p			20	kpl