

Legenda SO-05

Ochranná opatření dle ČSN 33 20 00 4-41

V rozvodné soustavě sítě 3 NPE AC 50Hz/400V/230V /TN-C-S a ovládací soustavě 1 f. síť 50Hz/230V jsou provedena ochranná opatření dle ČSN 332000-4-41 - tabulka NA-2 stupně ochrany u zařízení a instalací do AG 1000V A DC 1500V

stupeň ochrany normální

doplňná

druh ochrany a doplňková ochrana

1. automatické odpojení od zdroje

2. dvoutřídě nebo zesílená izolace

automatické spojení od zdroje a

a) doplňující posoupování

ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY:

- SO 01 - KOMUNIKACE
- SO 02 - KANALIZACE
- SO 03 - VODOVOD
- SO 04 - PLYNOVOD
- SO 05 - VEREJNÉ OSVĚTLENÍ
- SO 06 - KABELOVÉ VEDENÍ NN
- SO 07 - KABELOVÉ VEDENÍ TELEKOMUNICAČNÍ

FeZn Ø10mm - uzemnění stožárů

plynovod

Jednou osazený stožár Ø 108/60

Materiál
ocelové svařované trubky (11 343,11 353, 11 373)
odpovídající evropské normě

Ocelové stožáry typu SB jsou vyráběny z vysoké kvalitní ocelových trubek podle evropské normy EN 40/2. Stožáry jsou žárově zinkovány (z vnější i vnitřní strany) podle normy DIN 50976, která zaručuje požití materiálu rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07-0,087 mm.
Dvířka se uzavírají nerez šrouben M8/A2.
Znamení připojka je opatřena nerez šrouben M10/A2;

spodní část o délce 1,2m poplastována

betonový základ 600x600x1200 (mm)

Typ	Délka (L) mm	l mm	Rozměr D1 (mm)	Rozměr D2 (mm)	Hmotnost kg
SB 4	4 600	600	108	60	31

HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. Milan Bartolák	VYPRACOVAL Ing. Josef HÁJEK	AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. Kopřivská 14, 690 05 Břeclav IČ 60710063, DIČ CZ60710063 e-mail: aqua@aquacentrum.cz
s.úřad: Valtice	ing.hajek@seznam.cz	formát: A4
město: Valtice	kráj: Jihomoravský	1:100
stavebník: Město Valtice, nám. Svobody č.p. 21, 68142 Valtice	datum: 04/2013	OSVĚTLENÍ
Valtice - veřejná infrastruktura pro 3 RD u Rotundy	střípení: DPS výkazy	SO 05 - VEREJNÉ OSVĚTLENÍ příloha D.2.4
OSAH:	v.c.	D.2.4.6