

LEGENDA:

- Potrubí vodovodu
- Potrubí splaškové kanalizace
- Potrubí dešťové kanalizace
- Potrubí STL plynovodu

Vsakovací těleso tvořené plastovými vsakovacími boxy o celkovém užitém objemu 33,2 m3. Vsakovací těleso bude opatřeno geotextílií min. 300 g/m2. Přesný typ a velikost bude určená po provedení hydrogeologického průřezu a vsakovací zkoušky.

Sedimentační šachta DN1000 s prohloubeným dnem, pro zachycení hrubých nečistot.

Sedimentační šachta DN600 s prohloubeným dnem, pro zachycení hrubých nečistot.

Akumulační nádrž pro zachycení dešťových vod o celkovém užitém objemu 3,0 m3. Dešťové vody budou využívány k ruční zálaze zeleně na pozemku.

Havarijní přepad ze vsakovacího tělesa zaústěný do kanalizace.

VYPRACOVAL:	Ing. Vomáčka Ondřej	DATUM:	06/2021	ING. Vomáčka Ondřej www.vomackaondrej.cz gsm: 724 288 898 projekce@vomackaondrej.cz Zahradní 418, 37361 Hrdějovice IČ: 76583414	Č.KOPIE:
AUTORIZOVAL:	Vomáčka Miroslav	FORMÁT:	4 A4		Č.VÝKRESU: 1
STUPEN:	Provedení stavby (DPS)	MÉRITKO:	1:200		
INVESTOR: Obec Dolní Dvořiště Dolní Dvořiště 62, 382 72 Dolní Dvořiště					
Novostavba bytového domu parc.č. 2156, 2147 a 110/1; k.ú. Dolní Dvořiště					
D.14.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE					
OBSAH VÝKRESU: SITUACE					