



	Deskové otopné těleso, pravé spodní připojení integrováný termostatický ventil
	Trubkové, koupelnové, otopné těleso (žebřík) spodní připojení

TEPELNÝ SPÁD ZDROJE TEPLA 75/55°C
Výpočtová venkovní teplota objektu je -18°C

VŠECHNA OTOPNÁ TĚLESA S PRAVÝM SPODNÍM PŘIPOJENÍM PŘES ROHOVÉ REGULAČNÍ ARMATURY VEXKOLIVAR (DVOUTRUBKOVÝ SYSTÉM EK) S ADAPTERY EUROKONN. DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA JSOU V PROVEDENÍ VENTIL KOMPACT SE ZABUDOVÁNÝM PROPOJOVACÍM ROZVODEM A VENTILEM. U DVOUTRUBKOVÉ OTOPNÉ SOUSTAVY JE PRO SPRÁVNOU FUNKCI OTOPNÝCH TĚLES NEZBYTNÝ DODRŽET STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ VENTILU V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. PŘI REALIZACI OTOPNÉ SOUSTAVY MUSÍ BÝT MONTÁŽNÍ FIRMOU RESPEKTOVÁN.

OSO VÁ VZDÁLENOST SPODNÍCH VÝVODŮ JE 50 MM. VNITŘNÍ ZÁVIT G1/2"

VYPRACOVAL	RYBÁK	DATUM	STUPEŇ P.D.	 CB ENERO INŽENÝR STAVBY Lázeňská 205/I/6 370 01 České Budějovice cb-energo.cz
SKAŤAVIL	SKARDA	06/2021	Provedení stavy	
STAVBA	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU na p.č. 2156, 2147 A 110/1 v k.ú. Dolní Dvoriště			
INVESTOR	OBEC DOLNÍ DVORIŠTĚ, DOLNÍ DVORIŠTĚ 62, 382 72 DOLNÍ DVORIŠTĚ			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO-01			MĚŘÍTKO
PROFESE	D.1.4.2 Vytápění			ZAK. ČÍSLO
OBŠAH VÝKRESU				POZNÁMKA
	Pádorys 3.NP			POČET A4
				8
				C. VÝKRESU
				D.1.4.2-04

B.10	BT 3-4-4K 68.50(72.57)	C.M.	MIŠTOST
		3.01	SCHOŠTĚ - CHODBA
		3.02	CHODBA
B.11	BT 2-1-4K 30.96	3.03	PŘESŇ
		3.04	WC
		3.05	KOUPELNA
		3.06	OBŤNÁ MIŠTOST S KUCHŇÍ
		3.07	POKŮ
B.12	BT 2-1-4K 45.68(49.11)	3.08	LOŽNICE
		3.09	BALKŇ
		3.10	PŘESŇ
		3.11	KOUPELNA + WC
		3.12	OBŤNÁ MIŠTOST S KUCHŇÍ
B.13	BT 2-1-4K 51.60(55.03)	3.13	PŘESŇ
		3.14	KOUPELNA + WC
		3.15	OBŤNÁ MIŠTOST S KUCHŇÍ
		3.16	LOŽNICE
		3.17	TERASA
B.14	BT 4-4-4K 95.70(104.70)	3.18	PŘESŇ
		3.19	KOUPELNA + WC
		3.20	OBŤNÁ MIŠTOST S KUCHŇÍ
		3.21	LOŽNICE
		3.22	TERASA
		3.23	PŘESŇ
		3.24	ŠATNA
		3.25	KOUPELNA + WC
		3.26	WC
		3.27	OBŤNÁ MIŠTOST S KUCHŇÍ
		3.28	LOŽNICE
		3.29	POKŮ
		3.30	POKŮ
		3.31	BALKŇ