

Žádost o dodatečnou informaci č.1 – odpověď zadavatele

Dotaz :

Dle výkazu výměr SO 101 Pozemní komunikace a situace- výkres č.101.2 má být provedeno oplocení a osazená posuvná brána.

V ZD není bližší specifikace.

Žádám zadavatele o poskytnutí PD k oplocení a bráně.

Odpověď:

Oplocení je specifikované ve výkazu výměr SO 101, pol. 78 a 78

Jedná se o protihlukovou betonovou stěnu (PHS) kde jsou betonové sloupky tvaru H celkem 19 ks o délce 2,75 m - 52,25 m a výplňové panely 2,5 x 1 m celkem 90 m² (18 polí á 5m², dva panely na jedno pole)

Posuvná brána je naceněna v pol.č. 105

Upřesněná specifikace :

Posuvná brána kovová, zavěšená na otvor 4 m, automatická na dálkové ovládání, výplň barvený plech