



VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. IX

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Komunitní centrum a prodejna potravin Grygov
výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele dne: **11.11.2025**
(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Obec Grygov
IČO: 00298875
se sídlem: Šrámkova 19, 783 73 Grygov
(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Advokátní kancelář PERNICA
IČO: 04195141
se sídlem: Moravské náměstí 754/13, 602 00 Brno
tel.: +420 728 783 904
e-mail: advokat@petrpernica.cz
ID datové schránky: qpa7a7c
(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je **Advokátní kancelář PERNICA**

V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

1)

Dotaz

1. Ve stavebním rozpočtu komunitního centra je položka č.140 zárubeň, ke které není v rozpočtu montáž, dále tato zárubeň není ani ve výpisu zámečnických prvků.
Prosíme o doplnění

140	5533301336R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; t = 150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné; požární odolnost: E, I, W; 30	kus	4,00000
-----	-------------	---	-----	---------

Odpověď

Bylo doplněno do **04 Soupis prací – Obec GRYGOV_akualizace ke dni 5.12.2025** i do souboru **D.1.1.b-23 – Výpis zámečnických výrobků_akualizace ke dni 5.12.2025** (list č. 5)

2)

Dotaz

2. Ve VV je " PVC z podlahoviny dřevité moučky a pryskyřice", což je přírodní linoleum. V legendě je "obyčejné" zátěžové 'PVC, kterou variantu nacenit? Přírodní linoleum je dražší

-Na schodech je navrženo obložení z click vinylové podlahy. Po odbourání dlažby bude nutná nivelace, následně bychom doporučovali lepenou krytinu s PVC schodovými hranami. Obložení schodů z click vinylových dílců není vhodné - z důvodu trvanlivosti takového řešení. Je to možné?

Ve 2NP je skladba S15 - click vinylová podlaha. Po demontáži stávajících krytin bude potřeba provést nivelační stěrku. Na takto připravený podklad bychom doporučovali lepenou krytinu, je možná tato varianta?

Odpověď

Použijte obyčejné zátěžové PVC. Na schodišti i ve 2.NP lze použít obyčejné zátěžové PVC.

V Brně dne 05.12.2025

Pernica

Obec Grygov

v.z. Advokátní kancelář PERNICA

Mgr. Petr Pernica, advokát