

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Obnova kogeneračních jednotek kotelny U Stadionu č. p. 779
Druh zadávacího řízení:	Nadlimitní sektorová veřejná zakázka
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Zadavatel:	Správa nemovitostí města Jičína, a.s.
Sídlo zadavatele:	17. listopadu 1074, Valdické Předměstí 506 01 Jičín
IČO:	28776658
DIČ:	CZ28776658
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Pavel Bílek, ředitel

V Jičíně 8. 4. 2021

Výše uvedený zadavatel obdržel dne 8. 4. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. V této souvislosti Vám sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz:

V rámci dodání KGJ požadujete záruku 10 let na kompletní kogenerační jednotky včetně všech komponentů i v rámci nahodilých poruch. Je to opravdu myšleno i na generátor apod.? Není to úplně standardní věc, mohu poprosit o bližší popis.

Odpověď:

Ano je to myšleno na veškeré díly dodané kogenerační jednotky, tedy i na generátor. Předpokládáme, že výrobce kogenerační jednotky si vše je schopen zahrnout do nabídnutého poplatku za 1 Mh při požadované záruce 10 let -30 000Mh.

Zadavatel neshledal DŮVODY pro prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Zadávací podmínky na předmětnou zakázku vyjma výše uvedeného zůstávají BEZE ZMĚNY.

.....
Ing. Pavel Bílek, ředitel společnosti