



„TUCHLOVICE: OBNOVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. SRBY“

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon)

VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Název: OBEC TUCHLOVICE
Sídlo: U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice
IČO: 00235041
DIČ: CZ00235041
Zastoupený: Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce
Telefon: +420 312657020; +420 725827160
E-mail: obecniurad@ou-tuchlovice.cz

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (DI 1)

Obec Tuchlovice, jako veřejný zadavatel, zastoupený osobou pověřenou výkonem zadavatelských činností poskytuje na základě dotazů účastníků výběrového řízení následující vysvětlení.

DOTAZ 14.7.2026:

1. Účastníka zajímá, zda Zadavatel disponuje zkouškami PAU, jelikož výkaz výměr obsahuje Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce a zároveň výkaz výměr neobsahuje zkoušky celkově spojené se stavbou.
2. Žádáme Zadavatele o doložení rozboru zemin, případně geotechnického průzkumu, pokud jimi disponuje.
3. Účastník má za to, že mezi technickou zprávou, konstrukčními řezy a výkazem výměr existuje rozpor. Technická zpráva uvádí skladbu vozovky ve složení ACO 11 tl. 50 mm, ACP 16+ tl. 70 mm, vibrovaný štěr tl. 180 mm a štěrkopísek tl. 100 mm (celková tloušťka konstrukce 400 mm).
Ve výkazu výměr však Účastník identifikoval pouze asfaltové vrstvy a podkladní vrstvu v menším rozsahu, přičemž položky odpovídající vibrovanému štěrku tl. 180 mm a štěrkopísku tl. 100 mm se ve výkazu výměr nepodařilo dohledat. Žádáme Zadavatele o sjednocení tohoto požadavku.
4. Účastník má za to, že technická zpráva předpokládá provedení dvou spojovacích postřiků mezi jednotlivými asfaltovými vrstvami, zatímco ve výkazu výměr byla identifikována pouze jedna položka spojovacího postřiku. Žádáme Zadavatele o opravu tohoto požadavku.
5. Účastník má za to, že technická zpráva stanovuje požadované hodnoty modulů přetvárnosti jednotlivých konstrukčních vrstev, avšak ve výkazu výměr nejsou identifikovány položky pro provedení kontrolních zkoušek hutnění ani statických zatěžovacích zkoušek.
Žádáme Zadavatele o sdělení, zda jsou tyto zkoušky součástí předmětu veřejné zakázky. V případě, že ano, žádáme o upřesnění, ve které položce výkazu výměr jsou zahrnuty, případně o opravu výkazu výměr.

VYSVĚTLENÍ:

Úvodem je nutné konstatovat, že

1. Projektová dokumentace byla zpracována před více jak 10 lety pro účely dotace MMR, jde tedy spíše o Technickou dokumentaci.
2. Podle vyjádření stavebního úřadu i záměru zadavatele jde pouze o obnovu povrchů stávající komunikace, ne o stavbu.

K dotazům zadavatel uvádí, že zkouškami PAU nedisponuje, stejně tak nemá k dispozici rozbor zemin, předpokládá, že toto zajistí vybraný dodavatel a bude mu to zadavatelem následně uhrzeno.

K uváděným rozporům mezi technickou zprávou a rozpočtem se odvoláme na text zadávací dokumentace **kapitola V. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY**, kde se uvádí: „Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací s výkazem výměr a projektovou dokumentací, je pro stanovení nabídkové ceny vždy rozhodující soupis prací s výkazem výměr. Drobné odchylky je zadavatel schopen řešit při vlastní realizaci formou víceprací nebo méněprací“

ZÁVĚR:

Dodavatelé ocení položky v rozpočtu v podobě, v jaké byl předložen k soutěži. Při předání staveniště vybranému dodavateli, budou zmíněné nesrovnalosti projednány a v případě potřeby bude sepsán dodatek ke smlouvě o nutných a potřebných vícepracích.

V obci Tuchlovice, dne 15.7.2026

Podpis


INŽENÝRING
Ing. Alexandra Vrbová
IČ: 43235059
403 39 CHLUMEC, Tuchomyšlská 235