

PŘÍSTROJ	: Diferenční vysílač tlaku	MATER. MEMBRÁNY	: 316L-SST
TYP	: 3051 CD	MATERIÁL TĚLESA	: plated CS
VÝROBCE	: ROSEMOUNT	PLNÍCÍ KAPALINA	: silikon
OBJEDNACÍ ČÍSLO	: 3051 CD-3-A-	MONTÁŽ	: montážní třmen 2"
ROZSAH MĚŘENÍ	:	PŘIPOJENÍ KABELU	:
ROZSAH MINIMÁLNÍ	: 0-2,48 kPa	- ELEKTRICKÉ	: svorky
ROZSAH MAXIMÁLNÍ	: 0-248 kPa	- MECHANICKÉ	: Pg 13,5
PŘESTAVĚNÍ ROZS.	: 100:1	PROCES. PŘIPOJENÍ	: adapter 1/2" NPT
POTL./ELEVACE NULY	: 100%	KRYTÍ	: IP65
PŘESNOST	: 0,075%	PROSTŘEDÍ	: BNV
VÝSTUP	: 4-20 mA / HART protokol	EL. KONSTRUKCE	: OP
NAPÁJENÍ	: 10,5-55 VDC	PŘÍSLUŠENSTVÍ	:
TLUMENÍ	: 0 - 36 s	CERTIFIKÁTY	: O kalibraci, EMC801
T - MEMBRÁNY	: - 40 - 121 °C	POZNÁMKA	:
PŘETÍŽENÍ	: 25 MPa		

POLOŽKA	: 32FT001	P - MAXIMÁLNÍ	: 9,6 MPa
UMÍSTĚNÍ	: MNOŽSTVÍ PÁRY Z KOTLE K1	P - DESIGN	: 25 MPa
		T - PROVOZNÍ	: 540 °C
TYP	: 3051CD-3-A-0-2-A-1-A-H2-B1-Q4	T - DESIGN	:
MÉDIUM	: Výstupní pára	HUSTOTA	: 27,3 kg/m3
SKUPENSTVÍ	: Plyn	OS. VZDÁL. PŘÍRUB	: 54 mm
FUNKCE	: Lineární	OTÁPĚNÍ	: NE
ROZSAH MĚŘENÍ	: 0 - 180 t/h	VÝKRES ODBĚRU	: F131
NASTAVENÍ	: 0 - 170 kPa	INCLASS	: C622
P - MINIMÁLNÍ	: 0 Pa	POZNÁMKA	:
P - PROVOZNÍ	: 9,4 MPa		
POČET	: 1,00 [ks]		
CELKEM	: 5,00 [ks]		

P - tlak T - teplota

Název dokumentu : SPECIFIKACE PŘÍSTROJŮ		Zakázka : Rekonstrukce kotle K1			Specifikace: XTDPCD3	
Provozní soubor: Kotel K1	Zákazník : ABB ENS s.r.o. Uživatel / Investor : Kaučuk a.s.			Číslo dokumentu : C96-K1KA-R-002	Datum : 20.10.1998	
 UNIS s.r.o.	Adresa : Jundrovská 33, 624 00 Brno, CZ	Vypracoval : Ing. Jaroš Vladimír	Přezkoumal : Ing. Jaroš Vladimír	Schválil : Ing. Petlák Pavel	Rev.:	List:
					1	7

Tento dokument nesmí být kopírován bez našeho písemného souhlasu a jeho obsah nesmí být sdělován třetí straně k jakémukoliv námi neautorizovanému záměru.