

PŘÍSTROJ	: Dýza ISA 1932	OBJEDNACÍ ČÍSLO	:
TYP	:	CERTIFIKÁTY	:
VÝROBCE	:	POZNÁMKA	: Stávající
POLOŽKA	: 32FE001	POTRUBÍ	:
UMÍSTĚNÍ	: MNOŽSTVÍ PÁRY Z KOTLE K1	- VNEJŠÍ PRŮMĚR	: 273 mm
TYP	: Dýza ISA 1932	- VNITŘNÍ PRŮMĚR	: 223 mm
OBJEDNACÍ ČÍSLO	:	- MATERIÁL	: 15128.5
MÉDIUM	: Přehřátá pára	- POLOHA	: Vodorovná
SKUPENSTVÍ	: Plyn	PROCESNÍ PŘIPOJENÍ	: Přivařovací
NEČISTOTY	: Nejsou	SMĚR PROUDĚNÍ	:
Q - MINIMÁLNÍ	: 0 t/h	P - ATMOSFERICKÝ	: 98,5 kPa
Q - PROVOZNÍ	: 160 t/h	ČÍSLO VÝPOČTU č.1	: 32FE001
Q - MAXIMÁLNÍ	: 180 t/h	ČÍSLO VÝPOČTU č.2	:
ROZSAH MĚŘENÍ	: 0,4 - 180 t/h	VÝPOČET PODLE	: ČSN ISO 5167-1
P - MINIMÁLNÍ	:	dP PŘI (Qmax, Tpr, Ppr)	: 170 kPa
P - PROVOZNÍ	: 9,6 MPa	TLAKOVÁ ZTRÁTA	: 69,5 kPa
P - MAXIMÁLNÍ	:	ŠKRTÍCÍ ORGÁN	:
P - KRITICKÝ	:	- VNITŘNÍ PRŮMĚR	: 141,4007 ± 0,099 mm
P - DESIGN	:	- TLOUŠŤKA	:
T - MINIMÁLNÍ	: 490 °C	- MATERIÁL	: 15 128
T - PROVOZNÍ	: 540 °C	- MATERIÁL OBRUBY	: 15 128
T - MAXIMÁLNÍ	: 560 °C	- STAVEBNÍ DÉLKA	:
T - DESIGN	:	- ROVNÁ DÉLKA PŘED	: 8,0 m
ρ PŘI Tpr A Ppr	: 27,3 kg/m3	- ROVNÁ DÉLKA ZA	: 1,8 m
ρ PŘI Tn A Pn	: 1000 kg/m3	MATERIÁL TĚSNĚNÍ	:
K PŘI Tpr A Ppr	:	PROVEDENÍ ODBĚRU	: pro KN4
ν PŘI Tpr A Ppr	: 1,12E-6 m2/s	POČET ODBĚRU	: 1
η PŘI Tpr A Ppr	: 30,6E-6 Pas	UHEL ODBĚRU	: 180 °
ODDĚLOVACÍ KAPALINA	: NE	PŘÍSLUŠENSTVÍ	:
PODDĚLOVACÍ KAPALINY	:	INCLASS	:
DN / PN POTRUBÍ	: 250/160	VÝKRES ODBĚRU	:
PRACOVNÝ STUPEŇ	: IX	POZNÁMKA	:
POČET	: 1,00 [ks]		
CELKEM	: 1,00 [ks]		

dP - diferenční tlak P - tlak Ppr - provozní tlak Pn - normální tlak Q - průtok T - teplota Tpr - provozní teplota Tn - teplota při normálním tlaku
ρ - hustota K - isentropický koeficient η - dynamická viskozita ν - kinematická viskozita

Název dokumentu : SPECIFIKACE PŘÍSTROJŮ		Zakázka : Rekonstrukce kotle K1		Specifikace: FE01ISB	
Provozní soubor: Kotel K1	Zákazník : ABB ENS s.r.o. Uživatel / Investor : Kaučuk a.s.	Číslo dokumentu : C96-K1KA-R-002		Datum : 08.01.1998	
UNIS s.r.o.	Adresa : Jundrovská 33, 624 00 Brno, CZ	Vypracoval : Ing. Martin Prášek	Přezkoumal : Ing. Vladimír Jaroš	Schválil : Ing. Pavel Petlák	Rev. : 0
				List : 5	

Tento dokument nesmí být kopírován bez našeho písemného souhlasu a jeho obsah nesmí být sdělován třetí straně k jakémukoliv námi neautorizovanému záměru.