

PŘÍSTROJ	: Termoelektrický snímač teploty	TYP JÍMKY	:
TYP	: J, jednoduchý do jímky – 400 mm	MATERIÁL JÍMKY	:
VÝROBCE	: ZPA Nová Paka	PŘIPOJENÍ KABELU	:
OBJEDNACÍ ČÍSLO	: 405 113 155 704	– ELEKTRICKÉ	: svorky hlavičkové ČSN 370650, vel. 2
TŘÍDA PŘESNOSTI	: 2, ČSN IEC 584–2	– MECHANICKÉ	: AP 16x10 ČSN 370181.1
ROZSAH PŘÍSTROJE	: –200 +800 °C	PROCESNÍ PŘIPOJENÍ	: M20x1,5
TYP ČIDLA	: termočlánek Fe–CuNi ±3mm	KRYTÍ	: IP54
NORMA ČIDLA	: ČSN 258304 (IEC 584–1)	SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ	: BNV
PRŮMĚR ČIDLA	: čidlo ±3mm	ELEKTRICKÁ KONSTRUKCE	: ČSN 341010 třída III.
PROVEDENÍ HLAVICE	: slitina hliníku	CERTIFIKÁTY	: EMC 801
DÉLKA NÁSTAVKU	: 149mm	PŘÍSLUŠENSTVÍ	:
NORMA JÍMKY	: ON 027218	POZNÁMKA	:

POLOŽKA	: 32TE012	Q – MAXIMÁLNÍ	:
UMÍSTĚNÍ	: TEPLOTA VÝSTUPNÍ PÁRY	POTRUBÍ	:
TYP	: termočlánek J do jímky	– DN / PN	: 250/160
OBJEDNACÍ ČÍSLO	: 405 113 155 704	– VNĚJŠÍ PRŮMĚR	: 273 mm
MÉDIUM	: Pára	– TLOUŠŤKA STĚNY	: 32 mm
SKUPENSTVÍ	: Plyn	– IZOLACE	: 200 mm
T – MINIMÁLNÍ	: 490 °C	NÁVAREK	:
T – PROVOZNÍ	: 540 °C	NORMA JÍMKY	: ON 027218
T – MAXIMÁLNÍ	: 580 °C	DÉLKA PONORU	: 160 mm
T – DESIGN	:	DÉLKA NÁSTAVKU	: L=240 mm
ROZSAH MĚŘENÍ	: 0 – 600 °C	VÝKRES ODBĚRU	: T036
P – MAXIMÁLNÍ	:	INCLASS	: C000
P – DESIGN	:	POZNÁMKA	:
POČET	: 1,00 [ks]		

POLOŽKA	: 32TE013	Q – MAXIMÁLNÍ	:
UMÍSTĚNÍ	: TEPLOTA VÝSTUPNÍ PÁRY	POTRUBÍ	:
TYP	: termočlánek J do jímky	– DN / PN	: 250/160
OBJEDNACÍ ČÍSLO	: 405 113 155 704	– VNĚJŠÍ PRŮMĚR	: 273 mm
MÉDIUM	: Pára	– TLOUŠŤKA STĚNY	: 32 mm
SKUPENSTVÍ	: Plyn	– IZOLACE	: 200 mm
T – MINIMÁLNÍ	: 490 °C	NÁVAREK	:
T – PROVOZNÍ	: 540 °C	NORMA JÍMKY	: ON 027218
T – MAXIMÁLNÍ	: 580 °C	DÉLKA PONORU	: 160 mm
T – DESIGN	:	DÉLKA NÁSTAVKU	: L=240 mm
ROZSAH MĚŘENÍ	: 0 – 600 °C	VÝKRES ODBĚRU	: T036
P – MAXIMÁLNÍ	:	INCLASS	: C000
P – DESIGN	:	POZNÁMKA	:
POČET	: 1,00 [ks]		

POLOŽKA	: 32TE014	Q – MAXIMÁLNÍ	:
UMÍSTĚNÍ	: TEPLOTA VÝSTUPNÍ PÁRY	POTRUBÍ	:
TYP	: termočlánek J do jímky	– DN / PN	: 250/160
OBJEDNACÍ ČÍSLO	: 405 113 155 704	– VNĚJŠÍ PRŮMĚR	: 273 mm
MÉDIUM	: Pára	– TLOUŠŤKA STĚNY	: 32 mm
SKUPENSTVÍ	: Plyn	– IZOLACE	: 200 mm
T – MINIMÁLNÍ	: 490 °C	NÁVAREK	:
T – PROVOZNÍ	: 540 °C	NORMA JÍMKY	: ON 027218
T – MAXIMÁLNÍ	: 580 °C	DÉLKA PONORU	: 160 mm
T – DESIGN	:	DÉLKA NÁSTAVKU	: L=240 mm
ROZSAH MĚŘENÍ	: 0 – 600 °C	VÝKRES ODBĚRU	: T036
P – MAXIMÁLNÍ	:	INCLASS	: C000
P – DESIGN	:	POZNÁMKA	:
POČET	: 1,00 [ks]		

POLOŽKA	: 32TE15L	Q – MAXIMÁLNÍ	:
UMÍSTĚNÍ	: TEPLOTA PÁRY ZA PŘEHŘÍVÁKEM P3 – LEVÁ STRANA	POTRUBÍ	:
TYP	: termočlánek J do jímky	– DN / PN	: 250/160
OBJEDNACÍ ČÍSLO	: 405 113 155 704	– VNĚJŠÍ PRŮMĚR	: 273 mm
MÉDIUM	: Pára	– TLOUŠŤKA STĚNY	: 32 mm
SKUPENSTVÍ	: Plyn	– IZOLACE	: 200 mm
T – MINIMÁLNÍ	: 490 °C	NÁVAREK	:
T – PROVOZNÍ	: 540 °C	NORMA JÍMKY	: ON 027218
T – MAXIMÁLNÍ	: 580 °C	DÉLKA PONORU	: 160 mm
T – DESIGN	:	DÉLKA NÁSTAVKU	: L=240 mm
ROZSAH MĚŘENÍ	: 0 – 600 °C	VÝKRES ODBĚRU	: T036
P – MAXIMÁLNÍ	:	INCLASS	: C000
P – DESIGN	:	POZNÁMKA	:
POČET	: 1,00 [ks]		

P – tlak Q – průtok T – teplota

Název dokumentu : SPECIFIKACE PŘÍSTROJŮ		Zakázka : Rekonstrukce kotle K1		Specifikace: TE01Z16	
Provozní soubor:	Zákazník : ABB ENS s.r.o.	Číslo dokumentu : C96–K1KA–R–002		Datum : 20.10.1998	
Kotel K1	Uživatel / Investor : Kaučuk a.s.				
UNIS s.r.o.	Adresa : Jundrovská 33, 624 00 Brno, CZ	Vypracoval : Ing. Jaroš Vladimír	Přezkoumal : Ing. Jaroš Vladimír	Schválil : Ing. Petlák Pavel	Rev.: 1
					List : 14