

PŘÍSTROJ	: Termoelektrický snímač teploty	TYP JÍMKY	:
TYP	: J, jednoduchý do jímky – 400 mm	MATERIÁL JÍMKY	:
VÝROBCE	: ZPA Nová Paka	PŘIPOJENÍ KABELU	:
OBJEDNACÍ ČÍSLO	: 405 113 155 704	– ELEKTRICKÉ	: svorky hlavičkové ČSN 370650, vel. 2
TŘÍDA PŘESNOSTI	: 2, ČSN IEC 584–2	– MECHANICKÉ	: AP 16x10 ČSN 370181.1
ROZSAH PŘÍSTROJE	: –200 +800 °C	PROCESNÍ PŘIPOJENÍ	: M20x1,5
TYP ČIDLA	: termočlánek Fe–CuNi ø3mm	KRYTÍ	: IP54
NORMA ČIDLA	: ČSN 258304 (IEC 584–1)	SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ	: BNV
PRŮMĚR ČIDLA	: čidlo ø3mm	ELEKTRICKÁ KONSTRUKCE	: ČSN 341010 třída III.
PROVEDENÍ HLAVICE	: slitina hliníku	CERTIFIKÁTY	: EMC 801
DÉLKA NÁSTAVKU	: 149mm	PŘÍSLUŠENSTVÍ	:
NORMA JÍMKY	: ON 027218	POZNÁMKA	:

POLOŽKA	: 32TE15P	Q – MAXIMÁLNÍ	:
UMÍSTĚNÍ	: TEPLOTA PÁRY ZA PŘEHŘÍVÁKEM P3 –	POTRUBÍ	:
	: PRAVÁ STRANA	– DN / PN	: 250/160
TYP	: termočlánek J do jímky	– VNĚJŠÍ PRŮMĚR	: 273 mm
OBJEDNACÍ ČÍSLO	: 405 113 155 704	– TLOUŠŤKA STĚNY	: 32 mm
MÉDIUM	: Pára	– IZOLACE	: 200 mm
SKUPENSTVÍ	: Plyn	NÁVAREK	:
T – MINIMÁLNÍ	: 490 °C	NORMA JÍMKY	: ON 027218
T – PROVOZNÍ	: 540 °C	DÉLKA PONORU	: 160 mm
T – MAXIMÁLNÍ	: 580 °C	DÉLKA NÁSTAVKU	: L=240 mm
T – DESIGN	:	VÝKRES ODBĚRU	: T036
ROZSAH MĚŘENÍ	: 0 – 600 °C	INCLASS	: C000
P – MAXIMÁLNÍ	:	POZNÁMKA	:
P – DESIGN	:		:

POČET	: 1,00 [ks]
CELKEM	: 5,00 [ks]

P – tlak Q – průtok T – teplota

Název dokumentu : SPECIFIKACE PŘÍSTROJŮ		Zakázka : Rekonstrukce kotle K1		Specifikace: TE01Z16	
Provozní soubor: Kotel K1	Zákazník : ABB ENS s.r.o. Uživatel / Investor : Kaučuk a.s.		Číslo dokumentu : C96–K1KA–R–002	Datum : 20.10.1998	
UNIS s.r.o.	Adresa : Jundrovská 33, 624 00 Brno, CZ	Vypracoval : Ing. Jaroš Vladimír	Přezkoumal : Ing. Jaroš Vladimír	Schválil : Ing. Petlák Pavel	Rev.: 1
				List : 15	

Tento dokument nesmí být kopírován bez našeho písemného souhlasu a jeho obsah nesmí být sdělován třetí straně k jakémukoliv námi neautorizovanému záměru.