

PŘÍSTROJ	: Snímač relativního tlaku	MATER. MEMBRÁNY	: 316L-SST
TYP	: 3051 CG	MATERIÁL TĚLESA	: plated CS
VÝROBCE	: ROSEMOUNT	PLNÍCÍ KAPALINA	: silikon
OBJEDNACÍ ČÍSLO	: 3051 CG-5-A-	MONTÁŽ	: montážní třmen 2"
ROZSAH MĚŘENÍ		PŘIPOJENÍ KABELU	
ROZSAH MINIMÁLNÍ	: 0-138 kPa	- ELEKTRICKÉ	: svorky
ROZSAH MAXIMÁLNÍ	: 0-13,8 MPa	- MECHANICKÉ	: Pg 13,5
PŘESTAVĚNÍ ROZS.	: 100:1	PROCES. PŘIPOJENÍ	: adapter 1/2" NPT
POTL./ELEVACE NULY	: 100%	KRYTÍ	: IP65
PŘESNOST	: 0,075%	PROSTŘEDÍ	: BNV
VÝSTUP	: 4-20 mA / HART protokol	EL. KONSTRUKCE	: OP
NAPÁJENÍ	: 10,5-55 VDC	PŘÍSLUŠENSTVÍ	
TLUMENÍ	: 0 - 36 s	CERTIFIKÁTY	: O kalibraci, EMC801
T - MEMBRÁNY	: - 40 - 121 °C	POZNÁMKA	
PŘETÍŽENÍ	: 25 MPa		

POLOŽKA	: 31PT002	P - MAXIMÁLNÍ	: 11,9 MPa	
UMÍSTĚNÍ	: TLAK NAPÁJECÍ VODY ZA NAPÁJECÍ HLAVOU	P - DESIGN	: 25 MPa	2
TYP	: 3051CG-5-A-5-2-A-1-A-B1-Q4	T - PROVOZNÍ	: 180 °C	
MÉDIUM	: Napájecí voda	T - DESIGN		
SKUPENSTVÍ	: Kapalina	HUSTOTA	: 895,4 kg/m3	
FUNKCE	: Lineární	OS. VZDÁL. PŘÍRUB	: 54 mm	
ROZSAH MĚŘENÍ	: 0 - 12 MPa	OTÁPĚNÍ	: NE	
NASTAVENÍ	: 0 - 12 MPa	VÝKRES ODBĚRU	: P106	
P - MINIMÁLNÍ		INCLASS	: C321	
P - PROVOZNÍ	: 11,4 MPa	POZNÁMKA		

POČET : 1,00 [ks]

POLOŽKA	: 31PT003	P - MAXIMÁLNÍ	: 11,4 MPa	
UMÍSTĚNÍ	: TLAK V BUBNU	P - DESIGN	: 25 MPa	
TYP	: 3051CG-5-A-5-2-A-1-A-B1-Q4	T - PROVOZNÍ	: 310 °C	
MÉDIUM	: Voda-Pára	T - DESIGN		
SKUPENSTVÍ	: Kapalina-Plyn	HUSTOTA	: 693,2 kg/m3	
FUNKCE	: Lineární	OS. VZDÁL. PŘÍRUB	: 54 mm	
ROZSAH MĚŘENÍ	: 0 - 12 MPa	OTÁPĚNÍ	: NE	
NASTAVENÍ	: 0 - 12 MPa	VÝKRES ODBĚRU	: P106	
P - MINIMÁLNÍ	: 9,5 MPa	INCLASS	: C621	
P - PROVOZNÍ	: 10,5 MPa	POZNÁMKA		

POČET : 1,00 [ks]

POLOŽKA	: 31PT004	P - MAXIMÁLNÍ	: 11,4 MPa	
UMÍSTĚNÍ	: TLAK V BUBNU	P - DESIGN	: 25 MPa	
TYP	: 3051CG-5-A-5-2-A-1-A-B1-Q4	T - PROVOZNÍ	: 310 °C	
MÉDIUM	: Voda-Pára	T - DESIGN		
SKUPENSTVÍ	: Kapalina-Plyn	HUSTOTA	: 693,2 kg/m3	
FUNKCE	: Lineární	OS. VZDÁL. PŘÍRUB	: 54 mm	
ROZSAH MĚŘENÍ	: 0 - 12 MPa	OTÁPĚNÍ	: NE	
NASTAVENÍ	: 0 - 12 MPa	VÝKRES ODBĚRU	: P106	
P - MINIMÁLNÍ	: 9,5 MPa	INCLASS	: C621	
P - PROVOZNÍ	: 10,5 MPa	POZNÁMKA		

POČET : 1,00 [ks]

POLOŽKA	: 32PT011	P - MAXIMÁLNÍ	: 9,6 MPa	
UMÍSTĚNÍ	: TLAK PÁRY NA VÝSTUPU Z KOTLE	P - DESIGN	: 25 MPa	
TYP	: 3051CG-5-A-5-2-A-1-A-B1-Q4	T - PROVOZNÍ	: 540 °C	
MÉDIUM	: Výstupní pára	T - DESIGN		
SKUPENSTVÍ	: Plyn	HUSTOTA	: 27,3 kg/m3	
FUNKCE	: Lineární	OS. VZDÁL. PŘÍRUB	: 54 mm	
ROZSAH MĚŘENÍ	: 6 - 11 MPa	OTÁPĚNÍ	: NE	
NASTAVENÍ	: 6 - 11 MPa	VÝKRES ODBĚRU	: P106	
P - MINIMÁLNÍ	: 0 Pa	INCLASS	: C621	
P - PROVOZNÍ	: 9,4 MPa	POZNÁMKA		

POČET : 1,00 [ks]

P - tlak T - teplota

Název dokumentu : SPECIFIKACE PŘÍSTROJŮ		Zakázka : Rekonstrukce kotle K1			Specifikace: XTDPCG5	
Provozní soubor: Kotel K1	Zákazník : ABB ENS s.r.o. Uživatel / Investor : Kaučuk a.s.			Číslo dokumentu : C96-K1KA-R-002	Datum : 20.10.1998	
	Adresa :	Vypracoval :	Přezkoumal :	Schválil :	Rev.:	List :
	Jundrovská 33, 624 00 Brno, CZ	Ing. Jaroš Vladimír	Ing. Jaroš Vladimír	Ing. Petlák Pavel	1	13

Tento dokument nesmí být kopírován bez našeho písemného souhlasu a jeho obsah nesmí být sdělován třetí straně k jakémukoliv námi neautorizovanému záměru.

PŘÍSTROJ	: Snímač relativního tlaku	MATER. MEMBRÁNY	: 316L-SST
TYP	: 3051 CG	MATERIÁL TĚLESA	: plated CS
VÝROBCE	: ROSEMOUNT	PLNÍCÍ KAPALINA	: silikon
OBJEDNACÍ ČÍSLO	: 3051 CG-5-A-	MONTÁŽ	: montážní třmen 2"
ROZSAH MĚŘENÍ	:	PŘIPOJENÍ KABELU	:
ROZSAH MINIMÁLNÍ	: 0-138 kPa	- ELEKTRICKÉ	: svorky
ROZSAH MAXIMÁLNÍ	: 0-13,8 MPa	- MECHANICKÉ	: Pg 13,5
PŘESTAVĚNÍ ROZS.	: 100:1	PROCES. PŘIPOJENÍ	: adapter 1/2" NPT
POTL./ELEVACE NULY	: 100%	KRYTÍ	: IP65
PŘESNOST	: 0,075%	PROSTŘEDÍ	: BNV
VÝSTUP	: 4-20 mA / HART protokol	EL. KONSTRUKCE	: OP
NAPÁJENÍ	: 10,5-55 VDC	PŘÍSLUŠENSTVÍ	:
TLUMENÍ	: 0 - 36 s	CERTIFIKÁTY	: O kalibraci, EMC801
T - MEMBRÁNY	: - 40 - 121 °C	POZNÁMKA	:
PŘETÍŽENÍ	: 25 MPa		

POLOŽKA	: 32PT012	P - MAXIMÁLNÍ	: 9,6 MPa
UMÍSTĚNÍ	: TLAK PÁRY NA VÝSTUPU Z KOTLE	P - DESIGN	: 25 MPa
		T - PROVOZNÍ	: 540 °C
TYP	: 3051CG-5-A-5-2-A-1-A-B1-Q4	T - DESIGN	:
MÉDIUM	: Výstupní pára	HUSTOTA	: 27,3 kg/m3
SKUPENSTVÍ	: Plyn	OS. VZDÁL. PŘÍRUB	: 54 mm
FUNKCE	: Lineární	OTÁPĚNÍ	: NE
ROZSAH MĚŘENÍ	: 0 - 12 MPa	VÝKRES ODBĚRU	: P106
NASTAVENÍ	: 0 - 12 MPa	INCLASS	: C621
P - MINIMÁLNÍ	: 0 Pa	POZNÁMKA	:
P - PROVOZNÍ	: 9,4 MPa		

POČET : 1,00 [ks]

POLOŽKA	: 35PT001	P - MAXIMÁLNÍ	: 2,8 MPa
UMÍSTĚNÍ	: TLAK PÁRY ZA REDUKČNÍ STANICÍ OFUKOVAČŮ	P - DESIGN	: 25 MPa
		T - PROVOZNÍ	:
TYP	: 3051CG-5-A-5-2-A-1-A-B1-Q4	T - DESIGN	:
MÉDIUM	: Přehřátá pára	HUSTOTA	:
SKUPENSTVÍ	: Plyn	OS. VZDÁL. PŘÍRUB	: 54 mm
FUNKCE	: Lineární	OTÁPĚNÍ	: NE
ROZSAH MĚŘENÍ	: 0 - 3 MPa	VÝKRES ODBĚRU	: P106
NASTAVENÍ	: 0 - 3 MPa	INCLASS	: C621
P - MINIMÁLNÍ	: 2,2 MPa	POZNÁMKA	:
P - PROVOZNÍ	: 2,5 MPa		

POČET : 1,00 [ks]

POLOŽKA	: 38PT005	P - MAXIMÁLNÍ	: 1,8 MPa
UMÍSTĚNÍ	: TLAK OLEJE PŘED HOŘÁKY	P - DESIGN	: 25 MPa
		T - PROVOZNÍ	:
TYP	: 3051CG-5-A-5-2-A-1-A-B1-Q4	T - DESIGN	:
MÉDIUM	: Mazut	HUSTOTA	: 920 kg/m3
SKUPENSTVÍ	: Kapalina	OS. VZDÁL. PŘÍRUB	: 54 mm
FUNKCE	: Lineární	OTÁPĚNÍ	: ANO
ROZSAH MĚŘENÍ	: 0 - 2,5 MPa	VÝKRES ODBĚRU	: P208
NASTAVENÍ	: 0 - 2,5 MPa	INCLASS	: C220
P - MINIMÁLNÍ	: 1 MPa	POZNÁMKA	:
P - PROVOZNÍ	:		

POČET : 1,00 [ks]

CELKEM : 7,00 [ks]

P - tlak T - teplota

Název dokumentu : SPECIFIKACE PŘÍSTROJŮ		Zakázka : Rekonstrukce kotle K1		Specifikace: XTDPCG5	
Provozní soubor:	Zákazník : ABB ENS s.r.o.	Číslo dokumentu :		Datum :	
Kotel K1	Uživatel / Investor : Kaučuk a.s.	C96-K1KA-R-002		20.10.1998	
UNIS s.r.o.	Adresa : Jundrovská 33, 624 00 Brno, CZ	Vypracoval : Ing. Jaroš Vladimír	Přezkoumal : Ing. Jaroš Vladimír	Schválil : Ing. Petlák Pavel	Rev.: List : 1 14

Tento dokument nesmí být kopírován bez našeho písemného souhlasu a jeho obsah nesmí být sdělován třetí straně k jakémukoliv námi neautorizovanému záměru.