



.....KONTROLNÍ SEZNAM

pro provádění kontrol pracovišť dle § 108 odst. 5 ZP a kontrol BOZP zaměřených na vyhledávání rizik a opatření k jejich odstranění nebo minimalizaci dle § 102 odst. 3 ZP


PRACOVISŤE

Poř. č.		POŽADAVEK	PŘEDPIS	ANO - NE		POZNÁMKY
		Stavby musí splňovat technické požadavky na výstavbu. Konstrukce a mechanická odolnost staveb nebo jejich částí, ve kterých se nalézají pracoviště, musí odpovídat povaze jejich používání.	NV č. 101/2005 Sb. bod 1 Přílohy	☐	☐	
		Prováděny pravidelné prohlídky objektů s dřevěnými nosnými konstrukcemi střešní konstrukce atd., se zřetelem na stav dřeva, průhyb konstrukce, stav nosných částí, tuhost spojů apod.	zák. č. 183/2006 Sb. § 3/4 § 154 ČSN 73 2810 čl. 7.3	☐	☐	
		Ocelové konstrukce (oel. střešní konstrukce, vazníky, haly. sloupy, pevně zabudované žebříky (doplňkové konstrukce výrobních skupin B a C objektů) podrobovány pravidelným preventivním a podrobným prohlídkám ve lhůtách jednou za 5 let (preventivní prohlídky), resp. nejméně jedenkrát za 10 let (podrobné prohlídky). Při prohlídkách se ověřuje celkový fyzický stav konstrukce, spojů, styků, přípojů, stav systémů ochrany proti korozi atd. v rozsahu čl. 185 a čl. 186 ČSN 73 2601.	NV č. 101/2005 Sb. § 3 odst. 4, ČSN 73 2601 čl. 183	☐	☐	
		Zaměstnavatel zajišťuje, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště	zákon č. 309/2006 Sb. § 2/1	☐	☐	
		Prostory určené pro práci mají stanovené rozměry a povrch a jsou vybaveny pro činnosti zde vykonávané.	zákon č. 309/2006 Sb. § 2/1a	☐	☐	
		Umístěny bezpečnostní značky a zavedeny signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se BOZP v případech nelze-li rizika možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti organizace práce	zák č. 309/2006 Sb. § 6/1	☐	☐	

		Při umístění značek a zavedení signálů nesmí být jejich účinnost ovlivněna nesprávnou volbou, nedostatečnou údržbou, nedostatečným počtem nebo přítomností jiných značek, které snižují viditelnost	NV č. 11/2002 Sb § 2/7	☐	☐	
		Bezpečnostním značením (černožlutým šrafováním) jsou označeny: - snížené, zúžené profily komunikací, vjezdů - komunikační překážky, volné okraje ramp - sloupy, okraje regálů v blízkosti dopravních cest používaných manip. vozíky	zák č. 309/2006 Sb. § 6/1 NV č. 11/2002 Sb.	☐	☐	
		Zúžené vjezdy a výjezdy pracovišť, určené pro pěší i pro provoz dopravních prostředků opatřeny značkami označujícími riziko střetu osob s překážkami (značky tj. černožluté šrafování musí být viditelné při otevřených vratech).	NV č.101/05 Sb Příloha bod 3.4.1	☐	☐	
		Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu	NV č. 11/02 Sb. § 2/4	☐	☐	
		V prostorách určených pro práci, chodbách, schodištích a jiných komunikací, v prostorách pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování zaměstnanců, únikových cestách a dopravních komunikací k nim včetně přístupových cest zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění	zák. č. 309/2006 Sb. § 2/1e)	☐	☐	Zajištění prostředků pro úklid, čištění a údržbu a lhůty jsou uvedeny ve vnitřním předpise dle NV č. 101/2005 Sb. Příloha bod 5.3
		Úklid pracovišť, sanitárních zařízení se provádí denně.	NV č. 361/2007 Sb. § 55a	☐	☐	
		Volné strany schodů a odpočívadel musí být opatřeny ochranným zařízením proti pádu osob a každé schodišťové rameno musí být vybaveno madlem alespoň po jedné straně.	NV č.101/05 Sb. Příloha bod 5.10	☐	☐	
		Volné okraje rampy musí být trvale označeny značkami označujícími nebezpečnou hranu a upozorňující na nebezpečí pádu osob nebo rizika střetu osob s překážkami. Rampa instalovaná po nabytí účinnosti NV č. 101/2005 Sb. musí mít alespoň jeden bezpečný výstup nebo výjezd.	NV č.101/05 Sb. Příloha bod. 6.1	☐	☐	


		Rampa převyšující okolní plochu o více než 0,5 m, která slouží také pro pěší (tj. jako komunikace), musí být podél volného okraje vybavena vhodným ochranným zařízením proti pádu, např. snímatelným ochranným zábradlím.	NV č.101/05 Sb. Příloha bod 6.2	☐	☐	Požadavky na přemístitelná zábradlí stanoví čl. 5.6,1 a 5.6.2 ČSN 74 3350. Za přemístitelná zábradlí se považují zábradlí odnímatelná posuvná, skládací, otevíravá apod.
		Průhledné nebo prosklené dveře musí být ve výšce 1,1 m až 1,6 m nad podlahou náležitě výrazně označeny.	NV č. 101/05 Sb Příloha bod 3.4.2	☐	☐	
		Nejsou-li prosklené nebo průhledné výplně dveří nebo vrat vyrobeny z nerozbitného skla nebo bezpečnostního materiálu a existuje-li nebezpečí zranění zaměstnanců v případě rozbití dveří nebo vrat, musí být tyto výplně zajištěny proti mechanickému poškození.	NV č. 101/05 Sb Příloha bod 3.4.4	☐	☐	
		Pracoviště byla řádně osvětlena, pokud možno denním světlem.	zák. č. 309/2006 Sb. § 2/1b)	☐	☐	
		K osvětlení pracoviště včetně spojovacích cest se užívá denní, umělé nebo sdružené osvětlení. Osvětlení nesmí být příčinou oslňování.	NV 361/2007 Sb. § 45/1	☐	☐	

		Osvětlovací otvory, osvětlovací soustavy zajišťující umělé osvětlení a části vnitřních prostor pracoviště odrážející světlo musí být pravidelně čištěny a trvale udržovány v takovém stavu, aby vlastnosti osvětlení byly zachovány. Na pracovišti bez technologického zdroje prachu a chemických látek se čištění provádí minimálně jednou za 2 roky	NV č. 361/2007 Sb. § 45/9	☐	☐	
		Osvětlovací otvory včetně ochranných prvků umožňují jejich bezpečné používání, údržbu a čištění a neohrožují další osoby zdržující se v objektu nebo v jeho okolí během údržby a čištění.	NV č. 361/2007 Sb. § 45/9	☐	☐	
		Umožněno manipulovat s okny nebo světlíky, pokud jsou otevíratelné, otevírat, zavírat, nastavovat nebo zajišťovat z podlahy bezpečným způsobem; jsou-li otevřeny jsou zajistitelné v takové poloze, aby se předešlo riziku úrazu.	NV č. 361/2007 Sb. § 45/9	☐	☐	
		Povrch podlahy pracoviště včetně komunikací rovný, pevný, upravený proti skluzu a bez nebezpečných prohlubní, otvorů nebo nebezpečného sklonu.	NV č.101/05 Sb. Příloha bod 3.3.1.	☐	☐	

		Všechny otvory nebo nebezpečné prohlubně v podlahách zakryty nebo ohrazeny. Poklopy nebo kryty musí mít nosnost odpovídající nosnosti okolní podlahy a musí být osazeny tak, aby se nemohly samovolně odsunout nebo uvolnit, a musí být zapuštěny do stejné úrovně s okolní podlahou.	NV č.101/05 Sb. Příloha bod 3.3.6	☐	☐	
		Komunikace trvale volné a dostatečně široké s dostatečnou podchodnou výškou. Jsou-li na komunikacích používány dopravní prostředky, musí být zajištěna dostatečná šířka jízdního pruhu stanovená v závislosti na šířce používaných dopravních prostředků včetně šířky nákladu a dostatečný bezpečný prostor i pro pěší o šířce nejméně 1,1 m.	NV č. 101/05 Sb. Příloha bod 5.13	☐	☐	
		Mezi komunikacemi pro vozidla a dveřmi, vraty, průchody, chodbami a schodišti zajištěn dostatečný prostor pro pěší.	NV č.101/05 Sb Příl. bod 5.17	☐	☐	
		Povrch venkovních komunikací zpevněný, s příslušným spádem k odvádění srážkových vod a nesmí být kluzký. V místech, kde se u jednosměrné komunikace předpokládá stání dopravních prostředků pro nakládání a vykládání je komunikace v dostatečné délce přiměřeně rozšířena v závislosti na šířce používaných dopravních prostředků, velikosti manipulačních jednotek nebo druhu materiálu.	NV č. 101/05 Sb. Příloha bod 5.16	☐	☐	

		Mezi komunikacemi pro vozidla a dveřmi, vraty, průchody, chodbami a schodišti zajištěn dostatečný prostor pro pěší.	NV č.101/05 Sb Příl.bod 5.17	☐	☐	
		Tam, kde to povaha provozu a uspořádání pracoviště vyžaduje z hlediska bezpečnosti zaměstnanců, musí být komunikace zřetelně vyznačena značkami označujícími komunikaci nebo opatřena vhodným ohrazením.	NV č.101/05 Sb Příl. bod 5.19	☐	☐	
		Komunikace (venkovní i vnitřní) a pracoviště dostatečně osvětleny	NV č.101/05 Sb. NV č.361/07 Sb.	☐	☐	
		Komunikace od ostatních ploch se stejnou úrovní e výrazně odlišeny a dostatečně široké a trvale volné. Komunikace pro pěší řešeny s ohledem na počet osob, které je budou používat (min. šířka zpravidla 0,8 resp.1,1 m).	NV č.101/05 Sb. Příloha bod 5.1, ČSN 26 9010	☐	☐	

		Komunikace pro vozidla od ostatních ploch barevně odlišeny ohraničujícími souvislými pruhy žluté nebo bílé.	NV č. 11/02 Sb. § 3/9	☐	☐	
		Únikové cesty a východy musí zůstat trvale volné, bez překážek a vést co nejvhodnější cestou k východu do volného prostoru nebo na bezpečné místo.	NV č. 101/05 Sb Příl. bod 2.3.1	☐	☐	
		Pracoviště s PC provedeno a uspořádáno tak, aby okna a jiné otvory, průhledné či světlo propouštějící stěny a barevně světlé stěny nezpůsobovaly přímé oslnění a odrazy na obrazovkách (odlesky); okna vybavena regulovatelnými žaluziemi k tlumení denního vnějšího světla.	NV č. 361/07 Sb § 45/2	☐	☐	
		Pracoviště vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením poskytující závodní preventivní péči prostředky pro poskytnutí první pomoci. Prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci umístěny na dostupném místě, označeny značkami, lékárničky náležitě vybaveny a doplňovány	NV č. 101/05 Sb. Příloha bod 8	☐	☐	

		Místa pro uložení prostředků první pomoci označena vhodným symbolem	NV č. 11/02 Sb.	☐	☐	
		Podlahy šaten, umýváren, sprch a záchodů, umývadla, záchody a pisoáry a odpadové nádoby umývány denně	NV č. 361/2007 Sb. § 55a	☐	☐	

Sestaveno: Oleg Šalbaba