


Výměna napojovacích armatur na tělesech – na všech připojovaných tělesech v BD bude provedena kontrola armatur a popřípadě jejich výměna (není součástí projektu)
 Termostatické hlavice na vym. ventily – tam kde bude PT – ruční kolečko

Expanzní potrubí zrušeno

Veškeré zařízení skladu pelet a podavačů (dle kotle..)



Automatické dopouštění – hlídání stat. tlaku v systému (230V)


Rozvody potrubí

Napojení na stávající rozvody potrubí v místech stávajících kotlů
 Stávající kotle budou zdemontovány, upraveno stávající potrubí
 Napojení přes přechodku OC/Cu – 3/4"/22x1
 Izolace potrubí ROCKWOOL PIPI AL tl. 3cm

Elektroinstalace

Napojení čerpadel pro byty na stávající el. rozvody pro jednotlivé stávající kotle (čerpadla)
 altern. – v bytech osadit na el.přívody prostorové termostaty (PT 14 – 230V nebo dálkové)
 Dodavatelem TOP bude provedena a provedena elektrická instalace tohoto propojení,

- ☞ regulační kohout, ventil
- ☐ šroubeč
- ☞ kulový kohout
- ☞ vypouštěcí kohout
- ☐ filtr
- ☐ odvzdušnění
- ☐ čidlo regulace
- ☐ zpětný ventil
- ☐ měřič tepla, vodoměr
- MT GJ



ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:	ATELIER KOBERA s.r.o. Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou +420 385 732 436, +420 602 103 260 kobera@atelierkobera.cz	
Fr. BROŽ	Fr. BROŽ	Ing.arch. J. Kobera			
	+420 606470432, topeni.broz@volny.cz				
KRAJ: Jihočeský				FORMÁT:	A4
INVESTOR: Obec Breznice, č. p. 48, 39171 Breznice				MĚŘITKO:	1:100
STAVBA: BYTOVÝ DŮM				DATUM:	10. 2017
AKCE : REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU č.p. 73 na st.p.č. 139 v k.ú. Breznice u Bechyně				ÚČEL:	DPS
ČÁST : SO 01 BYTOVÝ DŮM D.1.4 Technika prostředí staveb 4. Vytápění				ČÍS.ZAK.:	94S17
OBSAH : Kotelna – Schéma				Č. VÝKR.:	Č. PARÉ:
				T02	