

SO 01

PARKOVACÍ ZÁLIV	JÍZDNÍ PRUH	JÍZDNÍ PRUH	CHODNÍK
-----------------	-------------	-------------	---------

VODÍCÍ A ODVODŇOVACÍ PROUŽEK

DLE REZÚ 0.58
DLE REZÚ 0.76
DLE REZÚ 0.92
DLE REZÚ 0.28

BET. OBRUBNÍK STOJATÝ SILNIČNÍ ABO 2-15 (300x150x1000 mm)
DO BET. LOŽE TL. 100 MM S BOČNÍ OPĚROU Z BETONU C 20/25n XF3

BET. OBRUBNÍK STOJATÝ SILNIČNÍ ABO 1-15 (300x150x1000 mm)
DO BET. LOŽE TL. 100 MM S BOČNÍ OPĚROU Z BETONU C 20/25n XF3

BET. OBRUBNÍK STOJATÝ PARKOVÝ BO 8/25/100 (250x80x1000 mm)
DO BET. LOŽE TL. 100 MM S BOČNÍ OPĚROU Z BETONU C 20/25n XF3

KÓTA TERÉNU
KÓTA VOZOVKY
KÓTA NIVELETY
KÓTA CHODNIKU
KÓTA DRENÁŽE

ZHUTNĚNÝ NÁSYP MIN. 100% PS
DRENÁŽ Z TRUB DN 100 (PEHD) OBSYP KAM. DRG. FRAKCE 4/16

Edef2 = 130 MPa
Edef2 = 70 MPa
Edef2 = 45 MPa

VÝMĚNA ZEMLINY TL. 500mm
GEOTEXTILIE SE SEPARAČNÍ FUNKCÍ; PP 15kN/m

PŘEDPOKLADANÉ NAVÝŠENÍ NIVELETY,
NÁTÉR DJVOJVRSŤVÝ ŽIWIČNÝ UZAVIZÁCÍ Z ASFALTU DV-A, ČSN 736129
HORŔÍ VRSTVA 1.25 kg/m² S POSYPEM KAMENIVA FR 2-4 (7kg/m²) A ZAVÁLCOVÁNÍM
SPODNÍ VRSTVA 1.50 kg/m² S POSYPEM KAMENIVA FR 4-8 (7kg/m²) A ZAVÁLCOVÁNÍM
PENETRAČNÍ MAKADAM HRUBY, PMH
ČSN 736127-2
MECHANICKY ZPEVNĚNĚ KAMENIVO, MZK
ČSN 736126-1
ŠTĚRKODRŦ ŠDb FR. 0-32
ČSN 736126-1

CELKEM min. TL. 470 (570) mm

DLAŽBA Z VIBROLISOVANĚHO BETONU, DL, I, TVAR I, BARVA PŘIRODNÍ ČSN 736131-1
LOŽE Z KAMENIVA DRČENĚHO 4-8 mm
TL. 60 mm
TL. 30 mm

MEZEROVITÝ BETON, MCB, ČSN 736124-2
ŠTĚRKODRŦ ŠDa 0/32
MIN. TL. 150 mm
ČSN 736126-1

CELKEM MIN. TL. 340 mm

ODHUMUSOVÁNÍ TL. 300 mm

BET. OBRUBNÍK STOJATÝ PARKOVÝ
BO 8/25/100 (250x80x1000 mm)
DO. BET. LOŽE TL. 100 MM S BOČNÍ
OPĚROU Z BETONU C 20/25n XF3

ZÁBRADLÍ OCELOVÉ, TYPOVÉ,
POZINKOVANÉ
ZABETONOVANÉ DO BET.
TRUB TBP 14-15, DN 150

OPĚRNÁ ZEď Z DRÁTKAMENNÝCH KOŠŮ
(0,50*0,50m + 0,50*1,0m)

KÓTA NIVELETY

0.58

2.00

0.08

KÓTA CHODNIKU

DODATEČNÝ NÁSYP
Z NENAMRZAVÉHO MATERIÁLU

OHUMUSOVÁNÍ TL. 100 MM
+ OSETÍ TL. 100 MM

2.0%

3.0%

1:1

Edef2 = 50 MPa

Edef2 = 30 MPa

HUTNĚNÝ ZÁSYP, ZEMINA PROPOSTNÁ
NENAMRZAVA, G1, G2

1:2

1.00

0.50

0.50

0.30

0.30

1.60

0.30

ZPEVNĚNÍ ŠTĚRKODRTI TL. 300 MM

ŠTĚRKOPÍSEK 0/32 (0/63) TL. 300 MM

DLAŽBA Z VIBROLISOVANÉHO BETONU, DL, I,	TL. 60 MM
TVAR I, BARVA PŘÍRODNÍ ČSN 736131-1	
LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO 4-8 MM	TL. 30 MM
MEZEROVITÝ BETON, MCB,	TL. 100 MM
ČSN 736124-2	
ŠTĚRKODŘŮ ŠD, 0/32	MIN. TL. 150 MM
ČSN 736126-1	
CELKEM	MIN. TL. 340 MM

Změna	Číslo/rok	Vypracoval

Souřadnicový systém s-JTSK.
Výškový systém Bpv.

SO 01 Komunikace a chodníky

HIP :		VP :		WAY project s. r. o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz	
Projektant : Ing. Karel Drobil		Kontroloval : Josef Šedivý		Zodp. projektant : Ing. Lubomír Hlom	
Stavebník : Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1, Pelhřimov Obec : Pelhřimov Stavba :				Č. zakázky : 846 Datum : 08/2015 Formát : 3 A4 Měřítko : 1:50 Stupeň : DSP, PDPS	
ZTV POLNÍ DVŮR II - VI. etapa				Paré č.:	
Příloha : Vzorový příčný řez komunikace				Číslo arch. : 34/15 Číslo přílohy : D 1.4	