

Vážený pan
Ing. Milan Hotovec
Ing. Karel Kupec – Studio A
Strachovská 333
393 01 Pelhřimov

E.ON Česká republika, s.r.o.

Správa sítě plyn
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
www.eon.cz

Jiří Vacek
T +420-606 660 944
F +420-565 314 489
jiri.vacek@eon.cz

2016/02

Pelhřimov, 18.1.2016

Stanovisko k projektové dokumentaci na akci:
Polní Dvůr II – objekty ZTV pro RD – VI. etapa, Pelhřimov – STL
plynovod, větev „D“ a větev „F“

Investor: Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1, 39301 Pelhřimov
Stupeň PD: Stavební povolení

K předložené dokumentaci nemáme zásadních připomínek. Dokumentace ke stavebnímu povolení řeší další etapu plynovodních řadů vč. přípojek k novým parcelám. Přípojky z hlavního řadu „D“ jsou navrženy společně pro dvě parcely do společného pilíře, kde budou přípojky ukončeny sekčním uzávěrem (k.k. ISIFLO DN 25). Za tímto uzávěrem bude rozebiratelný spoj a za ním bude provedeno rozdvojení ke dvěma HUP (2xK.K. DN 20). Pouze pro dvě parcely budou samostatné přípojky, které budou ukončeny HUP (k.k. ISIFLO DN 25). Na větvi „F“ nejsou prozatím přípojky řešeny. Budou řešeny samostatně a nebudou součástí této etapy.

Nově navržené plynovody:

Větev „D“ – d 225 x 12,8, MRS 100, SDR 17,6 – 250 m; přípojky d 32 x 3, MRS 100, SDR 11 – cca 28 m (spl. přípojky ks 4 + 4 ks ocel. rozdvojení v pilířích, sam. přípojky ks 2) – celkový počet přípojek ks 10

Větev „F“ – d 63 x 5,8, MRS 100, SDR 11 – 124 m

Poznámka: vzhledem k tomu, že není zatím znám odběr z uvedeného plynovodu - větve, je třeba zvážit, zda by uvedený plynovod neměl být navržen v dimenzi d 90

Při výstavbě STL plynovodu musí být dodrženo následující:

- Vzdálenost plynovodu od obrubníku musí být min. 0,5 m

Jednatelé:
Michael Fehn
Radek Lucký
Lorenz Pronnet

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána v
Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v
Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 25733591
DIČ: CZ25733591

Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1703621/0100

- Při křížení potrubí s kanalizačními šachtami musí být mezi povrchem šachty a krajem potrubí min. vzdálenost 500 mm (v případě, že toto nebude možné dodržet, musí být na STL plynovodu ochranná trubka – vzdálenost mezi povrchem šachty a krajem ochranné trubky musí být 150 mm).
- Z důvodu vjezdů na pozemky, které budou následně budovány, musí být krytí plynovodu min. 1 m
- Potrubí v rýze min. šířky 60 cm musí být podsypáno pískem tl. 10 cm, obsyp a zásyp pískem nad potrubím výšky 20 cm, nad pískem bude 20 cm prosáté zeminy a na ní bude uložena výstražná perforovaná fólie (prosátou zeminu lze nahradit pískem), obsyp a zásyp musí být zhutněn a to před uložením fólie
- Potrubí bude možné pokládat až po vybudování pilířů a po zhotovení pláň pro vozovku a chodníky, aby nemohlo dojít ke změně nivelety vozovky a chodníku
- Signalizační vodič o průřezu 4 mm² bude vyveden do poklopů u Wormetů na koncích prodloužených větví STL plynovodu a bude opatřen autosvorkou. Spoje signalizačního vodiče musí být letovány a musí být zaizolovány smršťovací páskou
- Konec plynovodu – WORMET, na konci větve „D“, bude ochráněn oválným poklopem, skruží o průměru min. 80 cm a označen OS
- Výkresy skutečného provedení budou prováděny současně se stavbou, kde budou zachyceny všechny prvky (příslušenství) na plynovodu, jako jsou ochranné trubky, chráničky, číchačky apod. (výkres skutečného provedení nelze zaměňovat s geodetickým zaměřením). Před vytištěním konečné verze GZ zajistí dodavatel stavby porovnání výkresů skutečného provedení s GZ, aby tyto dokumenty byly shodné
- Ve výkresech skutečného provedení bude uvedeno krytí plynovodu po cca 10 m (kóta vztažená k upravené komunikaci)
- Propoj na stávající plynovod bude možné uskutečnit až po předání dokladové části a po provedené převímce (zástupce E.ON ČR s.r.o. bude u převímky jako ostatní účastník řízení)

E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plyn souhlasí s výstavbou nového STL plynovodu v dané lokalitě. Dále souhlasíme s napojením na stávající STL plynovod.

E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plyn požaduje při stavebních pracích respektovat a dodržovat ochranné pásmo stávajícího i budoucího STL plynovodu dle Energetického zákona č. 458/2000 Sb., ČSN EN 12 007 – 1,2,3,4, TPG 702 01, ČSN 73 6005, Prováděcí pokyn ECZR-PP-DS-174 - Technické podmínky pro stavbu STL a NTL plynovodů a přípojek platné od

1.5.2015, dále související předpisy při umístování objektů, stromů a při provádění zemních prací.

Při budování STL plynovodu a při každé pokládce musí být přítomen

Technický dozor investora s oprávněním dozorovat výstavbu plynovodů.

Geodetické zaměření stavby bude provedeno dle Pravidel pro tvorbu geodetické části dokumentace energetického zařízení – plyn E.ON Česká republika, s.r.o.

Celá akce bude provedena na náklady investora stavby a po dokončení stavby musí být s oddělením Rozvoje a výstavby plynu uzavřena smlouva na provozování případně jiná - např. na budoucí odkup plynárenského zařízení (Renata Šimová, tel. 387862667)

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.



E.ON Česká republika, s.r.o.
Správa sítě plyn
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice

005