



POVODÍ VLTAVY

POVODÍ VLTAVY
státní podnik
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
GRAFICKÁ 36
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111
221 401 111
FAX: 257 31 35 22
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KB PRAHA 5, č.ú.: 316 32051/0100

Studio A
Ing. Karel Kupec
Strachovská 333
393 01 Pelhřimov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
...../14.12.2015

NAŠE ZNAČKA
3812/2016-240
SP -2016/969

VYŘIZUJE/LINKA
Ing.J. Goldbach / 221

DATUM
20.01.2016

Obec, k.ú.: **Pelhřimov**
Okres : **Pelhřimov**

Vodoprávní úřad: **MÚ Pelhřimov**
Kraj : **Kraj Vysočina**

ČHP: **1-09-02-0160-0-00**
Bělá IDVT 10100245

PD ZTV Polní Dvůr II – IV. Etapa, Pelhřimov, DSP
Stanovisko správce povodí a správce toku

Vaším dopisem ze dne 14.12.2015 jste nám předložili žádost o stanovisko k **PD ZTV Polní Dvůr II – IV. Etapa, Pelhřimov** pro vydání stavebního povolení. PD zpracoval: Studio A, Ing. Karel Kupec, Pelhřimov v 11/2015, zak.č. 36-14. Lokalita Polní Dvůr II je určena územním plánem pro výstavbu ve funkci bydlení. Předložená PD řeší IV. etapu, která navazuje na již provedené části. Jedná se o cca 420 m komunikací včetně inženýrských sítí. Odkanalizování je řešeno oddílnou kanalizací. Splašková kanalizace bude napojena na veřejnou kanalizaci (produkce OV není uvedena). Dešťová kanalizace bude odvádět dešťové vody z komunikací a z nového a stávajícího záchytného příkopu nad obytnou zónou. Na jednotlivých pozemcích budou dešťové vody zasakovány nebo odváděny přes retenční zařízení do této kanalizace. Kanalizace je dimenzována na výpočtové množství dešťových vod z lokality 642 l/s.

Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v oblasti povodí Dolní Vltava a správce významného vodního toku Bělá vydává k předložené žádosti následující

Stanovisko:


Z hlediska zájmů daných Plánem hlavních povodí ČR, Nařízením vlády č.262/2007 Sb., Plánem oblasti povodí Dolní Vltavy a nařízením rady kraje Vysočina 2/2010 (ustanovení § 24 až 26 zákona č.254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů) je uvedený záměr možný.

Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů souhlasíme s předkládaným záměrem s těmito připomínkami:

1. Z důvodů zpomalení odtoku vody z území je nutno srážkové vody v souladu s odst. 4, § 20, písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, před svedením do kanalizace a dále do vodního toku zasakovat nebo zadržovat na přilehlých pozemcích (platné znění tj. vyhláška 269/2009 Sb.). Dešťové vody budou v maximální míře zasakovány na pozemcích investorů RD, případně využívány jako užitková voda. Do kanalizace bude odváděno pouze nevyužitelné množství dešťových vod .

2. V PD je odkaz na komplexní hydrotechnickou studii spádové oblasti, která by měla stanovit množství dešťových vod z jednotlivých pozemků. Město Pelhřimov však tuto studii zpracovávat nebude. Celkové množství odváděných dešťových vod ze ZTV a průmyslové zóny Ke Skryšovu je dáno dle vyjádření MÚ dimenzováním koncové kanalizace vyústěné do toku Bělá. Stanovené množství odváděných srážkových vod nesmí být překročeno. Investor projedná možnost odvádění dešťových vod a jejich přípustné množství s MÚ. V případě, že kapacitní rezerva na odtoku nebude vyhovovat přírůstku dešťových vod, bude nutné navrhnout na plánované kanalizaci retenční zařízení.
3. Vypouštění odpadních splaškových vod do veřejné kanalizace bude projednáno s jejím správcem.
4. V době realizace stavby budou přijata technická a organizační opatření k ochraně podzemních a povrchových vod před znečištěním závadnými látkami. Odpovídá zhotovitel stavby. Na stavbě budou sanační prostředky pro případ havarijního úniku.

Toto stanovisko správce povodí a správce toku platí dva roky ode dne jeho vydání. V příloze Vám vracíme PD.



Ing. Jan Goldbach
vedoucí provozního střediska
povrchových a podzemních vod



Povodí Vltavy,
státní podnik
závod Dolní Vltava 13
Grafická 36, 150 21 Praha 5

Přílohy: PD

CO: 1/spis 2/PS7