

VYJÁDRĚNÍ
k vodohospodářským sítím a objektům

Jednací číslo: C/ 656 / 15 / 899**Adresát:**

*Evidenční číslo Žádosti o vyjádření k
vodohospodářským sítím a objektům:*
B/ 656 / 15 / 899

Ing. Karel Kupec

Strachovská 333

Pelhřimov

Název akce: ZTV Polní Dvůr II – VI. etapa v Pelhřimově**Text vyjádření:**

V příloze zasíláme zpět projektovou dokumentaci výše uvedené stavby.


Navržený vodovodní řad z potrubí PE 100 RC 110 x 6,6 SDR 17 bude napojen na vodovodní řad z litiny DN 150 v Křemešnické ulici a na vodovodní řad z PE DN 100 vybudovaný v předchozí etapě ZTV Polní Dvůr. Ukončen bude hydrantem. Na vodovodním řadu budou osazena sekční šoupata. Vodovodní přípojky z PE DN 25 budou ukončeny na jednotlivých stavebních parcelách, vodoměrné šachty budou umístěny v chodníku.

Navržená splašková kanalizace z potrubí ULTRA RIB 2 DN 250 bude zaústěna do splaškové kanalizace vybudované v předchozích etapách ZTV Polní Dvůr. Splaškové kanalizační přípojky z potrubí PPKGEM DN 150 budou ukončeny na jednotlivých stavebních parcelách revizními šachtami.

Navržená dešťová kanalizace z potrubí ULTRA RIB 2 DN 300 a DN 500 bude zaústěna do dešťové kanalizace vybudované v předchozích etapách ZTV Polní Dvůr. Dešťové kanalizační přípojky z potrubí PPKGEM DN 150 budou ukončeny na jednotlivých stavebních parcelách revizními šachtami.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních rozvodů dle zákona č. 274/2001 Sb., § 23.

Před zahájením zemních prací požadujeme provést přesné vytýčení vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek přímo na místě samém, což po objednání zajistí provozní středisko v Pelhřimově p. Cífk. Současně upřesní naše požadavky.

Seznam příloh : PD**Datum:** 17.12.2015**Podpis:****Převzetí vyjádření dne :** 17.12.2015

osobně (podpis): _____

poštou (adresa): viz. adresát